



**דוח קוט"ש**

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (01/12/21 - 31/12/21)

תאריך הפקה: 06/01/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14870	חניונים	14155681 - 3	-40,126.80	-17,925.60	-127,562.40	-185,614.80	462.42	
			14155681 - 4	-533.10	-261.00	-2,085.10	-2,879.20	5.66	
			14158969 - 1	56,187.00	26,277.40	188,080.10	270,544.50		
			17313057 - 1	-489.50	-226.70	-1,576.90	-2,293.10	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-462.40	-182.80	-1,416.40	-2,061.60	525.19	
			18170718 - 3	-101.00	-52.00	-384.40	-537.40	0.76	
			18170718 - 4	0.00	0.00	-1.80	-1.80	3.88	
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	14,474.20	7,629.30	55,053.10	70,956.60		
2	37471	טעינת רכב 2-אלוני חץ	18247537 - 1	3.50	0.00	172.20	175.70	7.24	
			סה"כ צריכה	3.50	0.00	172.20	175.70		
3	44190	טעינת רכבים חניון	18075346 - 1	138.86	235.10	666.81	1,040.78		
			סה"כ צריכה	138.86	235.10	666.81	1,040.78		
4	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	101.00	52.00	384.40	537.40	0.76	
			סה"כ צריכה	101.00	52.00	384.40	537.40		
5	32873	לח-6 מפלס בניינים	18170718 - 4	0.00	0.00	1.80	1.80	3.88	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.80	1.80		
6	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	940.80	359.20	2,853.60	4,153.60	67.24	
			15091220 - 2	700.80	324.00	2,434.40	3,459.20	6.58	
			15091220 - 3	2,294.40	675.20	7,476.80	10,446.40	84.02	
			15091220 - 4	6,490.40	3,080.00	24,604.80	34,175.20	1,512.59	
			15091221 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 1	3,005.60	1,009.60	9,619.20	13,634.40	103.54	
			15091222 - 2	0.00	0.00	0.80	0.80	4.37	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	1,944.00	798.40	6,528.80	9,271.20	1,044.21	
			15091223 - 1	20.80	10.40	67.20	98.40	1.87	
			15091228 - 1	6,382.40	3,276.00	24,965.60	34,624.00	152.66	
			15091228 - 2	2,742.40	1,200.00	9,792.00	13,734.40	97.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091228 - 3	5,033.60	2,199.20	18,781.60	26,014.40	104.15	
			15091228 - 4	113.60	57.60	427.20	598.40	0.84	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	988.80	505.00	3,988.10	5,481.90		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	1,370.60	665.50	4,865.30	6,901.40		
			16224409 - 1	5,994.30	2,942.70	22,415.20	31,352.20		
			סה"כ צריכה	38,022.50	17,102.80	138,820.60	193,945.90		
7	32874	מעלית משא	17313057 - 1	489.50	226.70	1,576.90	2,293.10	7.76	
			סה"כ צריכה	489.50	226.70	1,576.90	2,293.10		
8	20366	משאבה F1 17	16224408 - 1	1,370.60	665.50	4,865.30	6,901.40		
			סה"כ צריכה	1,370.60	665.50	4,865.30	6,901.40		
9	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	988.80	505.00	3,988.10	5,481.90		
			סה"כ צריכה	988.80	505.00	3,988.10	5,481.90		
10	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	544.80	342.20	2,349.10	3,236.10		
			סה"כ צריכה	544.80	342.20	2,349.10	3,236.10		
11	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	11.70	6.00	42.30	60.00		
			סה"כ צריכה	11.70	6.00	42.30	60.00		
12	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	3,624.70	1,541.70	10,569.20	15,735.60	81.40	
			סה"כ צריכה	3,624.70	1,541.70	10,569.20	15,735.60		
13	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	533.10	261.00	2,085.10	2,879.20	5.66	
			סה"כ צריכה	533.10	261.00	2,085.10	2,879.20		
15	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	38.85	19.80	147.50	206.15	0.50	
			סה"כ צריכה	38.85	19.80	147.50	206.15		
16	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	699.20	354.00	2,617.60	3,670.80	7.53	
			סה"כ צריכה	699.20	354.00	2,617.60	3,670.80		
17	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	155.00	55.80	465.60	676.40	11.88	
			סה"כ צריכה	155.00	55.80	465.60	676.40		
18	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	2,054.80	726.00	3,025.20	5,806.00	44.74	
			סה"כ צריכה	2,054.80	726.00	3,025.20	5,806.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	146.00	57.40	332.80	536.20	261.68	
			סה"כ צריכה	146.00	57.40	332.80	536.20		
20	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	925.00	396.00	3,184.20	4,505.20	14.01	
			14155676 - 4	1,429.80	703.60	5,293.00	7,426.40	14.57	
			16045505 - 1	1,275.80	469.60	3,272.00	5,017.40	15.53	
			סה"כ צריכה	3,630.60	1,569.20	11,749.20	16,949.00		
21	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	799.20	295.20	2,781.60	3,876.00	45.07	
			14155682 - 4	488.80	236.40	1,635.20	2,360.40	21.99	
			16045506 - 1	316.00	112.40	1,030.00	1,458.40	10.34	
			16048017 - 2	656.00	322.00	2,476.40	3,454.40	5.08	
			סה"כ צריכה	2,260.00	966.00	7,923.20	11,149.20		
22	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	1,398.60	621.80	5,044.20	7,064.60	19.98	
			סה"כ צריכה	1,398.60	621.80	5,044.20	7,064.60		
23	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	653.20	336.40	2,633.20	3,622.80	21.90	
			סה"כ צריכה	653.20	336.40	2,633.20	3,622.80		
24	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	628.80	254.60	2,050.10	2,933.50	13.06	
			סה"כ צריכה	628.80	254.60	2,050.10	2,933.50		
25	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	1,101.80	377.60	3,195.20	4,674.60	9.91	
			16045504 - 3	1,168.00	275.20	2,644.40	4,087.60	11.90	
			16045504 - 4	1,446.40	483.20	4,026.20	5,955.80	16.32	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,716.20	1,136.00	9,865.80	14,718.00		
26	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	686.00	374.40	2,697.60	3,758.00	526.94	
			16045502 - 1	2,000.00	1,114.00	7,828.00	10,942.00	29.81	
			סה"כ צריכה	2,686.00	1,488.40	10,525.60	14,700.00		
27	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	1,152.40	458.00	4,440.20	6,050.60	17.79	
			סה"כ צריכה	1,152.40	458.00	4,440.20	6,050.60		
28	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	238.40	56.80	851.20	1,146.40	16.72	
			סה"כ צריכה	238.40	56.80	851.20	1,146.40		
29	38908	קומה 19 איירונסקיילט	16045501 - 4	533.80	113.20	1,250.40	1,897.40	15.75	
			סה"כ צריכה	533.80	113.20	1,250.40	1,897.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	512.40	173.80	1,466.40	2,152.60	14.50	
			סה"כ צריכה	512.40	173.80	1,466.40	2,152.60		
31	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	94.20	54.45	534.15	682.80	3.48	
			סה"כ צריכה	94.20	54.45	534.15	682.80		
32	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	43.00	29.70	396.70	469.40	9.23	
			סה"כ צריכה	43.00	29.70	396.70	469.40		
33	44507	קומה 2 פיודיוור	17312642 - 1	0.20	0.00	0.90	1.10	7.07	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	0.90	1.10		
			17313187 - 1	757.30	90.80	1,869.70	2,717.80	36.86	
			סה"כ צריכה	757.50	90.80	1,870.60	2,718.90		
34	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	244.40	120.40	1,743.30	2,108.10	14.57	
			סה"כ צריכה	244.40	120.40	1,743.30	2,108.10		
35	24649	קומה 20 אקווה סקויריטי ב.חיוני	16048029 - 4	761.20	227.00	2,095.40	3,083.60	20.12	
			סה"כ צריכה	761.20	227.00	2,095.40	3,083.60		
36	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	1,254.80	463.00	3,657.00	5,374.80	12.39	
			סה"כ צריכה	1,254.80	463.00	3,657.00	5,374.80		
37	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	157.40	48.00	282.40	487.80	10.35	
			סה"כ צריכה	157.40	48.00	282.40	487.80		
38	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	779.40	257.00	2,420.20	3,456.60	15.91	
			סה"כ צריכה	779.40	257.00	2,420.20	3,456.60		
39	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	14155667 - 3	295.80	129.20	731.20	1,156.20	10.57	
			סה"כ צריכה	295.80	129.20	731.20	1,156.20		
40	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	462.40	182.80	1,416.40	2,061.60	525.19	
			סה"כ צריכה	462.40	182.80	1,416.40	2,061.60		
41	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	50.81	13.90	125.21	189.92	2.72	
			סה"כ צריכה	50.81	13.90	125.21	189.92		
42	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	332.40	171.80	1,365.40	1,869.60	8.49	
			סה"כ צריכה	332.40	171.80	1,365.40	1,869.60		
43	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	387.10	49.50	1,045.40	1,482.00	73.22	
			סה"כ צריכה	387.10	49.50	1,045.40	1,482.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח.	14155660 - 4	1,599.40	725.40	5,716.00	8,040.80	19.20	
			סה"כ צריכה	1,599.40	725.40	5,716.00	8,040.80		
45	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	309.40	171.20	1,214.80	1,695.40	33.49	
			סה"כ צריכה	309.40	171.20	1,214.80	1,695.40		
46	16363	קומה 25 דרגון פלי" ב.חינו	16045510 - 1	1,834.20	772.80	5,526.80	8,133.80	18.53	
			סה"כ צריכה	1,834.20	772.80	5,526.80	8,133.80		
47	16373	קומה 25 דרגון פלי" מ"א	16045509 - 1	288.80	36.40	456.80	782.00	18.25	
			סה"כ צריכה	288.80	36.40	456.80	782.00		
48	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	875.60	384.00	3,204.80	4,464.40	33.27	
			סה"כ צריכה	875.60	384.00	3,204.80	4,464.40		
50	40042	קומה 27 ארניקס	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254101 - 1	38.40	12.90	143.20	194.50	66.88	
			16254101 - 2	37.80	18.10	141.00	196.90	0.31	
			סה"כ צריכה	76.20	31.00	284.20	391.40		
51	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	16224961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	1,180.60	589.20	4,484.80	6,254.60	13.14	
			14155745 - 1	7.95	9.75	52.35	70.05	0.50	
			14155745 - 2	18.75	10.20	74.20	103.15	2.00	
			סה"כ צריכה	1,207.30	609.15	4,611.35	6,427.80		
53	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	732.40	344.40	2,549.00	3,625.80	22.92	
			סה"כ צריכה	732.40	344.40	2,549.00	3,625.80		
54	7567	קומה 29 ארניקס	14155690 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155709 - 3	158.00	81.60	598.80	838.40	524.62	
			14155745 - 3	10.70	17.00	92.95	120.65	1.53	
			14155745 - 4	9.95	8.20	40.80	58.95	0.68	
			סה"כ צריכה	178.65	106.80	732.55	1,018.00		
55	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	16224961 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	1,709.20	752.40	5,862.00	8,323.60	17.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155709 - 1	34.45	17.75	130.65	182.85	0.43	
			14155709 - 2	46.15	23.40	173.05	242.60	33.16	
			14155709 - 4	1,748.00	897.60	6,641.60	9,287.20	13.51	
			סה"כ צריכה	3,537.80	1,691.15	12,807.30	18,036.25		
57	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	241.60	82.00	680.00	1,003.60	5.77	
			סה"כ צריכה	241.60	82.00	680.00	1,003.60		
58	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	220.40	117.20	771.60	1,109.20	10.88	
			16048033 - 1	337.60	147.60	1,104.00	1,589.20	17.03	
			16048033 - 2	217.60	97.60	711.20	1,026.40	11.30	
			סה"כ צריכה	775.60	362.40	2,586.80	3,724.80		
59	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	949.40	464.10	3,574.60	4,988.10	9.18	
			סה"כ צריכה	949.40	464.10	3,574.60	4,988.10		
60	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	1,720.40	801.80	6,271.80	8,794.00	17.73	
			16045511 - 2	2,232.20	1,060.00	8,346.60	11,638.80	24.46	
			סה"כ צריכה	3,952.60	1,861.80	14,618.40	20,432.80		
61	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	732.10	338.50	2,547.10	3,617.70	6.68	
			סה"כ צריכה	732.10	338.50	2,547.10	3,617.70		
62	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	1,555.60	727.20	5,752.00	8,034.80	522.19	
			סה"כ צריכה	1,555.60	727.20	5,752.00	8,034.80		
63	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	349.80	103.00	985.90	1,438.70	9.86	
			סה"כ צריכה	349.80	103.00	985.90	1,438.70		
64	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	978.80	517.20	3,561.20	5,057.20	14.82	
			16254138 - 3	398.10	206.20	1,533.00	2,137.30	5.23	
			סה"כ צריכה	1,376.90	723.40	5,094.20	7,194.50		
65	15410	קומה 35+36 AOL מא	16045508 - 3	364.80	176.80	1,494.80	2,036.40	22.99	
			16048033 - 4	992.80	494.80	3,736.40	5,224.00	17.00	
			סה"כ צריכה	1,357.60	671.60	5,231.20	7,260.40		
66	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	1,448.20	763.80	4,501.80	6,713.80	14.75	
			16048030 - 1	854.80	650.80	3,582.40	5,088.00	13.70	
			סה"כ צריכה	2,303.00	1,414.60	8,084.20	11,801.80		
67	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,154.40	668.40	5,811.60	7,634.40	33.57	
			סה"כ צריכה	1,154.40	668.40	5,811.60	7,634.40		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	2,050.80	962.40	7,777.20	10,790.40	22.96	
		סה"כ צריכה		2,050.80	962.40	7,777.20	10,790.40		
69	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	232.00	159.20	550.40	941.60	15.23	
		סה"כ צריכה		232.00	159.20	550.40	941.60		
70	22416	קומה 39 וולטסטון החזקות מ"א	15091221 - 2	321.60	42.80	774.00	1,138.40	11.08	
		סה"כ צריכה		321.60	42.80	774.00	1,138.40		
71	22417	קומה 39 וולטסטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	951.20	211.20	2,735.80	3,898.20	15.24	
		סה"כ צריכה		951.20	211.20	2,735.80	3,898.20		
72	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	736.00	341.80	2,801.60	3,879.40	13.79	
		סה"כ צריכה		736.00	341.80	2,801.60	3,879.40		
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	736.00	341.80	2,801.60	3,879.40		
73	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	290.20	92.60	1,319.80	1,702.60	29.30	
		סה"כ צריכה		290.20	92.60	1,319.80	1,702.60		
74	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	307.40	31.60	606.70	945.70	20.93	
		סה"כ צריכה		307.40	31.60	606.70	945.70		
75	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	1,119.20	430.90	3,524.80	5,074.90	69.62	
		סה"כ צריכה		1,119.20	430.90	3,524.80	5,074.90		
76	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
77	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	241.30	91.80	751.90	1,085.00	12.86	
		סה"כ צריכה		241.30	91.80	751.90	1,085.00		
78	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	260.60	94.80	1,153.80	1,509.20	132.60	
		סה"כ צריכה		260.60	94.80	1,153.80	1,509.20		
79	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	4.65	2.20	18.70	25.55	0.18	
		סה"כ צריכה		115.45	59.00	677.60	852.05		
			16193841 - 2	110.80	56.80	658.90	826.50	20.14	
			סה"כ צריכה	115.45	59.00	677.60	852.05		
80	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	1,317.60	610.60	4,800.40	6,728.60	13.23	
			16048008 - 1	0.20	0.95	5.00	6.15	0.12	
			16048008 - 2	0.70	0.25	2.60	3.55	0.12	
			סה"כ צריכה	1,318.50	611.80	4,808.00	6,738.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	586.00	269.20	2,126.00	2,981.20	20.10	
			סה"כ צריכה	586.00	269.20	2,126.00	2,981.20		
82	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	1,810.80	588.20	4,332.20	6,731.20	23.66	
			סה"כ צריכה	1,810.80	588.20	4,332.20	6,731.20		
83	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	823.20	71.20	1,169.60	2,064.00	36.22	
			סה"כ צריכה	823.20	71.20	1,169.60	2,064.00		
84	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	133.20	62.40	631.60	827.20	10.20	
			סה"כ צריכה	133.20	62.40	631.60	827.20		
85	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	1,428.20	596.20	4,120.80	6,145.20	19.76	
			סה"כ צריכה	1,428.20	596.20	4,120.80	6,145.20		
86	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	125,787.53	56,417.65	439,237.07	615,242.25		
			חשבון חברת חשמל	174,042.00	561,634.00	71,519.00	807,195.00		
			הפרש בקוט"ש	-48,254.47	-505,216.35	367,718.07	-191,952.75		
			הפרש באחוזים	-27.73%	-89.95%	514.15%	-23.78%		



- פסגה (Kwh 125,787.53)
- גבע (Kwh 56,417.65)
- שפל (Kwh 439,237.07)

