



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B


תקופת דוח: (01/12/21 - 31/12/21)

תאריך הפקה: 06/01/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	1,332.60	420.60	4,070.70	5,823.90		
			15140017 - 1	823.50	298.00	2,957.10	4,078.60		
			16224440 - 1	1,552.70	381.50	4,243.10	6,177.30		
			17013924 - 1	1,076.90	356.90	3,314.30	4,748.10		
			17313060 - 1	965.40	345.50	3,021.30	4,332.20	141.66	
			סה"כ צריכה	5,751.10	1,802.50	17,606.50	25,160.10		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	2,527.40	554.90	6,319.70	9,402.00	26.59	
			18029700 - 2	389.50	79.10	958.90	1,427.50	11.05	
			סה"כ צריכה	2,916.90	634.00	7,278.60	10,829.50		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	66.80	4.50	80.10	151.40	2.84	
			18029700 - 10	13.40	1.50	6.00	20.90	3.21	
			סה"כ צריכה	80.20	6.00	86.10	172.30		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	2,879.70	363.20	5,678.70	8,921.60	30.87	
			18029700 - 12	617.20	54.90	1,297.80	1,969.90	32.82	
			סה"כ צריכה	3,496.90	418.10	6,976.50	10,891.50		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	1,185.44	515.68	4,305.28	6,006.40	18.42	
			18029700 - 6	548.32	293.76	1,964.00	2,806.08	26.90	
			סה"כ צריכה	1,733.76	809.44	6,269.28	8,812.48		
6	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	506.40	13.30	773.30	1,293.00	20.81	
			18029700 - 14	707.90	235.60	1,804.40	2,747.90	12.26	
			סה"כ צריכה	1,214.30	248.90	2,577.70	4,040.90		
7	30336	קומה 06 - ריג'יוס	16254156 - 1	1,381.80	422.60	4,179.60	5,984.00	19.00	
			18040260 - 1	419.60	5.60	1,166.60	1,591.80	36.29	
			סה"כ צריכה	1,801.40	428.20	5,346.20	7,575.80		
8	30490	קומה 07 - אקסג'יט	18029625 - 1	1,570.00	611.20	5,759.20	7,940.40	25.83	
			18040260 - 2	2,181.20	961.00	8,522.20	11,664.40	64.45	
			סה"כ צריכה	3,751.20	1,572.20	14,281.40	19,604.80		
9	30338	קומה 08 - אקסג'יט	16254156 - 2	1,052.20	289.40	2,790.80	4,132.40	13.21	
			18040260 - 3	355.00	198.20	1,386.00	1,939.20	33.80	
			סה"כ צריכה	1,407.20	487.60	4,176.80	6,071.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	3,106.00	1,410.20	11,425.80	15,942.00	30.32	
			18040260 - 4	28.60	0.40	99.80	128.80	10.21	
			סה"כ צריכה	3,134.60	1,410.60	11,525.60	16,070.80		
11	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	2,939.40	1,130.00	9,404.00	13,473.40	30.44	
			18029700 - 1	679.00	319.40	2,481.40	3,479.80	15.50	
			סה"כ צריכה	3,618.40	1,449.40	11,885.40	16,953.20		
12	32824	קומה 11 - קולפלואנט	18029625 - 9	1,748.20	825.80	6,069.60	8,643.60	27.10	
			18029700 - 8	490.60	214.60	1,793.00	2,498.20	29.67	
			סה"כ צריכה	2,238.80	1,040.40	7,862.60	11,141.80		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,154.60	364.40	3,548.20	5,067.20	18.02	
			18029700 - 9	232.60	53.40	590.80	876.80	17.79	
			סה"כ צריכה	1,387.20	417.80	4,139.00	5,944.00		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	329.04	61.02	874.38	1,264.44	4.59	
			20004327 - 1	108.30	22.44	363.42	494.16	11.44	
			סה"כ צריכה	437.34	83.46	1,237.80	1,758.60		
15	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	10.68	5.32	45.00	61.00	78.54	
			20004327 - 2	37.04	18.72	142.08	197.84	0.39	
			סה"כ צריכה	47.72	24.04	187.08	258.84		
16	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	433.64	213.00	1,836.44	2,483.08	76.78	
			20004327 - 3	203.60	87.48	802.52	1,093.60	13.06	
			סה"כ צריכה	637.24	300.48	2,638.96	3,576.68		
17	44776	קומה 15 - ביו דבש	20065441 - 2	495.40	258.50	2,063.90	2,817.80	23.52	
			20065442 - 2	1,022.70	474.90	3,764.50	5,262.10	17.93	
			סה"כ צריכה	1,518.10	733.40	5,828.40	8,079.90		
18	44775	קומה 15 - ביו מילק	20065441 - 1	704.60	270.60	2,537.20	3,512.40	17.02	
			20065442 - 1	460.90	159.60	1,621.20	2,241.70	17.80	
			סה"כ צריכה	1,165.50	430.20	4,158.40	5,754.10		
			סה"כ צריכה	36,337.86	12,296.72	114,062.32	162,696.90		
			חשבון חברת חשמל			212,422.00	212,422.00		
			הפרש בקוט"ש			-98,359.68	-49,725.10		
			הפרש באחוזים			-46.30%	-23.41%		



- פסגה (Kwh 36,337.86)
- גבע (Kwh 12,296.72)
- שפל (Kwh 114,062.32)

