



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (02/01/22 - 01/12/21)

תאריך הפקה: 08/01/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	290.40	153,858.56	108,951.08	13,627.48	31,280.00	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		153,858.56	108,951.08	13,627.48	31,280.00	סה"כ צריכה			
		60,627.90	43,914.20	5,822.70	10,891.00	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		60,627.90	43,914.20	5,822.70	10,891.00	סה"כ צריכה			
		214,486.46	152,865.28	19,450.18	42,171.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		214,486.46				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (42,171.00 Kwh)  
■ גבע (19,450.18 Kwh)  
■ שפל (152,865.28 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.80	1,107.14	784.11	102.83	220.20	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		1,107.14	784.11	102.83	220.20	סה"כ צריכה			
	35.70	12,723.16	8,362.73	1,091.70	3,268.72	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		12,723.16	8,362.73	1,091.70	3,268.72	סה"כ צריכה			
	290.40	153,858.56	108,951.08	13,627.48	31,280.00	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוסם לבדיקה	31496	3
		60,627.90	43,914.20	5,822.70	10,891.00	13127926 - 1			
		214,486.46	152,865.28	19,450.18	42,171.00	סה"כ צריכה			

