



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (26/12/21 - 25/11/21)


תאריך הפקה: 16/01/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	402.40	195.52	1,134.08	1,732.00	7.96	
			סה"כ צריכה	402.40	195.52	1,134.08	1,732.00		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44581	*לוח משאבות צילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	3.60	7.20	0.00	10.80	35.68	
			סה"כ צריכה	3.60	7.20	0.00	10.80		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	3,591.60	796.20	3,902.40	8,290.20	104.03	
			סה"כ צריכה	3,591.60	796.20	3,902.40	8,290.20		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	1,386.10	481.10	4,217.20	6,084.40	84.50	
			סה"כ צריכה	1,386.10	481.10	4,217.20	6,084.40		
7	44589	קומה 2 אמיס 1	20065481 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	44590	קומה 2 אמיס 2	20065481 - 4	15.48	4.08	53.60	73.16	130.29	
			סה"כ צריכה	15.48	4.08	53.60	73.16		
9	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	130.52	36.84	341.08	508.44	156.49	
			סה"כ צריכה	130.52	36.84	341.08	508.44		
10	44588	קומה 2 ווביט בנו	20065481 - 1	315.30	42.30	563.20	920.80	21.62	
			סה"כ צריכה	315.30	42.30	563.20	920.80		
11	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	8.80	3.80	33.48	46.08	78.52	
			סה"כ צריכה	8.80	3.80	33.48	46.08		
12	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	4.44	4.88	52.52	61.84	78.61	
			סה"כ צריכה	4.44	4.88	52.52	61.84		
13	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	91.60	10.32	235.08	337.00	9.54	
			סה"כ צריכה	91.60	10.32	235.08	337.00		
15	44586	קומה 3 ב פורת	20065488 - 1	124.28	26.12	296.52	446.92	11.19	
			סה"כ צריכה	124.28	26.12	296.52	446.92		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	0.16	0.16	1.44	1.76	1.33	
			סה"כ צריכה	0.16	0.16	1.44	1.76		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	90.20	3.80	175.08	269.08	7.31	
			סה"כ צריכה	90.20	3.80	175.08	269.08		
18	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	129.76	24.80	317.32	471.88	10.27	
			סה"כ צריכה	129.76	24.80	317.32	471.88		
19	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	92.56	19.08	304.56	416.20	9.98	
			סה"כ צריכה	92.56	19.08	304.56	416.20		
20	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	300.92	96.20	593.52	990.64	16.08	
			סה"כ צריכה	300.92	96.20	593.52	990.64		
21	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	149.04	86.64	382.32	618.00	6.96	
			סה"כ צריכה	149.04	86.64	382.32	618.00		
22	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	69.60	25.12	199.52	294.24	314.44	
			20065477 - 2	25.44	10.08	63.52	99.04	5.84	
			סה"כ צריכה	95.04	35.20	263.04	393.28		
23	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	42.90	45.10	101.70	189.70	7.39	
			20281613 - 1	119.80	54.80	330.00	504.60	2.02	
			סה"כ צריכה	162.70	99.90	431.70	694.30		
			סה"כ צריכה	7,094.50	1,974.14	13,298.14	22,366.78		
			חשבון חברת חשמל	10,880.00	3,420.00	21,040.00	35,340.00		
			הפרש בקוט"ש	-3,785.50	-1,445.86	-7,741.86	-12,973.22		
			הפרש באחוזים	-34.79%	-42.28%	-36.80%	-36.71%		



■ פסגה (Kwh 7,094.50)
■ גבע (Kwh 1,974.14)
■ שפל (Kwh 13,298.14)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	9,976.60	3,362.70	21,176.00	34,515.30	353.00	
			סה"כ צריכה	9,976.60	3,362.70	21,176.00	34,515.30		

