

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (25/01/22 - 27/12/21)

תאריך הפקה: 27/01/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	90.60	44.50	314.00	449.10	78.44	
			סה"כ צריכה	90.60	44.50	314.00	449.10		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	1,210.00	559.40	3,453.00	5,222.40		
			סה"כ צריכה	1,210.00	559.40	3,453.00	5,222.40		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	1,793.50	865.00	4,956.80	7,615.30		
			סה"כ צריכה	1,793.50	865.00	4,956.80	7,615.30		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	1,785.30	680.30	4,262.00	6,727.60		
			סה"כ צריכה	1,785.30	680.30	4,262.00	6,727.60		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	67.92	0.00	293.89	361.81	5.01	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.50	2.14		
			סה"כ צריכה	68.35	0.21	295.38	363.95		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	63.97	0.00	200.93	264.90	2.94	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.50	2.14		
			סה"כ צריכה	64.40	0.21	202.42	267.04		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	23.84	5.49	251.58	280.91	4.32	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.50	2.14		
			סה"כ צריכה	24.27	5.70	253.08	283.05		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	92.00	266.00	462.00	820.00	134.00	
		אוויר צח		2.63	1.29	9.12	13.05		
			סה"כ צריכה	94.63	267.29	471.12	833.05		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		0.68	0.33	2.35	3.36		
			סה"כ צריכה	0.68	0.33	2.35	3.36		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	61.47	0.10	141.12	202.69	7.45	
		אוויר צח		0.69	0.34	2.39	3.41		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	62.16	0.43	143.51	206.10		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	0.40	16.90	100.13	117.42	6.17	
		אוויר צח		0.35	0.17	1.22	1.74		
			סה"כ צריכה	0.75	17.07	101.34	119.16		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	5.28	0.00	21.36	26.64	4.88	
		אוויר צח		0.58	0.29	2.02	2.88		
			סה"כ צריכה	5.86	0.29	23.38	29.52		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	113.10	0.00	487.39	600.50	4.66	
		אוויר צח		0.58	0.29	2.02	2.88		
			סה"כ צריכה	113.69	0.29	489.41	603.38		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	73.22	4.05	389.44	466.70	5.67	
		אוויר צח		0.58	0.29	2.02	2.88		
			סה"כ צריכה	73.80	4.33	391.46	469.59		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	4.53	0.00	65.14	69.66	3.00	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.50	2.14		
			סה"כ צריכה	4.96	0.21	66.63	71.80		
15	26153	קומה 1 משרד 6 וירליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	252.48	4.82	823.95	1,081.25	6.47	
		אוויר צח		0.69	0.34	2.38	3.40		
			סה"כ צריכה	253.17	5.15	826.33	1,084.65		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תכנה	15129231 - 1	20.38	3.23	117.92	141.54	3.02	
		אוויר צח		0.41	0.20	1.43	2.04		
			סה"כ צריכה	20.80	3.43	119.35	143.58		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	12.61	0.02	0.08	12.70	4.81	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.50	2.14		
			סה"כ צריכה	13.04	0.23	1.58	14.84		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	65.49	3.89	160.26	229.63	3.29	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.50	2.14		
			סה"כ צריכה	65.92	4.10	161.75	231.77		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסויטק	15129231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	2.48	1.22	8.60	12.29		
			סה"כ צריכה	2.48	1.22	8.60	12.29		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובטיקס	16226525 - 8	31.85	35.55	118.40	185.80	4.13	
			אוויר צח	1.62	0.80	5.62	8.04		
			סה"כ צריכה	33.47	36.35	124.02	193.84		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	126.90	42.45	326.30	495.65	12.34	
			אוויר צח	1.53	0.75	5.32	7.61		
			סה"כ צריכה	128.43	43.20	331.62	503.26		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.65	0.00	9.95	10.60	1.89	
			אוויר צח	0.55	0.27	1.91	2.73		
			סה"כ צריכה	1.20	0.27	11.86	13.33		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	0.70	0.20	4.52	5.42	0.57	
			אוויר צח	0.79	0.39	2.72	3.89		
			סה"כ צריכה	1.49	0.59	7.24	9.31		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.80	3.20	21.30	25.30	2.38	
			אוויר צח	2.35	1.16	8.16	11.67		
			סה"כ צריכה	3.15	4.36	29.46	36.97		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	1.13	0.55	3.91	5.59		
			סה"כ צריכה	1.13	0.55	3.91	5.59		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	117.45	29.00	279.25	425.70	3.07	
			אוויר צח	1.36	0.67	4.71	6.74		
			סה"כ צריכה	118.81	29.67	283.96	432.44		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	1.66	7.74	30.78	40.18	4.91	
			אוויר צח	0.87	0.43	3.02	4.32		
			סה"כ צריכה	2.53	8.17	33.80	44.50		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	19.95	0.00	231.65	251.60	7.21	
			אוויר צח	1.33	0.65	4.62	6.60		
			סה"כ צריכה	21.28	0.65	236.27	258.20		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	7.02	0.00	15.54	22.56	0.43	
			אוויר צח	0.62	0.30	2.15	3.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7.64	0.30	17.69	25.63		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	0.00	0.00	2.80	2.80	3.13	
			אוויר צח	0.53	0.26	1.85	2.65		
			סה"כ צריכה	0.53	0.26	4.65	5.45		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	1.88	8.72	136.54	147.14	4.73	
			אוויר צח	2.50	1.23	8.66	12.39		
			סה"כ צריכה	4.38	9.95	145.20	159.53		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			אוויר צח	1.51	0.74	5.22	7.47		
			סה"כ צריכה	1.51	0.74	5.22	7.47		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	0.59	0.29	2.06	2.94		
			סה"כ צריכה	0.59	0.29	2.06	2.94		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	14.50	2.46	147.98	164.94	7.59	
			אוויר צח	1.01	0.50	3.51	5.01		
			סה"כ צריכה	15.51	2.96	151.49	169.95		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	61.00	0.00	130.95	191.95	10.12	
			אוויר צח	1.13	0.55	3.90	5.58		
			סה"כ צריכה	62.13	0.55	134.85	197.53		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	38.90	15.30	230.70	284.90	9.35	
			אוויר צח	1.13	0.55	3.91	5.59		
			סה"כ צריכה	40.03	15.85	234.61	290.49		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	198.15	36.55	203.45	438.15	9.27	
			אוויר צח	1.99	0.98	6.89	9.85		
			סה"כ צריכה	200.14	37.53	210.34	448.00		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	65.75	55.80	640.25	761.80	8.57	
			אוויר צח	0.76	0.37	2.63	3.76		
			סה"כ צריכה	66.51	56.17	642.88	765.56		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	2.50	0.00	23.86	26.36	3.65	
			אוויר צח	0.92	0.45	3.19	4.57		
			סה"כ צריכה	3.42	0.45	27.05	30.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	13.70	7.30	113.35	134.35	5.21	
		אוויר צח		1.34	0.66	4.64	6.63		
		סה"כ צריכה		15.04	7.96	117.99	140.98		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	1.86	0.00	29.48	31.34	3.67	
		אוויר צח		0.27	0.13	0.92	1.32		
		סה"כ צריכה		2.13	0.13	30.40	32.66		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	54.70	10.50	188.70	253.90	8.30	
		אוויר צח		3.72	1.83	12.90	18.46		
		סה"כ צריכה		58.42	12.33	201.60	272.36		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	3.28	5.42	25.68	34.38	1.78	
		אוויר צח		0.67	0.33	2.32	3.33		
		סה"כ צריכה		3.95	5.75	28.00	37.71		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	5.04	0.54	22.76	28.34	0.68	
		אוויר צח		0.57	0.28	1.99	2.84		
		סה"כ צריכה		5.61	0.82	24.75	31.18		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	2.90	1.24	10.48	14.62	0.16	
		אוויר צח		0.70	0.35	2.44	3.49		
		סה"כ צריכה		3.60	1.59	12.92	18.11		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	49.84	24.34	194.20	268.38	2.88	
		אוויר צח		1.01	0.50	3.51	5.01		
		סה"כ צריכה		50.85	24.84	197.71	273.39		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	120.80	0.10	379.30	500.20	11.35	
		אוויר צח		1.79	0.88	6.22	8.89		
		סה"כ צריכה		122.59	0.98	385.52	509.09		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	14.35	0.00	84.90	99.25	4.13	
		אוויר צח		0.88	0.43	3.04	4.35		
		סה"כ צריכה		15.23	0.43	87.94	103.60		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	80.10	1.35	509.45	590.90	12.95	
		אוויר צח		2.52	1.24	8.74	12.51		
		סה"כ צריכה		82.62	2.59	518.19	603.41		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	38.25	0.00	62.15	100.40	6.17	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	1.33	0.65	4.61	6.60		
			סה"כ צריכה	39.58	0.65	66.76	107.00		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	9.05	0.50	46.00	55.55	5.50	
			אוויר צח	0.86	0.42	2.98	4.26		
			סה"כ צריכה	9.91	0.92	48.98	59.81		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.00	0.00	0.34	0.34	0.22	
			אוויר צח	0.69	0.34	2.40	3.44		
			סה"כ צריכה	0.69	0.34	2.74	3.78		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	3.24	0.00	3.08	6.32	3.75	
			אוויר צח	0.41	0.20	1.41	2.02		
			סה"כ צריכה	3.65	0.20	4.49	8.34		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	1.02	0.84	12.28	14.14	1.63	
			אוויר צח	0.57	0.28	1.96	2.80		
			סה"כ צריכה	1.59	1.12	14.24	16.94		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	16.45	0.00	52.10	68.55	7.43	
			אוויר צח	3.77	1.85	13.05	18.66		
			סה"כ צריכה	20.22	1.85	65.15	87.21		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	38.58	3.54	356.96	399.08	5.52	
			אוויר צח	0.94	0.46	3.25	4.65		
			סה"כ צריכה	39.52	4.00	360.21	403.73		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	32.05	9.70	223.20	264.95	4.34	
			אוויר צח	1.61	0.79	5.57	7.96		
			סה"כ צריכה	33.66	10.49	228.77	272.91		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	18.32	4.14	44.54	67.00	5.85	
			אוויר צח	1.03	0.51	3.57	5.10		
			סה"כ צריכה	19.35	4.65	48.11	72.10		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	27.85	0.00	213.90	241.75	8.23	
			אוויר צח	1.18	0.58	4.10	5.86		
			סה"כ צריכה	29.03	0.58	218.00	247.61		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	6.90	1.50	27.65	36.05	3.85	
			אוויר צח	1.33	0.65	4.62	6.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8.23	2.15	32.27	42.65		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	6.20	0.96	57.68	64.84	7.60	
			אוור צח	1.13	0.56	3.93	5.63		
			סה"כ צריכה	7.33	1.52	61.61	70.47		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	1.23	0.61	4.27	6.11		
			סה"כ צריכה	1.23	0.61	4.27	6.11		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	31.90	26.20	150.10	208.20	10.22	
			אוור צח	1.26	0.62	4.37	6.25		
			סה"כ צריכה	33.16	26.82	154.47	214.45		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	5.14	1.84	48.60	55.58	6.05	
			אוור צח	0.47	0.23	1.63	2.33		
			סה"כ צריכה	5.61	2.07	50.23	57.91		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	3.40	0.00	33.40	36.80	5.93	
			אוור צח	0.57	0.28	1.99	2.84		
			סה"כ צריכה	3.97	0.28	35.39	39.64		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	0.86	0.22	7.96	9.04	0.37	
			אוור צח	0.47	0.23	1.63	2.33		
			סה"כ צריכה	1.33	0.45	9.59	11.37		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	0.80	0.80	0.38	
			אוור צח	0.45	0.22	1.56	2.23		
			סה"כ צריכה	0.45	0.22	2.36	3.03		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.80	0.00	5.78	6.58	0.19	
			אוור צח	0.43	0.21	1.47	2.11		
			סה"כ צריכה	1.23	0.21	7.25	8.69		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	8.58	1.18	50.84	60.60	6.13	
			אוור צח	0.61	0.30	2.11	3.02		
			סה"כ צריכה	9.19	1.48	52.95	63.62		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	50.14	13.32	361.78	425.24	15.96	
			אוור צח	1.37	0.67	4.75	6.80		
			סה"כ צריכה	51.51	13.99	366.53	432.04		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	63.44	60.66	482.44	606.54	6.62	
		אוויר צח		0.87	0.43	3.03	4.33		
		סה"כ צריכה		64.31	61.09	485.47	610.87		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	5.24	0.00	35.56	40.80	5.47	
		אוויר צח		0.60	0.29	2.08	2.97		
		סה"כ צריכה		5.84	0.29	37.64	43.77		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	213.62	1.12	258.04	472.78	8.12	
		אוויר צח		0.90	0.44	3.13	4.48		
		סה"כ צריכה		214.52	1.56	261.17	477.26		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.00	0.00	61.32	61.32	3.33	
		אוויר צח		0.87	0.43	3.02	4.32		
		סה"כ צריכה		0.87	0.43	64.34	65.64		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	76.35	0.60	89.25	166.20	6.70	
		אוויר צח		1.33	0.65	4.62	6.60		
		סה"כ צריכה		77.68	1.25	93.87	172.80		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	5.58	0.00	49.06	54.64	6.03	
		אוויר צח		0.43	0.21	1.49	2.13		
		סה"כ צריכה		6.01	0.21	50.55	56.77		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	12.20	4.50	56.44	73.14	5.97	
		אוויר צח		0.50	0.24	1.72	2.46		
		סה"כ צריכה		12.70	4.74	58.16	75.60		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	10.52	0.00	52.60	63.12	5.92	
		אוויר צח		0.60	0.30	2.08	2.98		
		סה"כ צריכה		11.12	0.30	54.68	66.10		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	48.54	7.44	405.24	461.22	8.66	
		אוויר צח		1.19	0.59	4.13	5.91		
		סה"כ צריכה		49.73	8.03	409.37	467.13		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	0.48	0.00	2.20	2.68	1.74	
		אוויר צח		0.86	0.42	2.97	4.25		
		סה"כ צריכה		1.34	0.42	5.17	6.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	246.80	34.20	713.20	994.20	13.54	
		אוויר צח		0.65	0.32	2.27	3.24		
		סה"כ צריכה		247.45	34.52	715.47	997.44		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	95.80	38.65	230.25	364.70	8.97	
		אוויר צח		4.00	1.97	13.88	19.85		
		סה"כ צריכה		99.80	40.62	244.13	384.55		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	729.60	24.40	1,142.60	1,896.60	31.79	
		אוויר צח		6.11	3.00	21.18	30.29		
		סה"כ צריכה		735.71	27.40	1,163.78	1,926.89		
84	33633	ראשי חינוג חניון	17312998 - 1	150.50	71.80	471.50	693.80	9.29	
		סה"כ צריכה		150.50	71.80	471.50	693.80		
		סה"כ צריכה		8,729.72	3,048.75	26,422.34	38,200.81		
		חשבון חברת חשמל		16,680.00	5,800.00	49,320.00	71,800.00		
		הפרש בקוט"ש		-7,950.28	-2,751.25	-22,897.66	-33,599.19		
		הפרש באחוזים		-47.66%	-47.44%	-46.43%	-46.80%		



■ פסגה (Kwh 8,729.72)
■ גבע (Kwh 3,048.75)
■ שפל (Kwh 26,422.34)

