



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/01/22 - 01/01/22)


תאריך הפקה: 05/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	1,814.18	959.87	7,391.88	10,165.93	55.01	
			81007765 - 2	2,226.26	1,041.49	7,910.61	11,178.35	58.59	
			81007907 - 1	508.48	271.08	2,012.25	2,791.81	17.15	
			81007907 - 2	1,609.18	870.89	6,345.75	8,825.83	57.50	
			81007907 - 3	774.00	351.57	2,675.37	3,800.94	17.73	
			81007907 - 4	529.58	264.20	1,985.86	2,779.64	16.75	
			81007907 - 8	1,647.38	845.00	6,278.94	8,771.32	54.29	
			סה"כ צריכה	9,109.05	4,604.12	34,600.66	48,313.82		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,397.26	496.85	4,093.19	5,987.30	14.16	
			81007805 - 2	75.79	38.43	263.75	377.98	1.32	
			81007805 - 8	4,811.10	2,012.23	14,904.07	21,727.40	41.64	
			81007907 - 5	-127.91	-31.09	-265.12	-424.13	1.10	
			סה"כ צריכה	6,156.24	2,516.41	18,995.90	27,668.54		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-142.90	-69.18	-560.93	-773.01	1.14	
			81007765 - 6	2,143.09	874.64	7,396.32	10,414.05	31.50	
			סה"כ צריכה	2,000.18	805.46	6,835.39	9,641.04		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	209.53	21.04	444.38	674.95	3.44	
			סה"כ צריכה	209.53	21.04	444.38	674.95		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	50.51	24.56	191.06	266.14	0.38	
			סה"כ צריכה	50.51	24.56	191.06	266.14		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	142.90	69.18	560.93	773.01	1.14	
			81007765 - 3	2,233.97	579.97	6,935.58	9,749.52	21.57	
			81007765 - 8	-209.53	-21.04	-444.38	-674.95	3.44	
			סה"כ צריכה	2,167.34	628.11	7,052.13	9,847.58		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	2,454.30	1,247.80	9,474.20	13,176.30	35.46	
			סה"כ צריכה	2,454.30	1,247.80	9,474.20	13,176.30		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	2,943.62	1,106.35	10,461.81	14,511.78	49.76	
			81007765 - 5	2,532.19	975.49	8,403.78	11,911.46	24.72	
			סה"כ צריכה	5,475.81	2,081.84	18,865.58	26,423.23		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	1,419.61	702.63	6,239.54	8,361.78	55.68	
			סה"כ צריכה	1,419.61	702.63	6,239.54	8,361.78		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	2,231.51	1,091.28	9,341.21	12,664.00	52.90	
			סה"כ צריכה	2,231.51	1,091.28	9,341.21	12,664.00		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	15,521.62	7,358.08	55,025.10	77,904.81	120.83	
			סה"כ צריכה	15,521.62	7,358.08	55,025.10	77,904.81		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,787.60	1,807.68	13,869.48	19,464.76	51.24	
			סה"כ צריכה	3,787.60	1,807.68	13,869.48	19,464.76		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	560.11	253.52	1,984.94	2,798.58	6.38	
			סה"כ צריכה	560.11	253.52	1,984.94	2,798.58		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	3,076.86	1,413.58	12,154.58	16,645.02	29.22	
			סה"כ צריכה	3,076.86	1,413.58	12,154.58	16,645.02		
			סה"כ צריכה	54,220.27	24,556.10	195,074.17	273,850.54		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				273,850.54		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 54,220.27)  
■ גבע (Kwh 24,556.10)  
■ שפל (Kwh 195,074.17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	13,917.57	6,727.04	53,230.27	73,874.88	119.94	
			סה"כ צריכה	13,917.57	6,727.04	53,230.27	73,874.88		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	29,084.80	13,392.64	102,945.86	145,423.30	262.66	
			סה"כ צריכה	29,084.80	13,392.64	102,945.86	145,423.30		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	11,954.50	4,523.58	40,629.57	57,107.65	163.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11,954.50	4,523.58	40,629.57	57,107.65		

