


**דוח קוט"ש**

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (13/12/21 - 12/11/21)


תאריך הפקה: 07/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	33.35	7.85	34.20	75.40	8.25	
			סה"כ צריכה	33.35	7.85	34.20	75.40		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	175.00	1.80	54.20	231.00	1.80	
			סה"כ צריכה	175.00	1.80	54.20	231.00		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,595.60	599.20	2,267.60	4,462.40	16.00	
			סה"כ צריכה	1,595.60	599.20	2,267.60	4,462.40		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	507.94	84.76	268.01	860.70	9.63	
			סה"כ צריכה	507.94	84.76	268.01	860.70		
5	33710	C בניין PIPL מיזוג אויר	14154696 - 4	216.50	21.75	233.22	471.46	3.50	
			סה"כ צריכה	216.50	21.75	233.22	471.46		
6	33707	אדוונטסט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	169.80	11.88	68.84	250.51	6.57	
			סה"כ צריכה	169.80	11.88	68.84	250.51		
7	11953	אולם כנסים קייזנס בניין A	81029750 - 8	68.80	3.80	12.00	84.60		
			סה"כ צריכה	68.80	3.80	12.00	84.60		
8	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	1,144.38	374.68	1,038.46	2,557.52	15.14	
			סה"כ צריכה	1,144.38	374.68	1,038.46	2,557.52		
9	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	576.08	183.84	780.52	1,540.44	11.44	
			סה"כ צריכה	576.08	183.84	780.52	1,540.44		
10	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	405.48	142.08	546.90	1,094.46	16.27	
			סה"כ צריכה	405.48	142.08	546.90	1,094.46		
11	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	159.88	92.12	638.38	890.38		
			סה"כ צריכה	159.88	92.12	638.38	890.38		
12	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	92.76	45.96	338.80	477.52	4.54	
			סה"כ צריכה	92.76	45.96	338.80	477.52		
13	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	991.60	42.60	349.20	1,383.40	11.80	
			סה"כ צריכה	991.60	42.60	349.20	1,383.40		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	1,221.45	206.60	800.15	2,228.20	29.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,221.45	206.60	800.15	2,228.20		
15	11956	סרוויס נאו מ"א בניין A קומה 3	6 - 81029750	778.00	143.60	807.60	1,729.20	16.80	
			סה"כ צריכה	778.00	143.60	807.60	1,729.20		
16	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	238.53	52.42	239.04	529.99	7.00	
			סה"כ צריכה	238.53	52.42	239.04	529.99		
17	6390	פיליפס מא בניין A ק.5	3 - 81029750	1,412.80	510.80	1,984.40	3,908.00	12.80	
			סה"כ צריכה	1,412.80	510.80	1,984.40	3,908.00		
18	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	61.58	58.47	39.10	159.16	10.51	
			סה"כ צריכה	61.58	58.47	39.10	159.16		
19	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	345.50	66.90	253.01	665.40	118.26	
			סה"כ צריכה	345.50	66.90	253.01	665.40		
20	11958	קידנס בניין A מא	7 - 81029750	1,374.60	544.40	1,841.60	3,760.60	20.20	
			סה"כ צריכה	1,374.60	544.40	1,841.60	3,760.60		
21	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	1 - 14154695	652.74	176.08	448.38	1,277.20	17.78	
			סה"כ צריכה	652.74	176.08	448.38	1,277.20		
22	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	1 - 14154696	167.42	12.18	65.28	244.88	3.34	
			סה"כ צריכה	167.42	12.18	65.28	244.88		
23	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	6 - 14154695	2,528.45	752.32	3,481.63	6,762.40	26.65	
			סה"כ צריכה	2,528.45	752.32	3,481.63	6,762.40		
			סה"כ צריכה	14,918.23	4,136.08	16,590.51	35,644.82		
			חשבון חברת חשמל			180,760.00	180,760.00		
			הפרש בקוט"ש			-164,169.49	-145,115.18		
			הפרש באחוזים			-90.82%	-80.28%		



■ פסגה (14,918.23 Kwh)  
■ גבע (4,136.08 Kwh)  
■ שפל (16,590.51 Kwh)

