



**דוח קוט"ש**

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (12/01/22 - 14/12/21)


תאריך הפקה: 07/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	15.80	7.75	162.20	185.75	3.10	
			סה"כ צריכה	15.80	7.75	162.20	185.75		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	133.60	3.00	215.20	351.80	0.40	
			סה"כ צריכה	133.60	3.00	215.20	351.80		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,389.00	313.80	3,990.20	5,693.00	19.00	
			סה"כ צריכה	1,389.00	313.80	3,990.20	5,693.00		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	431.46	291.04	910.59	1,633.10	21.77	
			סה"כ צריכה	431.46	291.04	910.59	1,633.10		
5	33710	C בניין PIPL מיזוג אויר	14154696 - 4	1,193.30	187.26	3,442.39	4,822.94	47.13	
			סה"כ צריכה	1,193.30	187.26	3,442.39	4,822.94		
6	33707	אדוונטסט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	103.80	5.13	329.26	438.19	14.71	
			סה"כ צריכה	103.80	5.13	329.26	438.19		
7	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	36.00	2.00	346.80	384.80	0.60	
			סה"כ צריכה	36.00	2.00	346.80	384.80		
8	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	322.02	138.52	1,161.54	1,622.08	8.45	
			סה"כ צריכה	322.02	138.52	1,161.54	1,622.08		
9	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	849.52	363.76	3,014.68	4,227.96	22.48	
			סה"כ צריכה	849.52	363.76	3,014.68	4,227.96		
10	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	263.32	118.32	903.90	1,285.54	29.88	
			סה"כ צריכה	263.32	118.32	903.90	1,285.54		
11	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	1,115.72	729.48	5,558.02	7,403.22	46.96	
			סה"כ צריכה	1,115.72	729.48	5,558.02	7,403.22		
12	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	440.44	262.04	1,887.20	2,589.68	10.88	
			סה"כ צריכה	440.44	262.04	1,887.20	2,589.68		
13	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	516.20	112.80	1,223.20	1,852.20	13.00	
			סה"כ צריכה	516.20	112.80	1,223.20	1,852.20		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	87.05	44.90	900.35	1,032.30	30.05	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	87.05	44.90	900.35	1,032.30		
15	11956	סרוויס - נאו מ"א בניין A קומה 3	6 - 81029750	116.80	14.00	325.60	456.40	2.80	
			סה"כ צריכה	116.80	14.00	325.60	456.40		
16	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	40.03	12.70	109.76	162.49	3.61	
			סה"כ צריכה	40.03	12.70	109.76	162.49		
17	6390	פיליפס מא בניין A 5.ק.	3 - 81029750	773.20	294.80	2,679.60	3,747.60	11.20	
			סה"כ צריכה	773.20	294.80	2,679.60	3,747.60		
18	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	7.57	107.58	55.35	170.49	5.22	
			סה"כ צריכה	7.57	107.58	55.35	170.49		
19	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	214.50	20.94	557.55	793.00	10.94	
			סה"כ צריכה	214.50	20.94	557.55	793.00		
20	11958	קידנס בניין A מא	7 - 81029750	501.80	195.80	1,690.20	2,387.80	10.80	
			סה"כ צריכה	501.80	195.80	1,690.20	2,387.80		
21	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	1 - 14154695	158.86	68.72	523.22	750.80	8.49	
			סה"כ צריכה	158.86	68.72	523.22	750.80		
22	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	1 - 14154696	106.58	18.62	325.92	451.12	9.26	
			סה"כ צריכה	106.58	18.62	325.92	451.12		
23	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	6 - 14154695	1,876.35	591.68	5,343.37	7,811.40	39.85	
			סה"כ צריכה	1,876.35	591.68	5,343.37	7,811.40		
			סה"כ צריכה	10,692.93	3,904.63	35,656.10	50,253.66		
			חשבון חברת חשמל			183,120.00	183,120.00		
			הפרש בקוט"ש			-147,463.90	-132,866.34		
			הפרש באחוזים			-80.53%	-72.56%		



■ פסגה (10,692.93 Kwh)  
■ גבע (3,904.63 Kwh)  
■ שפל (35,656.10 Kwh)

