



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/01/22 - 31/01/22)

תאריך הפקה: 08/02/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	183.84	69,219.20	47,598.72	5,705.05	15,915.43	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		4,153.15	2,855.92	342.30	954.93	תוספת צריכה			
		73,372.36	50,454.64	6,047.36	16,870.36	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-33.90	-23.10	-2.90	-7.90	15112930 - 1			
	45.47	11,602.75	8,246.14	795.49	2,561.12	81018601 - 3			
	51.49	22,984.96	15,926.26	1,873.48	5,185.22	81018601 - 4			
	12.48	4,060.52	2,598.64	226.07	1,235.81	81018601 - 5			
		512.40	365.89	48.61	97.89	לוח שירותי בית			
		39,126.73	27,113.84	2,940.75	9,072.14	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		33.90	23.10	2.90	7.90	15112930 - 1			
	14.97	8,117.90	5,748.30	773.80	1,595.80	20281997 - 1			
	21.17	15,523.20	11,104.42	1,462.32	2,956.46	81018601 - 6			
	43.08	7,479.16	5,357.94	672.07	1,449.16	81018601 - 7			
	0.33	202.28	144.84	19.00	38.44	81018601 - 8			
		31,356.44	22,378.60	2,930.08	6,047.76	סה"כ צריכה			
		143,855.53	99,947.09	11,918.18	31,990.26	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		143,855.53				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (31,990.26 Kwh)
■ גבע (11,918.18 Kwh)
■ שפל (99,947.09 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	97.89	48.61	365.89	512.40	1.02	
			סה"כ צריכה	97.89	48.61	365.89	512.40		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	17,086.40	5,999.60	52,611.60	75,697.60	1.49	
			סה"כ צריכה	17,086.40	5,999.60	52,611.60	75,697.60		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	16,440.60	6,060.90	51,080.10	73,581.60	1.46	
			סה"כ צריכה	16,440.60	6,060.90	51,080.10	73,581.60		

