



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/01/22 - 31/01/22)

תאריך הפקה: 09/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	2,807.60	735.60	10,664.00	14,207.20	84.80	
			סה"כ צריכה	2,807.60	735.60	10,664.00	14,207.20		
2	38128	וייז טק לוח מרחב מוגן ק.4	1 - 17313238	109.50	44.50	510.80	664.80	5.91	
			סה"כ צריכה	109.50	44.50	510.80	664.80		
3	18248	וייס טק ק.4	4 - 81011517	1,481.26	583.84	5,438.60	7,503.69	42.08	
			סה"כ צריכה	1,481.26	583.84	5,438.60	7,503.69		
4	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	80.42	11.63	140.68	232.74	5.04	
			7 - 81011058	460.65	193.20	1,581.34	2,235.19	16.40	
			8 - 81011516	922.65	272.33	3,173.79	4,368.77	15.78	
			סה"כ צריכה	1,463.73	477.16	4,895.81	6,836.70		
5	44849	טונוס מא	5 - 81018654	198.00	113.80	953.60	1,265.40	6.40	
			סה"כ צריכה	198.00	113.80	953.60	1,265.40		
6	44848	טונוס מאור וכוח	6 - 81018654	67.00	29.00	268.80	364.80	2.20	
			סה"כ צריכה	67.00	29.00	268.80	364.80		
7	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	100.89	28.26	327.48	456.63	1.74	
			1 - 81011517	1,046.19	269.35	3,300.68	4,616.22	26.10	
			3 - 81011517	229.39	49.70	927.38	1,206.47	11.74	
			סה"כ צריכה	1,376.48	347.30	4,555.54	6,279.32		
8	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	648.35	280.87	2,387.30	3,316.52	19.20	
			סה"כ צריכה	648.35	280.87	2,387.30	3,316.52		
9	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	73.37	34.93	286.96	395.27	1.24	
			סה"כ צריכה	73.37	34.93	286.96	395.27		
10	31605	מיזוג איור - צילרים	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	540.20	371.10	3,910.80	4,822.10	255.60	
			1 - 17312748	3,720.00	1,908.70	14,414.30	20,043.00	53.24	
			1 - 18017294	3,712.20	1,185.60	10,343.40	15,241.20	1,164.75	
			2 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 3			
		26,339.50	18,256.00	2,329.90	5,753.60	18075331 - 1			
		66,445.80	46,924.50	5,795.30	13,726.00	סה"כ צריכה			
	0.20	91.32	69.45	5.74	16.14	70043921 - 1	פירסט קייר קומה 3	18287	11
	2.00	111.01	68.38	6.34	36.30	70054614 - 1			
	8.50	1,503.90	1,179.12	68.24	256.54	70057645 - 1			
	5.83	620.52	479.41	27.82	113.29	70057650 - 1			
		2,326.75	1,796.37	108.12	422.26	סה"כ צריכה			
	4.35	2,908.24	2,071.24	270.91	566.09	81022257 - 5	פרטנר חדר תקשורת	18275	12
		2,908.24	2,071.24	270.91	566.09	סה"כ צריכה			
	255.60	-4,822.10	-3,910.80	-371.10	-540.20	17312730 - 1	ציבורי	18297	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 3			
	1,164.75	-15,241.20	-10,343.40	-1,185.60	-3,712.20	18017294 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017294 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017294 - 3			
	53.24	-20,043.00	-14,414.30	-1,908.70	-3,720.00	17312748 - 1			
		-26,339.50	-18,256.00	-2,329.90	-5,753.60	18075331 - 1			
	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17312729 - 1			
	5.91	-664.80	-510.80	-44.50	-109.50	17313238 - 1			
	392.24	-2,564.40	-1,833.40	-175.00	-556.00	18017319 - 4			
	10.84	-6,462.50	-4,644.90	-618.60	-1,199.00	20281819 - 1			
	473.04	148,277.28	106,376.22	9,979.80	31,921.26	70025142 - 1			
	0.20	-91.32	-69.45	-5.74	-16.14	70043921 - 1			
	21.68	-5,364.02	-3,564.80	-239.10	-1,560.12	70049937 - 1			
	2.00	-111.01	-68.38	-6.34	-36.30	70054614 - 1			
	185.04	75,849.18	52,840.80	6,316.32	16,692.06	70057638 - 1			
	8.50	-1,503.90	-1,179.12	-68.24	-256.54	70057645 - 1			
	5.83	-620.52	-479.41	-27.82	-113.29	70057650 - 1			
	41.70	-7,800.30	-4,760.84	-304.84	-2,734.62	70057655 - 1			
	1.74	-456.63	-327.48	-28.26	-100.89	70057656 - 1			
	204.36	61,109.10	43,729.26	5,058.60	12,321.24	70057666 - 1			
	2.48	-1,775.36	-1,270.83	-168.27	-336.26	70057676 - 1			
	48.93	-8,002.07	-5,557.13	-621.24	-1,823.71	81010653 - 3			
	204.86	-53,426.24	-37,698.49	-3,047.06	-12,680.69	81010653 - 6			
	5.04	-232.74	-140.68	-11.63	-80.42	81010653 - 7			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011058 - 6	-537.84	-245.18	-1,947.90	-2,730.91	5.46	
			81011058 - 7	-460.65	-193.20	-1,581.34	-2,235.19	16.40	
			81011058 - 8	-479.54	-180.19	-1,582.95	-2,242.68	17.52	
			81011489 - 1	-73.37	-34.93	-286.96	-395.27	1.24	
			81011489 - 5	-1,701.90	-320.12	-4,663.62	-6,685.64	47.23	
			81011489 - 7	-2,018.83	-812.73	-7,905.67	-10,737.24	70.53	
			81011489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 1	-2,792.07	-917.30	-7,176.54	-10,885.91	33.89	
			81011516 - 5	-455.77	-378.97	-2,522.05	-3,356.80	9.66	
			81011516 - 6	-39.01	-20.05	-205.79	-264.85	5.15	
			81011516 - 7	-735.14	-351.72	-2,787.91	-3,874.77	22.69	
			81011516 - 8	-922.65	-272.33	-3,173.79	-4,368.77	15.78	
			81011517 - 1	-1,046.19	-269.35	-3,300.68	-4,616.22	26.10	
			81011517 - 2	-17.02	-10.04	-219.88	-246.94	2.79	
			81011517 - 3	-229.39	-49.70	-927.38	-1,206.47	11.74	
			81011517 - 4	-1,481.26	-583.84	-5,438.60	-7,503.69	42.08	
			81018654 - 5	-198.00	-113.80	-953.60	-1,265.40	6.40	
			81018654 - 6	-67.00	-29.00	-268.80	-364.80	2.20	
			81021274 - 4	-202.15	-98.60	-1,034.10	-1,334.85	16.00	
			81021274 - 5	-2,807.60	-735.60	-10,664.00	-14,207.20	84.80	
			81021274 - 6	-1,172.30	-177.60	-3,365.40	-4,715.30	48.80	
			81022257 - 3	-648.35	-280.87	-2,387.30	-3,316.52	19.20	
			81022257 - 4	-1,437.50	-668.21	-5,405.41	-7,511.12	54.40	
			81022257 - 5	-566.09	-270.91	-2,071.24	-2,908.24	4.35	
			סה"כ צריכה	5,515.45	3,178.56	24,045.15	32,739.15		
14	43882	קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה וניקיון 2.ק.	81011517 - 2	17.02	10.04	219.88	246.94	2.79	
			סה"כ צריכה	17.02	10.04	219.88	246.94		
15	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	1,172.30	177.60	3,365.40	4,715.30	48.80	
			סה"כ צריכה	1,172.30	177.60	3,365.40	4,715.30		
16	41886	קורנית (טריטון) ק.קרקע	18017319 - 4	556.00	175.00	1,833.40	2,564.40	392.24	
			סה"כ צריכה	556.00	175.00	1,833.40	2,564.40		
17	18242	קורנית אולם מרכזי ק.קרקע	81011516 - 6	39.01	20.05	205.79	264.85	5.15	
			סה"כ צריכה	39.01	20.05	205.79	264.85		
18	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	12,680.69	3,047.06	37,698.49	53,426.24	204.86	
			81011058 - 6	537.84	245.18	1,947.90	2,730.91	5.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011516 - 5	455.77	378.97	2,522.05	3,356.80	9.66	
			81011516 - 7	735.14	351.72	2,787.91	3,874.77	22.69	
			סה"כ צריכה	14,409.44	4,022.93	44,956.36	63,388.73		
19	44206	קורנית חדר שרתים	20281819 - 1	1,199.00	618.60	4,644.90	6,462.50	10.84	
			סה"כ צריכה	1,199.00	618.60	4,644.90	6,462.50		
20	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	2,018.83	812.73	7,905.67	10,737.24	70.53	
			81011489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 1	2,792.07	917.30	7,176.54	10,885.91	33.89	
			סה"כ צריכה	4,810.91	1,730.03	15,082.22	21,623.15		
21	44947	קורנית קומה 3 צפון	81010653 - 3	1,823.71	621.24	5,557.13	8,002.07	48.93	
			סה"כ צריכה	1,823.71	621.24	5,557.13	8,002.07		
22	45227	קורנית קומה 4	81011489 - 5	1,701.90	320.12	4,663.62	6,685.64	47.23	
			סה"כ צריכה	1,701.90	320.12	4,663.62	6,685.64		
23	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	1,560.12	239.10	3,564.80	5,364.02	21.68	
			70057655 - 1	2,734.62	304.84	4,760.84	7,800.30	41.70	
			70057676 - 1	336.26	168.27	1,270.83	1,775.36	2.48	
			81011058 - 8	479.54	180.19	1,582.95	2,242.68	17.52	
			סה"כ צריכה	5,110.55	892.40	11,179.41	17,182.36		
24	18447	רם אדרת	81021274 - 4	202.15	98.60	1,034.10	1,334.85	16.00	
			81022257 - 4	1,437.50	668.21	5,405.41	7,511.12	54.40	
			סה"כ צריכה	1,639.65	766.81	6,439.51	8,845.97		
			סה"כ צריכה	60,934.56	21,354.72	202,946.28	285,235.56		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				285,235.56		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (60,934.56 Kwh) 21%
■ גבע (21,354.72 Kwh) 7%
■ שפל (202,946.28 Kwh) 71%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	31,921.26	9,979.80	106,376.22	148,277.28	473.04	
			סה"כ צריכה	31,921.26	9,979.80	106,376.22	148,277.28		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	12,321.24	5,058.60	43,729.26	61,109.10	204.36	
			סה"כ צריכה	12,321.24	5,058.60	43,729.26	61,109.10		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	16,692.06	6,316.32	52,840.80	75,849.18	185.04	
			סה"כ צריכה	16,692.06	6,316.32	52,840.80	75,849.18		

