



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/01/22 - 01/01/22)

תאריך הפקה: 09/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14870	חניונים	14155681 - 3	-33,280.80	-13,801.20	-98,716.80	-145,798.80	365.82	
			14155681 - 4	-345.50	-159.30	-1,291.30	-1,796.10	5.60	
			14158969 - 1	45,479.80	16,700.30	135,383.00	197,563.10		
			17313057 - 1	-465.30	-275.20	-1,524.40	-2,264.90	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-412.40	-160.00	-1,229.20	-1,801.60	523.63	
			18170718 - 3	-103.40	-51.00	-386.20	-540.60	0.76	
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	10,872.40	2,253.60	32,235.10	39,161.10		
2	37471	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	18247537 - 1	0.20	0.20	220.90	221.30	7.24	
			סה"כ צריכה	0.20	0.20	220.90	221.30		
3	29022	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	13199836 - 1	3.70	0.00	133.90	137.60		
			סה"כ צריכה	3.70	0.00	133.90	137.60		
4	44190	טעינת רכבים חניון	18075346 - 1	73.20	16.40	1,279.00	1,368.60		
			סה"כ צריכה	73.20	16.40	1,279.00	1,368.60		
5	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	103.40	51.00	386.20	540.60	0.76	
			סה"כ צריכה	103.40	51.00	386.20	540.60		
6	32873	לח-6 מפלס ביניים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	14899	מיזוג אוויר	15091220 - 1	373.60	310.40	2,324.00	3,008.00	95.94	
			15091220 - 2	386.40	196.80	1,588.80	2,172.00	6.56	
			15091220 - 3	2,132.00	796.00	7,796.80	10,724.80	88.41	
			15091220 - 4	5,417.60	1,860.80	18,367.20	25,645.60	1,570.52	
			15091221 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 1	3,496.00	1,378.40	10,963.20	15,837.60	72.07	
			15091222 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	1,228.80	866.40	6,668.80	8,764.00	1,045.50	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091223 - 1	78.40	48.80	345.60	472.80	2.01	
			15091228 - 1	3,876.80	1,617.60	13,374.40	18,868.80	134.67	
			15091228 - 2	1,086.40	284.80	2,633.60	4,004.80	95.70	
			15091228 - 3	2,231.20	839.20	7,495.20	10,565.60	102.68	
			15091228 - 4	108.40	53.20	404.80	566.40	0.80	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	1,184.70	521.40	3,953.90	5,660.00		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	855.90	336.80	3,067.80	4,260.50		
			16224409 - 1	3,466.50	1,691.90	13,453.90	18,612.30		
			סה"כ צריכה	25,922.70	10,802.50	92,438.00	129,163.20		
8	32874	מעלית משא	17313057 - 1	465.30	275.20	1,524.40	2,264.90	7.76	
			סה"כ צריכה	465.30	275.20	1,524.40	2,264.90		
9	20366	משאבה F1 17	16224408 - 1	855.90	336.80	3,067.80	4,260.50		
			סה"כ צריכה	855.90	336.80	3,067.80	4,260.50		
10	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	1,184.70	521.40	3,953.90	5,660.00		
			סה"כ צריכה	1,184.70	521.40	3,953.90	5,660.00		
11	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	485.50	254.40	1,956.40	2,696.30		
			סה"כ צריכה	485.50	254.40	1,956.40	2,696.30		
12	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	10.90	4.90	37.00	52.80		
			סה"כ צריכה	10.90	4.90	37.00	52.80		
13	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	6,601.40	1,921.40	16,331.80	24,854.60	92.52	
			סה"כ צריכה	6,601.40	1,921.40	16,331.80	24,854.60		
14	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	39.25	19.15	146.70	205.10	0.50	
			סה"כ צריכה	39.25	19.15	146.70	205.10		
16	12170	קומה 1- חברת סולר	14155681 - 2	635.60	312.20	2,378.20	3,326.00	5.01	
			סה"כ צריכה	635.60	312.20	2,378.20	3,326.00		
17	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	345.50	159.30	1,291.30	1,796.10	5.60	
			סה"כ צריכה	345.50	159.30	1,291.30	1,796.10		
18	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	181.80	91.20	676.60	949.60	2.04	
			סה"כ צריכה	181.80	91.20	676.60	949.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	2,062.00	696.80	3,084.40	5,843.20	45.82	
			סה"כ צריכה	2,062.00	696.80	3,084.40	5,843.20		
20	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	266.00	165.80	1,241.60	1,673.40	262.19	
			סה"כ צריכה	266.00	165.80	1,241.60	1,673.40		
21	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	902.00	399.20	3,304.40	4,605.60	13.66	
			14155676 - 4	1,319.80	624.80	4,791.60	6,736.20	14.56	
			16045505 - 1	1,138.00	433.40	2,795.60	4,367.00	14.13	
			סה"כ צריכה	3,359.80	1,457.40	10,891.60	15,708.80		
22	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	1,903.20	961.20	7,484.40	10,348.80	56.26	
			14155682 - 4	1,548.00	730.80	5,658.00	7,936.80	36.83	
			16045506 - 1	829.20	272.80	2,606.40	3,708.40	25.91	
			16048017 - 2	671.80	321.60	2,492.80	3,486.20	5.40	
			סה"כ צריכה	4,952.20	2,286.40	18,241.60	25,480.20		
23	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	1,594.40	674.60	5,561.20	7,830.20	20.26	
			סה"כ צריכה	1,594.40	674.60	5,561.20	7,830.20		
24	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	1,322.40	544.80	4,405.60	6,272.80	22.50	
			סה"כ צריכה	1,322.40	544.80	4,405.60	6,272.80		
25	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	815.30	282.90	2,443.50	3,541.70	13.71	
			סה"כ צריכה	815.30	282.90	2,443.50	3,541.70		
26	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	992.60	315.60	2,793.80	4,102.00	9.53	
			16045504 - 3	1,158.60	236.60	2,520.60	3,915.80	11.24	
			16045504 - 4	1,319.60	442.40	3,703.80	5,465.80	16.12	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,470.80	994.60	9,018.20	13,483.60		
27	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	1,342.40	661.20	4,993.20	6,996.80	528.33	
			16045502 - 1	2,755.60	1,340.40	9,982.40	14,078.40	35.61	
			סה"כ צריכה	4,098.00	2,001.60	14,975.60	21,075.20		
28	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	1,080.00	437.60	4,068.40	5,586.00	16.36	
			סה"כ צריכה	1,080.00	437.60	4,068.40	5,586.00		
29	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	710.40	321.20	2,871.60	3,903.20	24.18	
			סה"כ צריכה	710.40	321.20	2,871.60	3,903.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	38908	קומה 19 איירונסקיילט	16045501 - 4	504.60	114.40	1,245.40	1,864.40	14.50	
			סה"כ צריכה	504.60	114.40	1,245.40	1,864.40		
31	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	750.80	259.80	2,064.40	3,075.00	21.48	
			סה"כ צריכה	750.80	259.80	2,064.40	3,075.00		
32	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	97.95	51.75	532.55	682.25	4.13	
			סה"כ צריכה	97.95	51.75	532.55	682.25		
33	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	51.55	32.80	336.65	421.00	7.17	
			סה"כ צריכה	51.55	32.80	336.65	421.00		
34	44507	קומה 2 פיודיוזיר	17312642 - 1	0.30	0.00	0.90	1.20	7.07	
			סה"כ צריכה	1,248.00	379.80	3,869.10	5,496.90	36.86	
35	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	280.90	64.40	1,602.50	1,947.80	23.98	
			סה"כ צריכה	280.90	64.40	1,602.50	1,947.80		
36	24649	קומה 20 אקווה סקוירטי ב.חיוני	16048029 - 4	673.60	199.40	2,057.60	2,930.60	18.61	
			סה"כ צריכה	673.60	199.40	2,057.60	2,930.60		
37	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	1,212.00	436.80	3,774.20	5,423.00	12.10	
			סה"כ צריכה	1,212.00	436.80	3,774.20	5,423.00		
38	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	288.40	33.80	414.80	737.00	17.71	
			סה"כ צריכה	288.40	33.80	414.80	737.00		
39	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	742.60	241.40	2,317.40	3,301.40	12.49	
			סה"כ צריכה	742.60	241.40	2,317.40	3,301.40		
40	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	14155667 - 3	302.60	91.80	665.60	1,060.00	12.83	
			סה"כ צריכה	302.60	91.80	665.60	1,060.00		
41	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	412.40	160.00	1,229.20	1,801.60	523.63	
			סה"כ צריכה	412.40	160.00	1,229.20	1,801.60		
42	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	229.21	265.67	1,921.69	2,416.57		
			סה"כ צריכה	229.21	265.67	1,921.69	2,416.57		
43	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	327.20	167.00	1,316.40	1,810.60	6.01	
			סה"כ צריכה	327.20	167.00	1,316.40	1,810.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	624.80	30.90	1,534.10	2,189.80	73.39	
		סה"כ צריכה		624.80	30.90	1,534.10	2,189.80		
45	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	14155660 - 4	1,497.60	705.60	5,463.20	7,666.40	15.56	
		סה"כ צריכה		1,497.60	705.60	5,463.20	7,666.40		
46	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	479.40	244.40	1,755.20	2,479.00	26.38	
		סה"כ צריכה		479.40	244.40	1,755.20	2,479.00		
47	16363	קומה 25 דרגון פלי"ב.חינוי	16045510 - 1	1,775.20	750.80	5,438.40	7,964.40	17.70	
		סה"כ צריכה		1,775.20	750.80	5,438.40	7,964.40		
48	16373	קומה 25 דרגון פלי"ב.חינוי	16045509 - 1	162.80	14.40	279.20	456.40	7.23	
		סה"כ צריכה		162.80	14.40	279.20	456.40		
49	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	6.00	0.00	6.00	12.00	1.09	
		סה"כ צריכה		6.00	0.00	6.00	12.00		
			14155672 - 1	1,095.60	520.00	4,031.60	5,647.20	11.63	
				1,101.60	520.00	4,037.60	5,659.20		
50	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	1,318.00	611.60	4,795.20	6,724.80	24.53	
		סה"כ צריכה		1,318.00	611.60	4,795.20	6,724.80		
51	40042	קומה 27 ארניקס	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254101 - 1	31.30	11.90	117.20	160.40	66.82	
			16254101 - 2	43.50	21.60	163.80	228.90	0.86	
				74.80	33.50	281.00	389.30		
52	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	16224961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
53	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	1,169.60	569.60	4,414.60	6,153.80	13.32	
			14155745 - 1	10.20	6.75	50.10	67.05	0.51	
			14155745 - 2	0.00	0.00	1.60	1.60	2.15	
				1,179.80	576.35	4,466.30	6,222.45		
54	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	1,028.80	479.60	3,760.20	5,268.60	27.93	
				1,028.80	479.60	3,760.20	5,268.60		
55	7567	קומה 29 ארניקס	14155690 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155709 - 3	160.40	78.40	602.80	841.60	524.83	
			14155745 - 3	53.35	40.60	222.25	316.20	3.31	
			14155745 - 4	14.10	7.60	53.75	75.45	0.72	
				227.85	126.60	878.80	1,233.25		
56	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	16224961 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	1,718.00	766.80	6,067.20	8,552.00	16.29	
			14155709 - 1	34.15	16.85	128.75	179.75	0.44	
			14155709 - 2	46.75	22.90	175.15	244.80	33.18	
			14155709 - 4	1,694.00	836.80	6,356.00	8,886.80	12.63	
			סה"כ צריכה	3,492.90	1,643.35	12,727.10	17,863.35		
58	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	415.60	147.60	1,236.40	1,799.60	16.88	
			סה"כ צריכה	415.60	147.60	1,236.40	1,799.60		
59	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	500.00	125.20	1,343.60	1,968.80	29.58	
			16048033 - 1	722.00	242.40	2,474.80	3,439.20	40.44	
			16048033 - 2	218.00	96.00	703.20	1,017.20	6.22	
			סה"כ צריכה	1,440.00	463.60	4,521.60	6,425.20		
60	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	819.10	381.50	2,994.30	4,194.90	7.85	
			סה"כ צריכה	819.10	381.50	2,994.30	4,194.90		
61	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	1,479.60	701.20	5,465.80	7,646.60	14.94	
			16045511 - 2	2,243.60	1,068.40	8,376.80	11,688.80	23.07	
			סה"כ צריכה	3,723.20	1,769.60	13,842.60	19,335.40		
62	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	744.00	333.70	2,570.00	3,647.70	6.63	
			סה"כ צריכה	744.00	333.70	2,570.00	3,647.70		
63	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	1,753.60	736.00	6,119.20	8,608.80	522.75	
			סה"כ צריכה	1,753.60	736.00	6,119.20	8,608.80		
64	34788	קומה 35 גלובלנט	16254138 - 4	423.30	100.50	1,212.50	1,736.30	14.52	
			סה"כ צריכה	423.30	100.50	1,212.50	1,736.30		
65	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	854.40	457.20	3,034.40	4,346.00	11.18	
			16254138 - 3	247.50	134.60	968.10	1,350.20	3.95	
			סה"כ צריכה	1,101.90	591.80	4,002.50	5,696.20		
66	15410	קומה 35+36 AOL מא	16045508 - 3	476.80	133.40	1,518.60	2,128.80	22.17	
			16048033 - 4	1,000.00	480.00	3,737.60	5,217.60	16.34	
			סה"כ צריכה	1,476.80	613.40	5,256.20	7,346.40		
67	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	1,474.20	741.20	4,493.20	6,708.60	14.09	
			16048030 - 1	892.40	637.20	3,596.80	5,126.40	14.58	
			סה"כ צריכה	2,366.60	1,378.40	8,090.00	11,835.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,942.40	1,102.40	7,810.80	10,855.60	39.02	
		סה"כ צריכה		1,942.40	1,102.40	7,810.80	10,855.60		
69	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	2,055.60	951.60	7,674.80	10,682.00	22.03	
		סה"כ צריכה		2,055.60	951.60	7,674.80	10,682.00		
70	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	412.40	60.00	558.80	1,031.20	22.60	
		סה"כ צריכה		412.40	60.00	558.80	1,031.20		
71	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	362.00	60.80	958.80	1,381.60	17.26	
		סה"כ צריכה		362.00	60.80	958.80	1,381.60		
72	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	974.80	223.80	2,846.60	4,045.20	14.13	
		סה"כ צריכה		974.80	223.80	2,846.60	4,045.20		
73	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	740.20	335.80	2,855.20	3,931.20	14.56	
		סה"כ צריכה		740.20	335.80	2,855.20	3,931.20		
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
				740.20	335.80	2,855.20	3,931.20		
74	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	778.20	268.60	3,275.00	4,321.80	50.27	
		סה"כ צריכה		778.20	268.60	3,275.00	4,321.80		
75	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	397.50	39.50	722.80	1,159.80	15.85	
		סה"כ צריכה		397.50	39.50	722.80	1,159.80		
76	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	1,112.60	440.20	3,562.50	5,115.30	71.57	
		סה"כ צריכה		1,112.60	440.20	3,562.50	5,115.30		
77	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
78	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	331.50	128.30	1,027.10	1,486.90	10.10	
		סה"כ צריכה		331.50	128.30	1,027.10	1,486.90		
79	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני מ"א	16048026 - 3	431.60	75.80	1,858.40	2,365.80	132.28	
		סה"כ צריכה		431.60	75.80	1,858.40	2,365.80		
80	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	4.15	1.90	18.50	24.55	0.20	
		סה"כ צריכה		4.15	1.90	18.50	24.55		
			16193841 - 2	222.90	60.40	1,086.60	1,369.90	18.97	
		סה"כ צריכה		222.90	60.40	1,086.60	1,369.90		
				227.05	62.30	1,105.10	1,394.45		
81	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	1,318.40	607.60	4,800.20	6,726.20	14.32	
		סה"כ צריכה		1,318.40	607.60	4,800.20	6,726.20		
			16048008 - 1	9.20	0.90	43.30	53.40	2.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048008 - 2	0.10	0.00	0.25	0.35	0.12	
			סה"כ צריכה	1,327.70	608.50	4,843.75	6,779.95		
82	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	1,426.60	723.80	5,581.60	7,732.00	33.90	
			סה"כ צריכה	1,426.60	723.80	5,581.60	7,732.00		
83	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	1,858.00	519.60	4,465.20	6,842.80	18.05	
			סה"כ צריכה	1,858.00	519.60	4,465.20	6,842.80		
84	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	2,018.80	66.40	2,304.80	4,390.00	47.90	
			סה"כ צריכה	2,018.80	66.40	2,304.80	4,390.00		
85	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	307.60	122.40	1,207.20	1,637.20	11.66	
			סה"כ צריכה	307.60	122.40	1,207.20	1,637.20		
86	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	1,506.00	600.80	4,293.60	6,400.40	16.05	
			סה"כ צריכה	1,506.00	600.80	4,293.60	6,400.40		
87	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	124,072.76	48,025.97	410,421.64	576,320.37		
			חשבון חברת חשמל	174,528.00	67,447.00	550,726.00	792,701.00		
			הפרש בקוט"ש	-50,455.24	-19,421.03	-140,304.36	-216,380.63		
			הפרש באחוזים	-28.91%	-28.79%	-25.48%	-27.30%		



■ פסגה (Kwh 124,072.76)
■ גבע (Kwh 48,025.97)
■ שפל (Kwh 410,421.64)

