



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (31/01/22 - 01/01/22)

תאריך הפקה: 10/02/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	178.74	51,313.38	37,629.54	4,426.53	9,257.31	00017841 - 8	בניין A סריוס - סופר פארם	42202	1
	3.06	1,274.83	892.98	104.79	277.06	00023662 - 1			
	2.09	823.17	537.72	79.70	205.75	00023662 - 2			
	3.28	1,266.90	835.07	112.32	319.52	00023662 - 3			
		54,678.28	39,895.31	4,723.33	10,059.64	סה"כ צריכה			
	92.27	58,772.42	42,192.33	5,516.26	11,063.82	00025156 - 2	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	42237	2
		58,772.42	42,192.33	5,516.26	11,063.82	סה"כ צריכה			
	65.42	26,542.10	18,852.45	2,279.53	5,410.12	00017841 - 2	בניין A סריוס - ק.1 אזה טרייד	42200	3
	0.02	0.16	0.10	0.008	0.05	00023697 - 8			
		26,542.26	18,852.55	2,279.54	5,410.17	סה"כ צריכה			
	10.30	1,848.47	1,320.69	207.33	320.46	00023662 - 6	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	42217	4
		1,848.47	1,320.69	207.33	320.46	סה"כ צריכה			
	9.57	1,847.52	1,280.06	153.08	414.38	00023697 - 7	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	42227	5
		1,847.52	1,280.06	153.08	414.38	סה"כ צריכה			
	25.07	2,972.20	2,256.27	159.99	555.94	00017841 - 5	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	42199	6
	4.91	1,781.91	1,261.04	124.49	396.37	00017841 - 6			
		4,754.10	3,517.31	284.48	952.31	סה"כ צריכה			
	23.19	6,748.61	4,932.97	433.79	1,381.85	00017841 - 4	בניין A לייף פלזה - אלקטרה מילה	42198	7
		6,748.61	4,932.97	433.79	1,381.85	סה"כ צריכה			
	38.31	11,588.13	8,817.90	705.83	2,064.40	00017841 - 3	בניין A לייף פלזה - חינואוי	42197	8
		11,588.13	8,817.90	705.83	2,064.40	סה"כ צריכה			
	29.37	11,817.07	8,148.72	904.41	2,763.94	00017841 - 7	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	42201	9
		11,817.07	8,148.72	904.41	2,763.94	סה"כ צריכה			
	0.61	410.72	293.74	38.64	78.34	00019007 - 7	בניין B - סמסונג	42209	10
		410.72	293.74	38.64	78.34	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	419.59	147.33	1,660.97	2,227.89	15.35	
			סה"כ צריכה	419.59	147.33	1,660.97	2,227.89		
12	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	276.61	66.93	1,336.27	1,679.82	16.24	
			סה"כ צריכה	276.61	66.93	1,336.27	1,679.82		
13	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0.ק	00023678 - 5	496.93	151.22	1,629.34	2,277.50	9.16	
			סה"כ צריכה	496.93	151.22	1,629.34	2,277.50		
14	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	2,272.80	884.76	7,429.75	10,587.31	27.55	
			סה"כ צריכה	2,272.80	884.76	7,429.75	10,587.31		
15	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	961.62	1,095.57	6,326.12	8,383.31	41.21	
			סה"כ צריכה	961.62	1,095.57	6,326.12	8,383.31		
16	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 4	179.69	68.94	574.28	822.91	8.82	
			00019007 - 6	0.0010	-0.0010	0.83	0.83	1.66	
			סה"כ צריכה	179.69	68.94	575.11	823.74		
17	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	2,958.85	907.76	8,781.32	12,647.93	31.84	
			סה"כ צריכה	2,958.85	907.76	8,781.32	12,647.93		
18	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	1,391.59	815.84	5,659.39	7,866.82		
			סה"כ צריכה	1,391.59	815.84	5,659.39	7,866.82		
19	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	2,306.26	563.98	6,346.27	9,216.51	37.05	
			סה"כ צריכה	2,306.26	563.98	6,346.27	9,216.51		
20	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	782.95	161.30	2,396.90	3,341.15	14.37	
			סה"כ צריכה	782.95	161.30	2,396.90	3,341.15		
21	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חינוי	00015689 - 3	208.64	62.96	694.76	966.35		
			21055417 - 3	510.00	153.90	1,698.30	2,362.20	11.82	
			סה"כ צריכה	718.64	216.86	2,393.06	3,328.55		
22	42189	בניין C *לוח מא בג ב.חינוי	00015689 - 4	58.17	31.26	442.47	531.90		
			21055417 - 4	142.20	76.40	1,081.60	1,300.20	23.20	
			סה"כ צריכה	200.37	107.66	1,524.07	1,832.10		
23	42191	בניין C *לוח מא בג חיוני	00015689 - 6	960.54	469.31	3,518.67	4,948.52		
			21055418 - 2	2,348.00	1,147.20	8,601.20	12,096.40	23.46	
			סה"כ צריכה	3,308.54	1,616.51	12,119.87	17,044.92		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	00015689 - 7	268.53	54.66	529.53	852.71		
			21055418 - 3	656.40	133.60	1,294.40	2,084.40	262.59	
			סה"כ צריכה	924.93	188.26	1,823.93	2,937.11		
25	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	00015689 - 8	1,191.93	520.86	3,895.69	5,608.48		
			21055418 - 4	2,913.60	1,273.20	9,522.80	13,709.60	42.63	
			סה"כ צריכה	4,105.53	1,794.06	13,418.49	19,318.08		
26	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	00015689 - 2	0.00	0.00	14.24	14.24		
			21055417 - 2	0.00	0.00	34.80	34.80	412.36	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	49.04	49.04		
27	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	00015689 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055418 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	393.22	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	1,015.69	348.86	4,688.33	6,052.87	54.92	
			סה"כ צריכה	1,015.69	348.86	4,688.33	6,052.87		
29	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	2,592.76	819.21	7,901.68	11,313.65	43.49	
			סה"כ צריכה	2,592.76	819.21	7,901.68	11,313.65		
30	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	1,083.15	168.55	3,344.65	4,596.35	19.64	
			סה"כ צריכה	1,083.15	168.55	3,344.65	4,596.35		
31	42235	בניין C אקויפוז	00024864 - 7	771.56	71.24	1,263.28	2,106.08		
			סה"כ צריכה	771.56	71.24	1,263.28	2,106.08		
32	42474	בניין C ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	325.57	34.86	1,117.73	1,478.16	16.53	
			סה"כ צריכה	325.57	34.86	1,117.73	1,478.16		
33	42251	בניין C המילטון (2012)	00025427 - 7	223.63	71.18	705.67	1,000.48	6.24	
			סה"כ צריכה	223.63	71.18	705.67	1,000.48		
34	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	457.32	68.25	1,412.21	1,937.77	13.37	
			סה"כ צריכה	457.32	68.25	1,412.21	1,937.77		
35	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	488.86	244.00	1,867.99	2,600.84	9.63	
			סה"כ צריכה	488.86	244.00	1,867.99	2,600.84		
36	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	00025508 - 4	65.83	33.97	242.96	342.75	0.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	65.83	33.97	242.96	342.75		
38	42232	בניין C פלייטיקה שלט	5 - 00024864	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	1 - 00025243	2,141.61	877.09	7,250.04	10,268.74	27.22	
			2 - 00025243	2,014.52	905.63	7,272.95	10,193.09	26.74	
			3 - 00025243	2,127.40	924.44	7,598.73	10,650.56	29.05	
			1 - 16092203	136.90	66.20	504.60	707.70	1.28	
			סה"כ צריכה	6,420.42	2,773.36	22,626.32	31,820.09		
40	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	4 - 00025243	1,069.71	401.08	3,318.36	4,789.14	19.89	
			5 - 00025243	811.50	339.83	2,582.11	3,733.45	11.11	
			6 - 00025243	962.60	405.46	3,106.51	4,474.57	15.06	
			2 - 16092203	185.50	91.40	692.20	969.10	1.38	
			סה"כ צריכה	3,029.32	1,237.77	9,699.18	13,966.26		
41	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	6 - 00024864	0.00	0.00	0.00	0.00		
			7 - 00025243	0.50	0.10	1.14	1.73	0.10	
			8 - 00025243	0.29	0.05	0.50	0.83	0.16	
			9 - 00025243	-0.45	-0.05	-0.80	-1.30	0.06	
			10 - 00025243	0.14	0.02	0.26	0.41	0.08	
			11 - 00025243	0.14	0.02	0.27	0.42	0.08	
			12 - 00025243	-0.46	-0.06	-0.72	-1.24	0.02	
			סה"כ צריכה	0.15	0.06	0.64	0.86		
42	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	2 - 00025508	2,324.43	924.95	7,170.16	10,419.53	41.57	
			סה"כ צריכה	2,324.43	924.95	7,170.16	10,419.53		
43	42230	בניין C ק.6 ארקין	3 - 00024864	284.95	130.45	1,012.09	1,427.49		
			סה"כ צריכה	284.95	130.45	1,012.09	1,427.49		
44	42229	בניין C ק.6 בטרי וונצ'רס	2 - 00024864	921.82	275.78	3,317.00	4,514.59		
			סה"כ צריכה	921.82	275.78	3,317.00	4,514.59		
45	42247	בניין C ק.7 NVP	3 - 00025427	452.56	134.86	1,623.51	2,210.93	18.30	
			סה"כ צריכה	452.56	134.86	1,623.51	2,210.93		
46	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	2 - 00025427	3,080.09	1,071.55	9,726.35	13,878.00	39.53	
			סה"כ צריכה	3,080.09	1,071.55	9,726.35	13,878.00		
47	42248	בניין C ק.8 כהנאה	4 - 00025427	386.43	116.14	1,122.36	1,624.93	6.73	
			סה"כ צריכה	386.43	116.14	1,122.36	1,624.93		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
48	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025243 - 13	36.34	31.66	249.69	317.69	2.92	
			00025243 - 14	0.05	0.30	0.91	1.26	0.43	
			00025243 - 15	-0.12	0.25	1.23	1.36	0.96	
			סה"כ צריכה	36.26	32.20	251.84	320.30		
49	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	3,252.35	1,258.13	9,247.63	13,758.10	80.65	
			00023662 - 8	6,359.48	2,644.95	20,722.65	29,727.08	125.20	
			סה"כ צריכה	9,611.83	3,903.08	29,970.27	43,485.18		
50	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	2,281.86	776.54	8,334.98	11,393.38	116.28	
			00023678 - 2	2,360.04	1,043.12	8,464.04	11,867.20	25.52	
			סה"כ צריכה	4,641.90	1,819.66	16,799.02	23,260.58		
51	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	1,501.11	609.25	4,873.74	6,984.10	15.18	
			00023662 - 5	2,727.28	1,051.26	9,386.87	13,165.41	87.53	
			סה"כ צריכה	4,228.39	1,660.51	14,260.62	20,149.52		
52	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	130.10	46.69	522.02	698.82	18.32	
			00023678 - 4	172.75	53.54	547.54	773.82	5.25	
			סה"כ צריכה	302.86	100.23	1,069.56	1,472.64		
53	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 1	2.55	0.79	5.87	9.21	0.10	
			00023697 - 2	22.67	7.00	52.85	82.52	0.67	
			00023697 - 3	1.38	0.43	3.12	4.93	0.07	
			00023697 - 4	-0.003	-0.0009	-0.01	-0.01	0.04	
			סה"כ צריכה	26.59	8.22	61.83	96.64		
54	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 1	2.55	0.79	5.87	9.21	0.10	
			00023697 - 2	22.67	7.00	52.85	82.52	0.67	
			00023697 - 3	1.38	0.43	3.12	4.93	0.07	
			00023697 - 4	-0.003	-0.0009	-0.01	-0.01	0.04	
			סה"כ צריכה	26.59	8.22	61.83	96.64		
55	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 1	3.40	1.05	7.82	12.28	0.10	
			00023697 - 2	30.22	9.33	70.47	110.02	0.67	
			00023697 - 3	1.84	0.58	4.16	6.57	0.07	
			00023697 - 4	-0.004	-0.001	-0.01	-0.02	0.04	
			סה"כ צריכה	35.45	10.96	82.44	128.85		
56	42212	לייף פלאזה - חניון	00022182 - 1	4,865.95	2,359.20	16,925.12	24,150.28	71.14	
			00023697 - 1	-8.50	-2.64	-19.56	-30.69	0.10	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.67	-275.05	-176.17	-23.33	-75.55	00023697 - 2			
	0.07	-16.43	-10.40	-1.44	-4.59	00023697 - 3			
	0.04	0.05	0.04	0.003	0.009	00023697 - 4			
		23,828.15	16,719.03	2,331.79	4,777.32	סה"כ צריכה			
	65.42	-26,542.10	-18,852.45	-2,279.53	-5,410.12	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	57
	38.31	-11,588.13	-8,817.90	-705.83	-2,064.40	00017841 - 3			
	23.19	-6,748.61	-4,932.97	-433.79	-1,381.85	00017841 - 4			
	25.07	-2,972.20	-2,256.27	-159.99	-555.94	00017841 - 5			
	4.91	-1,781.91	-1,261.04	-124.49	-396.37	00017841 - 6			
	29.37	-11,817.07	-8,148.72	-904.41	-2,763.94	00017841 - 7			
	178.74	-51,313.38	-37,629.54	-4,426.53	-9,257.31	00017841 - 8			
	71.14	-24,150.28	-16,925.12	-2,359.20	-4,865.95	00022182 - 1			
	3.06	-1,274.83	-892.98	-104.79	-277.06	00023662 - 1			
	2.09	-823.17	-537.72	-79.70	-205.75	00023662 - 2			
	3.28	-1,266.90	-835.07	-112.32	-319.52	00023662 - 3			
	15.18	-6,984.10	-4,873.74	-609.25	-1,501.11	00023662 - 4			
	87.53	-13,165.41	-9,386.87	-1,051.26	-2,727.28	00023662 - 5			
	10.30	-1,848.47	-1,320.69	-207.33	-320.46	00023662 - 6			
	80.65	-13,758.10	-9,247.63	-1,258.13	-3,252.35	00023662 - 7			
	125.20	-29,727.08	-20,722.65	-2,644.95	-6,359.48	00023662 - 8			
	9.57	-1,847.52	-1,280.06	-153.08	-414.38	00023697 - 7			
	0.02	-0.16	-0.10	-0.008	-0.05	00023697 - 8			
		200,157.60	140,778.00	17,519.40	41,860.20	00024294 - 1			
	92.27	-58,772.42	-42,192.33	-5,516.26	-11,063.82	00025156 - 2			
	639.60	68,581.60	48,635.40	6,152.20	13,794.00	17313183 - 1			
		2,357.37	-700.43	540.75	2,517.05	סה"כ צריכה			
	41.21	-8,383.31	-6,326.12	-1,095.57	-961.62	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	58
	15.35	-2,227.89	-1,660.97	-147.33	-419.59	00019007 - 2			
	8.82	-822.91	-574.28	-68.94	-179.69	00019007 - 4			
	0.61	-410.72	-293.74	-38.64	-78.34	00019007 - 7			
		90,683.16	62,339.22	6,798.06	21,545.88	00022746 - 1			
	116.28	-11,393.38	-8,334.98	-776.54	-2,281.86	00023678 - 1			
	25.52	-11,867.20	-8,464.04	-1,043.12	-2,360.04	00023678 - 2			
	18.32	-698.82	-522.02	-46.69	-130.10	00023678 - 3			
	5.25	-773.82	-547.54	-53.54	-172.75	00023678 - 4			
	9.16	-2,277.50	-1,629.34	-151.22	-496.93	00023678 - 5			
	16.24	-1,679.82	-1,336.27	-66.93	-276.61	00023678 - 6			
	27.55	-10,587.31	-7,429.75	-884.76	-2,272.80	00023678 - 7			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 2	-782.95	-161.30	-2,396.90	-3,341.15	14.37	
			14155760 - 3	-2,958.85	-907.76	-8,781.32	-12,647.93	31.84	
			14155760 - 4	-2,306.26	-563.98	-6,346.27	-9,216.51	37.05	
			17312743 - 1	-1,391.59	-815.84	-5,659.39	-7,866.82		
			20281675 - 1	7,494.25	2,364.55	21,683.25	31,542.05		
			סה"כ צריכה	11,970.13	2,340.46	23,719.54	38,030.12		
59	45433	ציבורי בנין C	00005140 - 1	-1,083.15	-168.55	-3,344.65	-4,596.35	19.64	
			00015689 - 1	8,066.44	3,301.36	27,027.80	38,395.60		
			00015689 - 2	0.00	0.00	-14.24	-14.24		
			00015689 - 3	-208.64	-62.96	-694.76	-966.35		
			00015689 - 4	-58.17	-31.26	-442.47	-531.90		
			00015689 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015689 - 6	-960.54	-469.31	-3,518.67	-4,948.52		
			00015689 - 7	-268.53	-54.66	-529.53	-852.71		
			00015689 - 8	-1,191.93	-520.86	-3,895.69	-5,608.48		
			00024864 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024864 - 2	-921.82	-275.78	-3,317.00	-4,514.59		
			00024864 - 3	-284.95	-130.45	-1,012.09	-1,427.49		
			00024864 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024864 - 7	-771.56	-71.24	-1,263.28	-2,106.08		
			00025243 - 1	-2,141.61	-877.09	-7,250.04	-10,268.74	27.22	
			00025243 - 2	-2,014.52	-905.63	-7,272.95	-10,193.09	26.74	
			00025243 - 3	-2,127.40	-924.44	-7,598.73	-10,650.56	29.05	
			00025243 - 4	-1,069.71	-401.08	-3,318.36	-4,789.14	19.89	
			00025243 - 5	-811.50	-339.83	-2,582.11	-3,733.45	11.11	
			00025243 - 6	-962.60	-405.46	-3,106.51	-4,474.57	15.06	
			00025243 - 7	-0.50	-0.10	-1.14	-1.73	0.10	
			00025243 - 8	-0.29	-0.05	-0.50	-0.83	0.16	
			00025243 - 9	0.45	0.05	0.80	1.30	0.06	
			00025243 - 13	-36.34	-31.66	-249.69	-317.69	2.92	
			00025243 - 14	-0.05	-0.30	-0.91	-1.26	0.43	
			00025243 - 15	0.12	-0.25	-1.23	-1.36	0.96	
			00025427 - 1	-325.57	-34.86	-1,117.73	-1,478.16	16.53	
			00025427 - 2	-3,080.09	-1,071.55	-9,726.35	-13,878.00	39.53	
			00025427 - 3	-452.56	-134.86	-1,623.51	-2,210.93	18.30	
			00025427 - 4	-386.43	-116.14	-1,122.36	-1,624.93	6.73	
			00025427 - 6	-457.32	-68.25	-1,412.21	-1,937.77	13.37	
			00025427 - 7	-223.63	-71.18	-705.67	-1,000.48	6.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025427 - 8	-2,592.76	-819.21	-7,901.68	-11,313.65	43.49	
			00025508 - 1	13,947.12	4,660.00	45,517.08	64,124.20	196.72	
			00025508 - 2	-2,324.43	-924.95	-7,170.16	-10,419.53	41.57	
			00025508 - 4	-65.83	-33.97	-242.96	-342.75	0.90	
			00025508 - 5	-488.86	-244.00	-1,867.99	-2,600.84	9.63	
			00025508 - 8	-1,015.69	-348.86	-4,688.33	-6,052.87	54.92	
			16092203 - 1	-136.90	-66.20	-504.60	-707.70	1.28	
			16092203 - 2	-185.50	-91.40	-692.20	-969.10	1.38	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055417 - 1	19,718.00	8,070.00	66,068.00	93,856.00	309.92	
			21055417 - 2	0.00	0.00	-34.80	-34.80	412.36	
			21055417 - 3	-510.00	-153.90	-1,698.30	-2,362.20	11.82	
			21055417 - 4	-142.20	-76.40	-1,081.60	-1,300.20	23.20	
			21055418 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	393.22	
			21055418 - 2	-2,348.00	-1,147.20	-8,601.20	-12,096.40	23.46	
			21055418 - 3	-656.40	-133.60	-1,294.40	-2,084.40	262.59	
			21055418 - 4	-2,913.60	-1,273.20	-9,522.80	-13,709.60	42.63	
			סה"כ צריכה	8,512.58	3,550.76	28,190.30	40,253.65		
			סה"כ צריכה	126,425.70	48,865.54	412,049.39	587,340.63		
			חשבון חברת חשמל	122,902.00	50,430.00	423,812.00	597,144.00		
			הפרש בקוט"ש	3,523.70	-1,564.46	-11,762.61	-9,803.37		
			הפרש באחוזים	2.87%	-3.10%	-2.78%	-1.64%		



■ פסגה (Kwh 126,425.70)
■ גבע (Kwh 48,865.54)
■ שפל (Kwh 412,049.39)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
----	-----------	---------	-------------------	----------	---------	---------	-------------------	-----------	-----------





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + תינונים	00024294 - 1	41,860.20	17,519.40	140,778.00	200,157.60		
			17313183 - 1	13,794.00	6,152.20	48,635.40	68,581.60	639.60	
			סה"כ צריכה	55,654.20	23,671.60	189,413.40	268,739.20		
2	42213	בניין B שנאי T1	00022746 - 1	21,545.88	6,798.06	62,339.22	90,683.16		
			20281675 - 1	7,494.25	2,364.55	21,683.25	31,542.05		
			סה"כ צריכה	29,040.13	9,162.61	84,022.47	122,225.21		
3	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	13,947.12	4,660.00	45,517.08	64,124.20	196.72	
			סה"כ צריכה	13,947.12	4,660.00	45,517.08	64,124.20		

