

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב


תקופת דוח: (25/01/22 - 26/12/21)

תאריך הפקה: 10/02/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 44579 | *אזיר צח | 20065483 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 44582 | *לוח יחידות אזיר צח | 20065484 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 44581 | *לוח משאבות צילרים | 20065484 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 44578 | *צילר 1 | 20065483 - 2 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 22.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | | |
| 5 | 44580 | *צילר 2 | 20065484 - 1 | 2,384.40 | 547.20 | 4,390.20 | 7,321.80 | 40.97 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,384.40 | 547.20 | 4,390.20 | 7,321.80 | | |
| 6 | 45280 | קומה 1 אמיס | 20281745 - 1 | 251.80 | 122.00 | 1,517.90 | 1,891.70 | 58.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 251.80 | 122.00 | 1,517.90 | 1,891.70 | | |
| 7 | 44589 | קומה 2 אמיס 1 | 20065481 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 44590 | קומה 2 אמיס 2 | 20065481 - 4 | 106.32 | 41.52 | 357.20 | 505.04 | 78.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 106.32 | 41.52 | 357.20 | 505.04 | | |
| 9 | 44593 | קומה 2 בוני השרון | 20065478 - 2 | 103.88 | 30.76 | 333.16 | 467.80 | 78.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 103.88 | 30.76 | 333.16 | 467.80 | | |
| 10 | 44588 | קומה 2 ווביט בנו | 20065481 - 1 | 229.70 | 35.60 | 679.70 | 945.00 | 17.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | 229.70 | 35.60 | 679.70 | 945.00 | | |
| 11 | 44591 | קומה 2 ניו אדג 1 | 20065481 - 3 | 16.88 | 7.36 | 56.68 | 80.92 | 78.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16.88 | 7.36 | 56.68 | 80.92 | | |
| 12 | 44592 | קומה 2 ניו אדג 2 | 20065478 - 1 | 315.48 | 69.68 | 949.32 | 1,334.48 | 78.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 315.48 | 69.68 | 949.32 | 1,334.48 | | |
| 13 | 44594 | קומה 2 שרון פאלק | 20065478 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 44587 | קומה 3 או סי בי אר אס | 20065488 - 2 | 51.60 | 10.84 | 265.04 | 327.48 | 6.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 51.60 | 10.84 | 265.04 | 327.48 | | |
| 15 | 44586 | קומה 3 ב פורת | 20065488 - 1 | 131.56 | 26.80 | 347.76 | 506.12 | 7.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 131.56 | 26.80 | 347.76 | 506.12 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 16 | 44584 | קומה 3 ל.ד חשמל | 20065482 - 1 | 0.76 | 0.00 | 17.52 | 18.28 | 1.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.76 | 0.00 | 17.52 | 18.28 | | |
| 17 | 44585 | קומה 3 תמי הר לב | 20065482 - 2 | 111.28 | 2.92 | 396.48 | 510.68 | 7.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 111.28 | 2.92 | 396.48 | 510.68 | | |
| 18 | 45348 | קומה 4 בוני רנייה | 20065490 - 2 | 113.88 | 16.40 | 370.04 | 500.32 | 8.14 | |
| | | | סה"כ צריכה | 113.88 | 16.40 | 370.04 | 500.32 | | |
| 19 | 44577 | קומה 4 יעקב בידור | 20065490 - 3 | 84.72 | 11.64 | 388.44 | 484.80 | 7.37 | |
| | | | סה"כ צריכה | 84.72 | 11.64 | 388.44 | 484.80 | | |
| 20 | 44583 | קומה 4 ריבר | 20065479 - 4 | 219.64 | 163.28 | 830.68 | 1,213.60 | 13.89 | |
| | | | סה"כ צריכה | 219.64 | 163.28 | 830.68 | 1,213.60 | | |
| 21 | 44576 | קומה 4 שגיב אסרף | 20065490 - 1 | 114.60 | 136.04 | 525.32 | 775.96 | 4.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 114.60 | 136.04 | 525.32 | 775.96 | | |
| 22 | 44575 | קומה 5 יקותיאל | 20065477 - 1 | 49.92 | 91.04 | 1,977.76 | 2,118.72 | 43.43 | |
| | | | 20065477 - 2 | -125.12 | 9.28 | 60.96 | -54.88 | 3.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | -75.20 | 100.32 | 2,038.72 | 2,063.84 | | |
| 23 | 45262 | קומה P2 חדר כושר | 20281509 - 1 | 4.50 | 7.20 | 17.90 | 29.60 | 3.76 | |
| | | | 20281613 - 1 | 21.10 | 9.00 | 66.50 | 96.60 | 1.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 25.60 | 16.20 | 84.40 | 126.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,186.90 | 1,349.96 | 13,548.56 | 19,085.42 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 9,220.00 | 3,180.00 | 29,580.00 | 41,980.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -5,033.10 | -1,830.04 | -16,031.44 | -22,894.58 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -54.59% | -57.55% | -54.20% | -54.54% | | |



- פסגה (Kwh 4,186.90)
- גבע (Kwh 1,349.96)
- שפל (Kwh 13,548.56)





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 44571 | ראשי שנאי 1 | 20065483 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 44573 | ראשי שנאי 2 | 20281748 - 1 | 1,645.60 | 637.20 | 5,190.30 | 7,473.10 | 176.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,645.60 | 637.20 | 5,190.30 | 7,473.10 | | |

