



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (25/01/22 - 27/12/21)


תאריך הפקה: 10/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44581	*לוח משאבות צילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	0.00	11.40	0.00	11.40	22.49	
			סה"כ צריכה	0.00	11.40	0.00	11.40		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	2,285.40	520.80	4,240.80	7,047.00	40.97	
			סה"כ צריכה	2,285.40	520.80	4,240.80	7,047.00		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	187.40	71.00	1,124.50	1,382.90	58.80	
			סה"כ צריכה	187.40	71.00	1,124.50	1,382.90		
7	44589	קומה 2 אמיס 1	20065481 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	44590	קומה 2 אמיס 2	20065481 - 4	105.32	41.32	355.04	501.68	78.07	
			סה"כ צריכה	105.32	41.32	355.04	501.68		
9	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	100.68	30.04	322.80	453.52	78.22	
			סה"כ צריכה	100.68	30.04	322.80	453.52		
10	44588	קומה 2 ווביט בנו	20065481 - 1	223.90	34.40	664.70	923.00	17.41	
			סה"כ צריכה	223.90	34.40	664.70	923.00		
11	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	16.16	7.32	56.08	79.56	78.52	
			סה"כ צריכה	16.16	7.32	56.08	79.56		
12	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	315.24	69.56	940.24	1,325.04	78.61	
			סה"כ צריכה	315.24	69.56	940.24	1,325.04		
13	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	49.60	10.68	255.04	315.32	6.88	
			סה"כ צריכה	49.60	10.68	255.04	315.32		
15	44586	קומה 3 ב פורת	20065488 - 1	124.48	26.20	333.12	483.80	7.33	
			סה"כ צריכה	124.48	26.20	333.12	483.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	0.76	0.00	17.52	18.28	1.12	
			סה"כ צריכה	0.76	0.00	17.52	18.28		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	108.88	2.88	375.16	486.92	7.57	
			סה"כ צריכה	108.88	2.88	375.16	486.92		
18	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	111.08	16.08	361.52	488.68	8.14	
			סה"כ צריכה	111.08	16.08	361.52	488.68		
19	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	82.76	11.44	367.12	461.32	7.37	
			סה"כ צריכה	82.76	11.44	367.12	461.32		
20	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	214.00	150.64	799.08	1,163.72	13.89	
			סה"כ צריכה	214.00	150.64	799.08	1,163.72		
21	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	110.56	130.04	505.56	746.16	4.99	
			סה"כ צריכה	110.56	130.04	505.56	746.16		
22	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	45.76	90.24	1,969.76	2,105.76	43.43	
			20065477 - 2	-125.12	9.28	60.96	-54.88	3.18	
			סה"כ צריכה	-79.36	99.52	2,030.72	2,050.88		
23	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	3.60	6.20	14.50	24.30	3.76	
			20281613 - 1	17.60	8.10	57.90	83.60	1.03	
			סה"כ צריכה	21.20	14.30	72.40	107.90		
			סה"כ צריכה	3,978.06	1,247.62	12,821.40	18,047.08		
			חשבון חברת חשמל	9,220.00	3,180.00	29,580.00	41,980.00		
			הפרש בקוט"ש	-5,241.94	-1,932.38	-16,758.60	-23,932.92		
			הפרש באחוזים	-56.85%	-60.77%	-56.66%	-57.01%		



- פסגה (Kwh 3,978.06)
- גבע (Kwh 1,247.62)
- שפל (Kwh 12,821.40)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	1,318.10	498.80	4,222.20	6,039.10	176.50	
			סה"כ צריכה	1,318.10	498.80	4,222.20	6,039.10		

