



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/01/22 - 03/01/22)

תאריך הפקה: 11/02/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	291.04	140,168.00	98,638.12	12,754.00	28,775.88	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		140,168.00	98,638.12	12,754.00	28,775.88	סה"כ צריכה			
		25,831.60	17,389.10	3,272.10	5,170.40	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		25,831.60	17,389.10	3,272.10	5,170.40	סה"כ צריכה			
		165,999.60	116,027.22	16,026.10	33,946.28	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	165,999.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (33,946.28 Kwh)
■ גבע (16,026.10 Kwh)
■ שפל (116,027.22 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.17	1,243.40	880.91	114.31	248.18	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		1,243.40	880.91	114.31	248.18	סה"כ צריכה			
	25.34	10,562.86	6,799.18	974.02	2,789.66	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		10,562.86	6,799.18	974.02	2,789.66	סה"כ צריכה			
	291.04	140,168.00	98,638.12	12,754.00	28,775.88	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		25,831.60	17,389.10	3,272.10	5,170.40	13127926 - 1			
		165,999.60	116,027.22	16,026.10	33,946.28	סה"כ צריכה			

