



דוח קו"ט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות חולון

תקופת דוח: (31/01/22 - 01/01/22)

תאריך הפקה: 22/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46507	UPS ק.קרקע תחתונה חיוני	20004033 - 2	1,116.60	649.00	4,724.20	6,489.80	389.47	
			20004033 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	262.13	
			20004033 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	262.14	
			סה"כ צריכה	1,116.60	649.00	4,724.20	6,489.80		
2	46345	לוח משאבות כיבוי הידרנטים	20004035 - 3	0.64	1.00	1.78	3.42	1.43	
			סה"כ צריכה	0.64	1.00	1.78	3.42		
3	46509	משאבו ג'וקי ק.קרקע תחתונה חיוני	20004038 - 1	3.55	0.95	16.55	21.05	98.28	
			סה"כ צריכה	3.55	0.95	16.55	21.05		
4	46344	משאבות הגברת לחץ קומות עליונות ק.גג	20004050 - 1	8.60	3.95	33.55	46.10	1.18	
			סה"כ צריכה	8.60	3.95	33.55	46.10		
5	46510	משאבות מילוי מאגר ק.קרקע תחתונה חיוני	20004038 - 2	154.85	64.90	139.70	359.45	98.29	
			סה"כ צריכה	154.85	64.90	139.70	359.45		
6	46508	ק.קרקע תחתונה חיוני לוח מפוחים	20004036 - 1	4,341.60	1,158.00	2,401.20	7,900.80	60.15	
			20004036 - 3	3,896.40	1,032.60	1,742.00	6,671.00	53.70	
			20004056 - 1	248.75	67.50	110.00	426.25	823.25	
			סה"כ צריכה	8,486.75	2,258.10	4,253.20	14,998.05		
7	46506	ק.קרקע תחתונה חיוני מוטורולה חדר בזק	20004052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.79	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	46347	קומת גג לוח דיחוס	20004364 - 3	2,749.80	1,280.80	9,872.00	13,902.60	376.87	
			סה"כ צריכה	2,749.80	1,280.80	9,872.00	13,902.60		
9	46348	קומת גג לוח מנדפי עשן מפלס 4- ACPE-8	20004362 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	46346	קומת גג לוח מעליות	20004053 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004054 - 1	349.20	218.60	1,558.50	2,126.30	7.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004054 - 2	323.80	159.60	1,217.20	1,700.60	3.86	
			סה"כ צריכה	673.00	378.20	2,775.70	3,826.90		
11	46349	קומת גג לוח שרות חיוני	20004049 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	46322	ראשי חניון	19092440 - 3	186.40	108.40	744.80	1,039.60	524.06	
			19093428 - 3	1,657.50	958.50	6,565.75	9,181.75	327.37	
			19093437 - 3	0.00	0.40	1.20	1.60	0.70	
			19093438 - 3	191.20	100.80	704.80	996.80	524.67	
			19093473 - 3	1,443.75	658.00	5,619.50	7,721.25	325.05	
			סה"כ צריכה	3,478.85	1,826.10	13,636.05	18,941.00		
13	46350	ראשי ק. קרקע עליונה	20004202 - 1	960.60	367.20	3,141.60	4,469.40	1,176.94	
			20004207 - 1	542.50	256.75	1,943.25	2,742.50	488.32	
			סה"כ צריכה	1,503.10	623.95	5,084.85	7,211.90		
14	46512	ראשי ק. קרקע (תחתונה (מסחר)	20004103 - 3	235.80	103.80	2,866.80	3,206.40	1,177.22	
			סה"כ צריכה	235.80	103.80	2,866.80	3,206.40		
15	46328	ראשי קומה 10	20004418 - 1	0.00	1.80	36.60	38.40	1,179.11	
			20004445 - 1	3.75	0.50	5.00	9.25	164.15	
			סה"כ צריכה	3.75	2.30	41.60	47.65		
16	46329	ראשי קומה 11	20004413 - 1	57.60	27.00	224.40	309.00	1,178.66	
			20004481 - 1	0.00	0.00	0.75	0.75	164.10	
			סה"כ צריכה	57.60	27.00	225.15	309.75		
17	46330	ראשי קומה 13	20004436 - 1	1.00	0.00	2.50	3.50	164.10	
			20004453 - 1	19.80	8.40	123.00	151.20	1,178.62	
			סה"כ צריכה	20.80	8.40	125.50	154.70		
18	46331	ראשי קומה 14	20004449 - 1	29.75	13.50	90.25	133.50	164.18	
			20004451 - 1	132.60	60.60	459.60	652.80	1,177.56	
			סה"כ צריכה	162.35	74.10	549.85	786.30		
19	46332	ראשי קומה 15	20004473 - 1	0.00	0.00	16.20	16.20	1,179.47	
			20004476 - 1	1.75	0.25	4.00	6.00	164.13	
			סה"כ צריכה	1.75	0.25	20.20	22.20		
20	46333	ראשי קומה 16	20004444 - 1	7.00	1.00	7.75	15.75	164.15	
			20004470 - 1	3.00	0.00	35.40	38.40	1,178.78	
			סה"כ צריכה	10.00	1.00	43.15	54.15		
21	46334	ראשי קומה 17	20004419 - 1	78.00	22.80	219.00	319.80	1,178.42	
			20004448 - 1	7.50	4.50	34.25	46.25	0.51	
			סה"כ צריכה	85.50	27.30	253.25	366.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	46335	ראשי קומה 18	20004467 - 1	46.80	55.20	318.00	420.00	6.95	
			20004477 - 1	46.25	21.25	156.25	223.75	164.39	
			סה"כ צריכה	93.05	76.45	474.25	643.75		
23	46336	ראשי קומה 19	20004425 - 1	7.80	1.20	51.00	60.00	786.04	
			20004442 - 1	2.50	0.75	4.25	7.50	0.23	
			סה"כ צריכה	10.30	1.95	55.25	67.50		
24	46337	ראשי קומה 20	20004468 - 1	85.20	33.60	290.40	409.20	1,179.61	
			20004474 - 1	5.25	1.25	13.00	19.50	163.69	
			סה"כ צריכה	90.45	34.85	303.40	428.70		
25	46338	ראשי קומה 21	20004422 - 1	145.20	67.20	535.20	747.60	1,178.65	
			20004438 - 1	6.00	3.00	23.75	32.75	0.24	
			סה"כ צריכה	151.20	70.20	558.95	780.35		
26	46339	ראשי קומה 22	20004416 - 1	232.80	105.00	819.60	1,157.40	1,177.61	
			20004434 - 1	9.50	3.50	26.00	39.00	0.34	
			סה"כ צריכה	242.30	108.50	845.60	1,196.40		
27	46340	ראשי קומה 23	20004464 - 1	19.80	6.60	84.60	111.00	1,179.38	
			20004480 - 1	2.50	0.75	4.50	7.75	0.23	
			סה"כ צריכה	22.30	7.35	89.10	118.75		
28	46341	ראשי קומה 24	20004435 - 1	1.25	0.25	3.50	5.00	164.07	
			20004497 - 1	4.80	2.40	46.80	54.00	1,179.52	
			סה"כ צריכה	6.05	2.65	50.30	59.00		
29	46342	ראשי קומה 25	20004363 - 1	2.50	0.75	7.00	10.25	164.19	
			20004465 - 1	138.00	62.40	507.60	708.00	786.38	
			סה"כ צריכה	140.50	63.15	514.60	718.25		
30	46343	ראשי קומה 26	20004463 - 1	2.50	0.75	7.00	10.25	164.19	
			20004478 - 1	35.75	12.50	83.75	132.00	164.28	
			סה"כ צריכה	38.25	13.25	90.75	142.25		
31	46323	ראשי קומה 5	20004446 - 1	0.00	0.00	2.50	2.50	0.37	
			20004457 - 1	13.80	4.80	59.40	78.00	394.85	
			סה"כ צריכה	13.80	4.80	61.90	80.50		
32	46324	ראשי קומה 6	20004437 - 1	108.50	50.50	396.75	555.75	7.59	
			20004439 - 1	77.40	33.00	265.80	376.20	2.75	
			סה"כ צריכה	185.90	83.50	662.55	931.95		
33	46325	ראשי קומה 7	20004447 - 1	0.25	1.75	9.00	11.00	0.35	
			20004456 - 1	31.80	12.60	154.80	199.20	394.20	
			סה"כ צריכה	32.05	14.35	163.80	210.20		
34	46326	ראשי קומה 8	20004417 - 1	0.00	0.00	9.00	9.00	1,178.77	
			20004475 - 1	0.00	0.00	0.75	0.75	164.11	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	9.75	9.75		
35	46327	ראשי קומה 9	20004410 - 1	13.80	4.80	64.20	82.80	393.92	
			20004443 - 1	4.00	2.50	16.50	23.00	164.21	
			סה"כ צריכה	17.80	7.30	80.70	105.80		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46135	חניון 1-	19093439 - 1	107.20	54.90	422.00	584.10	195.70	
			19093469 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093470 - 1	683.95	345.10	2,524.05	3,553.10	96.12	
			19093471 - 1	25.30	12.40	94.90	132.60	65.36	
			19093472 - 3	2,401.20	1,187.40	8,983.80	12,572.40	82.48	
			19093481 - 1	458.80	223.50	1,672.80	2,355.10	194.95	
			סה"כ צריכה	3,676.45	1,823.30	13,697.55	19,197.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	46136	חניון 2-	19093439 - 2	28.70	13.50	106.70	148.90	0.74	
			19093469 - 2	28.80	16.50	121.20	166.50	131.00	
			19093470 - 2	438.55	231.80	1,694.00	2,364.35	66.26	
			19093471 - 2	0.00	0.00	1.40	1.40	0.47	
			19093474 - 2	4.40	1.70	32.00	38.10	196.14	
			19093481 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	500.45	263.50	1,955.30	2,719.25		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	46317	חניון 3-	19093439 - 3	38.30	27.20	173.20	238.70	195.95	
			19093469 - 3	6.20	4.40	27.00	37.60	130.92	
			19093470 - 3	169.80	113.35	712.25	995.40	65.88	
			19093471 - 3	0.00	0.00	1.00	1.00	65.53	
			19093474 - 3	0.80	0.30	5.00	6.10	130.87	
			19093481 - 3	148.70	65.80	640.10	854.60	130.33	
			סה"כ צריכה	363.80	211.05	1,558.55	2,133.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	46318	חניון 4-	19093439 - 4	27.90	16.70	119.20	163.80	1.11	
			19093469 - 4	23.90	16.90	100.30	141.10	130.94	
			19093470 - 4	193.25	138.70	838.95	1,170.90	65.49	
			19093471 - 4	5.00	4.90	39.00	48.90	65.43	
			19093474 - 4	0.90	0.50	8.90	10.30	130.74	
			19093481 - 4	208.60	79.90	857.60	1,146.10	130.87	
			סה"כ צריכה	459.55	257.60	1,963.95	2,681.10		


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	46319	חניון 5-	19092440 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			19093428 - 1	179.25	128.00	791.45	1,098.70	65.49	
			19093437 - 1	2.80	1.70	11.70	16.20	65.39	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19093438 - 1	18.30	14.60	91.10	124.00	130.96	
			19093472 - 1	2,367.50	1,168.50	8,873.90	12,409.90	82.09	
			19093473 - 1	207.10	75.80	844.70	1,127.60	130.73	
			סה"כ צריכה	2,774.95	1,388.60	10,612.85	14,776.40		
6	46088	מיזוג אויר	20004032 - 3	94.20	72.00	522.60	688.80	49.77	
			20004034 - 1	0.00	0.00	4.80	4.80	9.05	
			20004035 - 1	490.80	189.60	2,392.80	3,073.20	67.84	
			20004037 - 1	748.80	128.70	1,326.00	2,203.50	13.42	
			20004049 - 2	628.40	309.60	2,348.00	3,286.00	5.54	
			20004051 - 2	253.80	129.00	1,022.40	1,405.20	45.29	
			20004051 - 3	3,425.40	1,570.20	12,595.20	17,590.80	81.62	
			20004364 - 1	821.40	409.80	3,133.20	4,364.40	1,170.26	
			20004364 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004365 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004366 - 1	343.20	156.60	1,344.00	1,843.80	41.15	
			סה"כ צריכה	6,806.00	2,965.50	24,689.00	34,460.50		
7	46278	ק.קרקע עליונה גלידה גולדה	20004202 - 4	382.08	101.76	1,031.68	1,515.52	314.53	
			20004207 - 4	179.04	69.60	572.64	821.28	314.54	
			סה"כ צריכה	561.12	171.36	1,604.32	2,336.80		
8	46511	ק.קרקע תחתונה חדר כושר	20004097 - 1	1,204.80	788.40	5,286.00	7,279.20	33.41	
			סה"כ צריכה	1,204.80	788.40	5,286.00	7,279.20		
9	46094	קומה 12 פמי פרימיום	20004460 - 1	4,450.20	2,082.60	15,746.40	22,279.20	786.41	
			20004479 - 1	5.25	4.00	42.75	52.00	4.43	
			סה"כ צריכה	4,455.45	2,086.60	15,789.15	22,331.20		
			סה"כ צריכה	20,802.57	9,955.91	77,156.67	107,915.15		
			חשבון חברת חשמל	41,612.00	19,897.00	157,589.00	219,098.00		
			הפרש בקוט"ש	-20,809.43	-9,941.09	-80,432.33	-111,182.85		
			הפרש באחוזים	-50.01%	-49.96%	-51.04%	-50.75%		





- פסגה (20,802.57 Kwh)
- גבע (9,955.91 Kwh)
- שפך (77,156.67 Kwh)

