



דוח קוט"ש

עבור: אזורים


דוח מסכם עבור: בניין גפן

תקופת דוח: (23/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 25/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38516	איזורי מלל	00023910 - 1	250.05	108.11	944.16	1,302.32	12.03	
			סה"כ צריכה	250.05	108.11	944.16	1,302.32		
2	11716	חברת "הוט" HOT	00023319 - 1	0.00	0.35	1.56	1.91	0.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.35	1.56	1.91		
3	11717	מחסן אלפרדו	00021936 - 7	17.07	5.92	54.76	77.76	0.74	
			סה"כ צריכה	17.07	5.92	54.76	77.76		
4	11727	ניהול לוח חניון	00021936 - 3	5,233.55	2,027.37	16,531.92	23,792.84	67.35	
			00021936 - 4	-195.04	-46.27	-388.17	-629.49	3.30	
			סה"כ צריכה	5,038.50	1,981.10	16,143.75	23,163.35		
5	11721	ניהול לוח פארק	00021936 - 1	-1.89	-2.78	-21.75	-26.43	0.09	
			00021936 - 2	0.01	-0.004	0.008	0.02	0.02	
			00021936 - 4	195.04	46.27	388.17	629.49	3.30	
			00021936 - 7	-17.07	-5.92	-54.76	-77.76	0.74	
			00021936 - 8	-941.87	-347.36	-2,816.88	-4,106.11	21.64	
			סה"כ צריכה	-765.77	-309.80	-2,505.21	-3,580.79		
6	11722	ניהול מפוח יניקת עשן נורקייט	00021936 - 1	1.89	2.78	21.75	26.43	0.09	
			סה"כ צריכה	1.89	2.78	21.75	26.43		
7	45938	קמתאי	20281663 - 1	157.95	28.30	484.90	671.15	9.97	
			סה"כ צריכה	157.95	28.30	484.90	671.15		
			סה"כ צריכה	4,699.69	1,816.76	15,145.67	21,662.12		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				21,662.12		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 4,699.69)
- גבע (Kwh 1,816.76)
- שפל (Kwh 15,145.67)

