



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (24/02/22 - 26/01/22)

תאריך הפקה: 28/02/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1 - 17313245	967.30	395.80	3,040.80	4,403.90	156.88	
			סה"כ צריכה	967.30	395.80	3,040.80	4,403.90		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	1 - 15112977	2,257.30	756.10	4,842.60	7,856.00		
			סה"כ צריכה	2,257.30	756.10	4,842.60	7,856.00		
2	18646	צילר 2	1 - 15112932	1,129.90	501.80	2,978.10	4,609.80		
			סה"כ צריכה	1,129.90	501.80	2,978.10	4,609.80		
3	18645	צילר 3	1 - 15112933	1,621.40	828.50	4,722.90	7,172.80		
			סה"כ צריכה	1,621.40	828.50	4,722.90	7,172.80		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	3 - 15129231	16.80	1.50	208.56	226.86	9.88	
			אוויר צח	4.61	1.89	14.49	20.99		
			סה"כ צריכה	21.41	3.39	223.05	247.85		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	3 - 16048031	53.68	0.00	217.79	271.47	5.90	
			אוויר צח	4.61	1.89	14.49	20.99		
			סה"כ צריכה	58.29	1.89	232.28	292.46		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	4 - 15129231	15.65	4.96	245.73	266.34	8.64	
			אוויר צח	4.61	1.89	14.49	20.99		
			סה"כ צריכה	20.26	6.85	260.22	287.32		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15 - 15129231	150.00	230.00	716.00	1,096.00	307.98	
			אוויר צח	28.11	11.50	88.36	127.97		
			סה"כ צריכה	178.11	241.50	804.36	1,223.97		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	6 - 15129231	0.00	0.00	1.28	1.28	0.42	
			אוויר צח	7.23	2.96	22.74	32.93		
			סה"כ צריכה	7.23	2.96	24.02	34.21		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	4 - 16048031	43.50	0.72	66.59	110.82	12.65	
			אוויר צח	7.36	3.01	23.12	33.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	50.86	3.73	89.71	144.30		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	4.58	10.43	51.68	66.69	12.30	
		אוויר צח		3.75	1.53	11.78	17.06		
			סה"כ צריכה	8.32	11.97	63.46	83.75		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		6.21	2.54	19.53	28.28		
			סה"כ צריכה	6.21	2.54	19.53	28.28		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	86.45	0.00	423.28	509.73	9.34	
		אוויר צח		6.21	2.54	19.53	28.28		
			סה"כ צריכה	92.66	2.54	442.81	538.01		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	75.82	11.20	429.90	516.93	7.11	
		אוויר צח		6.21	2.54	19.53	28.28		
			סה"כ צריכה	82.04	13.74	449.43	545.21		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.42	0.00	53.39	53.81	5.99	
		אוויר צח		4.61	1.89	14.49	20.99		
			סה"כ צריכה	5.03	1.89	67.88	74.80		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	124.40	3.63	785.25	913.28	12.60	
		אוויר צח		7.32	2.99	23.00	33.32		
			סה"כ צריכה	131.72	6.63	808.25	946.60		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	42.06	2.53	188.21	232.80	6.13	
		אוויר צח		4.40	1.80	13.84	20.05		
			סה"כ צריכה	46.47	4.33	202.05	252.85		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	16.26	0.00	0.83	17.09	7.31	
		אוויר צח		4.61	1.89	14.49	20.99		
			סה"כ צריכה	20.87	1.89	15.32	38.08		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	50.35	0.00	166.59	216.94	6.50	
		אוויר צח		4.61	1.89	14.49	20.99		
			סה"כ צריכה	54.96	1.89	181.08	237.93		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	26.48	10.83	83.24	120.55		
			סה"כ צריכה	26.48	10.83	83.24	120.55		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובטיקס	16226525 - 8	7.05	25.95	67.65	100.65	9.09	
			אוויר צח	17.31	7.08	54.42	78.82		
			סה"כ צריכה	24.36	33.03	122.07	179.47		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	76.40	7.50	236.00	319.90	26.25	
			אוויר צח	16.39	6.70	51.51	74.60		
			סה"כ צריכה	92.79	14.20	287.51	394.50		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.35	0.00	5.75	6.10	3.41	
			אוויר צח	5.88	2.40	18.48	26.76		
			סה"כ צריכה	6.23	2.40	24.23	32.86		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	1.40	0.30	4.18	5.88	0.36	
			אוויר צח	8.39	3.43	26.37	38.19		
			סה"כ צריכה	9.79	3.73	30.55	44.07		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	10.45	11.90	98.70	121.05	4.28	
			אוויר צח	25.13	10.28	79.00	114.41		
			סה"כ צריכה	35.58	22.18	177.70	235.46		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	12.04	4.93	37.85	54.82		
			סה"כ צריכה	12.04	4.93	37.85	54.82		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	116.30	33.45	286.70	436.45	4.78	
			אוויר צח	14.52	5.94	45.64	66.10		
			סה"כ צריכה	130.82	39.39	332.34	502.55		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	0.76	0.00	9.12	9.88	4.99	
			אוויר צח	9.30	3.80	29.23	42.33		
			סה"כ צריכה	10.06	3.80	38.35	52.21		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	80.50	0.00	200.20	280.70	14.40	
			אוויר צח	14.22	5.82	44.71	64.75		
			סה"כ צריכה	94.72	5.82	244.91	345.45		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	7.80	0.00	14.16	21.96	0.93	
			אוויר צח	6.62	2.71	20.80	30.12		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14.42	2.71	34.96	52.08		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	5.71	2.34	17.95	26.00		
			סה"כ צריכה	5.71	2.34	17.95	26.00		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	7.54	8.76	105.10	121.40	9.43	
			אוויר צח	26.68	10.92	83.88	121.48		
			סה"כ צריכה	34.22	19.68	188.98	242.88		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	9.15	3.05	118.50	130.70	22.84	
			אוויר צח	16.08	6.58	50.56	73.22		
			סה"כ צריכה	25.23	9.63	169.06	203.92		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	0.00	0.00	0.90	0.90	1.72	
			אוויר צח	6.33	2.59	19.91	28.83		
			סה"כ צריכה	6.33	2.59	20.81	29.73		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	10.50	6.66	141.88	159.04	15.37	
			אוויר צח	10.80	4.42	33.95	49.17		
			סה"כ צריכה	21.30	11.08	175.83	208.21		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	53.70	0.80	152.40	206.90	12.73	
			אוויר צח	12.01	4.92	37.77	54.70		
			סה"כ צריכה	65.71	5.72	190.17	261.60		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	41.65	52.30	213.00	306.95	19.18	
			אוויר צח	12.04	4.93	37.85	54.82		
			סה"כ צריכה	53.69	57.23	250.85	361.77		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	88.75	47.70	137.20	273.65	13.76	
			אוויר צח	21.21	8.68	66.69	96.58		
			סה"כ צריכה	109.96	56.38	203.89	370.23		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	27.85	5.10	326.35	359.30	15.86	
			אוויר צח	8.09	3.31	25.44	36.85		
			סה"כ צריכה	35.94	8.41	351.79	396.15		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	3.98	6.18	10.14	20.30	1.82	
			אוויר צח	9.84	4.03	30.93	44.79		
			סה"כ צריכה	13.82	10.21	41.07	65.09		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	0.60	0.00	62.95	63.55	14.77	
		אוויר צח		14.29	5.85	44.92	65.05		
		סה"כ צריכה		14.89	5.85	107.87	128.60		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	8.70	0.00	18.10	26.80	5.76	
		אוויר צח		2.84	1.16	8.92	12.93		
		סה"כ צריכה		11.54	1.16	27.02	39.73		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	15.30	0.00	60.20	75.50	9.58	
		אוויר צח		39.75	16.27	124.97	180.99		
		סה"כ צריכה		55.05	16.27	185.17	256.49		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	3.82	5.68	30.14	39.64	3.35	
		אוויר צח		7.16	2.93	22.52	32.61		
		סה"כ צריכה		10.98	8.61	52.66	72.25		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	3.48	0.20	21.66	25.34	0.74	
		אוויר צח		6.12	2.51	19.25	27.88		
		סה"כ צריכה		9.60	2.71	40.91	53.22		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	1.14	0.38	3.06	4.58	0.10	
		אוויר צח		7.51	3.07	23.61	34.19		
		סה"כ צריכה		8.65	3.45	26.67	38.77		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	13.54	13.54	2.14	
		אוויר צח		10.80	4.42	33.95	49.17		
		סה"כ צריכה		10.80	4.42	47.49	62.71		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	87.55	6.35	332.50	426.40	16.75	
		אוויר צח		19.15	7.84	60.21	87.21		
		סה"כ צריכה		106.70	14.19	392.71	513.61		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	8.00	0.00	82.30	90.30	7.61	
		אוויר צח		9.38	3.84	29.49	42.70		
		סה"כ צריכה		17.38	3.84	111.79	133.00		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	101.80	2.50	654.85	759.15	22.69	
		אוויר צח		26.94	11.02	84.68	122.64		
		סה"כ צריכה		128.74	13.52	739.53	881.79		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	37.40	3.15	45.85	86.40	9.04	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	14.21	5.82	44.68	64.71		
			סה"כ צריכה	51.61	8.97	90.53	151.11		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	7.35	2.95	106.90	117.20	10.89	
			אוור צח	9.17	3.75	28.83	41.76		
			סה"כ צריכה	16.52	6.70	135.73	158.96		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבד בע"מ	5 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	7.41	3.03	23.28	33.72		
			סה"כ צריכה	7.41	3.03	23.28	33.72		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	6.22	0.00	1.90	8.12	4.43	
			אוור צח	4.35	1.78	13.67	19.79		
			סה"כ צריכה	10.57	1.78	15.57	27.91		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	3.62	1.40	31.02	36.04	3.36	
			אוור צח	6.04	2.47	18.98	27.49		
			סה"כ צריכה	9.66	3.87	50.0005	63.53		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	0.10	0.00	0.00	0.10	0.31	
			אוור צח	40.20	16.45	126.37	183.02		
			סה"כ צריכה	40.30	16.45	126.37	183.12		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	26.72	2.88	389.82	419.42	14.84	
			אוור צח	10.02	4.10	31.50	45.61		
			סה"כ צריכה	36.74	6.98	421.32	465.03		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	13.15	5.75	124.25	143.15	10.41	
			אוור צח	17.15	7.02	53.90	78.06		
			סה"כ צריכה	30.30	12.77	178.15	221.21		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	11.88	0.00	27.74	39.62	6.35	
			אוור צח	10.99	4.50	34.55	50.04		
			סה"כ צריכה	22.87	4.50	62.29	89.66		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	4.85	1.10	124.40	130.35	10.59	
			אוור צח	12.62	5.16	39.66	57.44		
			סה"כ צריכה	17.47	6.26	164.06	187.79		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	2.55	9.85	23.50	35.90	6.93	
			אוור צח	14.22	5.82	44.69	64.73		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	16.77	15.67	68.19	100.63		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	1.66	0.08	39.18	40.92	6.88	
			אוויר צח	12.12	4.96	38.09	55.16		
			סה"כ צריכה	13.78	5.04	77.27	96.08		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	13.16	5.39	41.38	59.93		
			סה"כ צריכה	13.16	5.39	41.38	59.93		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	12.35	9.75	84.85	106.95	15.40	
			אוויר צח	13.45	5.50	42.28	61.24		
			סה"כ צריכה	25.80	15.25	127.13	168.19		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	12.12	5.52	56.44	74.08	0.75	
			אוויר צח	5.02	2.05	15.79	22.86		
			סה"כ צריכה	17.14	7.57	72.23	96.94		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	4.72	0.00	32.72	37.44	8.14	
			אוויר צח	6.12	2.51	19.25	27.88		
			סה"כ צריכה	10.84	2.51	51.97	65.32		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	0.36	0.00	1.92	2.28	0.60	
			אוויר צח	5.02	2.05	15.79	22.86		
			סה"כ צריכה	5.38	2.05	17.71	25.14		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	0.48	0.48	0.23	
			אוויר צח	4.79	1.96	15.07	21.83		
			סה"כ צריכה	4.79	1.96	15.55	22.31		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	4.54	1.86	14.28	20.68		
			סה"כ צריכה	4.54	1.86	14.28	20.68		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	2.00	2.42	87.64	92.06	11.88	
			אוויר צח	6.51	2.66	20.47	29.65		
			סה"כ צריכה	8.51	5.08	108.11	121.71		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	0.00	7.52	164.40	171.92	19.86	
			אוויר צח	14.64	5.99	46.03	66.67		
			סה"כ צריכה	14.64	13.51	210.43	238.59		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	44.58	157.88	516.26	718.72	13.15	
		אוויר צח		9.32	3.81	29.30	42.43		
		סה"כ צריכה		53.90	161.69	545.56	761.15		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	0.00	0.00	10.76	10.76	5.34	
		אוויר צח		6.40	2.62	20.11	29.13		
		סה"כ צריכה		6.40	2.62	30.87	39.89		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	0.00	0.00	27.80	27.80	12.64	
		אוויר צח		9.65	3.95	30.32	43.92		
		סה"כ צריכה		9.65	3.95	58.12	71.72		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.00	0.00	47.40	47.40	6.68	
		אוויר צח		9.30	3.81	29.23	42.34		
		סה"כ צריכה		9.30	3.81	76.63	89.74		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	18.35	0.00	38.25	56.60	5.36	
		אוויר צח		14.22	5.82	44.69	64.73		
		סה"כ צריכה		32.57	5.82	82.94	121.33		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	8.48	0.00	35.20	43.68	12.01	
		אוויר צח		4.58	1.87	14.40	20.85		
		סה"כ צריכה		13.06	1.87	49.60	64.53		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	14.20	5.32	88.60	108.12	11.99	
		אוויר צח		5.30	2.17	16.67	24.15		
		סה"כ צריכה		19.50	7.49	105.27	132.27		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	16.30	0.00	32.88	49.18	7.67	
		אוויר צח		6.41	2.62	20.16	29.20		
		סה"כ צריכה		22.71	2.62	53.04	78.38		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	13.86	16.30	275.80	305.96	18.36	
		אוויר צח		12.74	5.21	40.04	57.99		
		סה"כ צריכה		26.60	21.51	315.84	363.95		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	0.62	0.00	2.30	2.92	0.25	
		אוויר צח		9.16	3.75	28.80	41.71		
		סה"כ צריכה		9.78	3.75	31.10	44.63		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	82.60	30.00	354.20	466.80	27.06	
		אוויר צח		6.99	2.86	21.96	31.80		
		סה"כ צריכה		89.59	32.86	376.16	498.60		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	142.25	14.30	343.35	499.90	25.09	
		אוויר צח		42.75	17.49	134.40	194.65		
		סה"כ צריכה		185.00	31.79	477.75	694.55		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	783.70	13.10	1,119.90	1,916.70	49.76	
		אוויר צח		65.23	26.69	205.07	297.00		
		סה"כ צריכה		848.93	39.79	1,324.97	2,213.70		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,596.70	749.70	4,534.70	6,881.10	18.76	
		סה"כ צריכה		1,596.70	749.70	4,534.70	6,881.10		
		סה"כ צריכה		10,299.08	4,010.91	31,317.13	45,627.11		
		חשבון חברת חשמל		15,880.00	5,680.00	47,460.00	69,020.00		
		הפרש בקוט"ש		-5,580.92	-1,669.09	-16,142.87	-23,392.89		
		הפרש באחוזים		-35.14%	-29.39%	-34.01%	-33.89%		



- פסגה (10,299.08 Kwh) 23%
- גבע (4,010.91 Kwh) 9%
- שפל (31,317.13 Kwh) 69%

