



דוח קוט"ש

עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

דוח מסכם עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)


תאריך הפקה: 01/03/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	3407	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 5	00025244 - 1	127.86	8.27	410.07	546.21	5.69	
			00025244 - 2	321.01	116.34	1,058.47	1,495.82	6.03	
			00025244 - 3	55.62	-1.23	188.73	243.12	5.37	
			סה"כ צריכה	504.48	123.38	1,657.27	2,285.14		
2	35845	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 6	00025244 - 13	357.22	177.43	1,362.03	1,896.68	7.83	
			00025244 - 14	182.51	91.43	689.26	963.20	3.13	
			00025244 - 15	243.68	110.96	935.70	1,290.34	5.70	
			סה"כ צריכה	783.42	379.81	2,986.99	4,150.22		
3	3408	מפסק ראשי דרום מערב קומה 5	00025244 - 4	345.27	136.97	1,109.52	1,591.76	8.10	
			00025244 - 5	255.34	83.49	745.21	1,084.03	8.46	
			00025244 - 6	260.16	97.99	815.63	1,173.78	7.92	
			סה"כ צריכה	860.77	318.45	2,670.36	3,849.57		
4	35846	מפסק ראשי דרום מערב קומה 6	00025244 - 16	4.69	2.32	17.61	24.62	0.20	
			00025244 - 17	-0.24	-0.11	-0.81	-1.15	0.20	
			00025244 - 18	1.26	0.80	4.98	7.03	0.14	
			סה"כ צריכה	5.71	3.01	21.78	30.50		
5	3410	מפסק ראשי צפון מזרח קומה 5	00025244 - 10	173.38	64.43	724.24	962.05	6.24	
			00025244 - 11	44.93	21.25	301.42	367.61	5.66	
			00025244 - 12	120.09	56.08	595.82	771.99	6.66	
			סה"כ צריכה	338.40	141.77	1,621.49	2,101.65		
6	3409	מפסק ראשי צפון מערב אולם גדול קומה 5	00025244 - 7	66.90	33.30	289.39	389.58	2.21	
			00025244 - 8	39.31	17.31	186.80	243.41	2.05	
			00025244 - 9	40.26	16.72	225.51	282.49	3.24	
			סה"כ צריכה	146.46	67.32	701.69	915.48		
7	35847	מפסק ראשי צפון מערב אולם קטן	00025244 - 19	32.43	10.69	98.59	141.71	1.93	
			00025244 - 20	70.51	28.40	234.16	333.08	2.08	
			00025244 - 21	5.59	0.55	16.04	22.19	2.12	
			סה"כ צריכה	108.54	39.64	348.80	496.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,747.77	1,073.39	10,008.37	13,829.53		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				13,829.53		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (2,747.77 Kwh)
- גבע (1,073.39 Kwh)
- שפל (10,008.37 Kwh)

