



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 06/03/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37973	מבנה 105 חץ	19051927 - 4	143.00	23.50	298.20	464.70	3.87	
			מיזוג אוויר	156.25	8.68	263.77	428.70		
			ציבורי	-44.83	2.38	-53.06	-95.51		
			סה"כ צריכה	254.42	34.56	508.91	797.89		
2	46099	מבנה 105 ק.7 FINMA	19051927 - 3	0.20	0.00	0.30	0.50	2.82	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.25	0.25	32.77	
			20004345 - 4	13.45	1.20	26.23	40.88	2.35	
			מיזוג אוויר	14.91	0.44	23.68	39.04		
			ציבורי	-4.28	0.12	-4.76	-8.92		
			סה"כ צריכה	24.29	1.76	45.69	71.74		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	3,880.80	504.40	6,425.00	10,810.20	36.31	
			20004345 - 3	-164.14	-6.56	-260.94	-431.64	52.53	
			ציבורי	-1,165.17	50.44	-1,096.86	-2,211.59		
			סה"כ צריכה	2,551.49	548.28	5,067.20	8,166.97		
			סה"כ צריכה	2,830.20	584.60	5,621.80	9,036.60		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש			9,036.60	9,036.60		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (2,830.20 Kwh)
- גבע (584.60 Kwh)
- שפל (5,621.80 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	7.03	2.56	26.51	36.10	32.80	
			20004345 - 3	164.14	6.56	260.94	431.64	52.53	
			סה"כ צריכה	171.17	9.12	287.45	467.74		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	2,830.20	584.60	5,621.80	9,036.60	42.04	
			19051927 - 2	-3,880.80	-504.40	-6,425.00	-10,810.20	36.31	
			19051927 - 3	-0.20	0.00	-0.30	-0.50	2.82	
			19051927 - 4	-143.00	-23.50	-298.20	-464.70	3.87	
			20004345 - 1	0.00	0.00	-0.25	-0.25	32.77	
			20004345 - 2	-7.03	-2.56	-26.51	-36.10	32.80	
			20004345 - 4	-13.45	-1.20	-26.23	-40.88	2.35	
			סה"כ צריכה	-1,214.27	52.94	-1,154.69	-2,316.02		

