



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 06/03/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	296.72	130,331.32	91,483.20	12,029.08	26,819.04	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		130,331.32	91,483.20	12,029.08	26,819.04	סה"כ צריכה			
		35,252.10	24,266.00	4,035.70	6,950.40	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		35,252.10	24,266.00	4,035.70	6,950.40	סה"כ צריכה			
		165,583.42	115,749.20	16,064.78	33,769.44	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		165,583.42				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (33,769.44 Kwh)
■ גבע (16,064.78 Kwh)
■ שפל (115,749.20 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.26	1,658.97	1,166.28	151.28	341.41	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		1,658.97	1,166.28	151.28	341.41	סה"כ צריכה			
	28.56	10,135.86	6,549.86	909.31	2,676.69	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		10,135.86	6,549.86	909.31	2,676.69	סה"כ צריכה			
	296.72	130,331.32	91,483.20	12,029.08	26,819.04	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		35,252.10	24,266.00	4,035.70	6,950.40	13127926 - 1			
		165,583.42	115,749.20	16,064.78	33,769.44	סה"כ צריכה			

