

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 07/03/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		15,168.03	10,809.98	1,426.38	2,931.67	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		15,168.03	10,809.98	1,426.38	2,931.67	סה"כ צריכה			
		1.02	0.72	0.11	0.19	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		576.86	404.28	55.16	117.42	80003223 - 2			
		577.88	405.00	55.27	117.61	סה"כ צריכה			
		1.05	0.76	0.10	0.19	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	39.20	3,512.00	2,625.60	216.80	669.60	80003257 - 7			
	16.90	7,901.20	5,524.00	714.00	1,663.20	81017159 - 4			
		11,414.25	8,150.36	930.90	2,332.99	סה"כ צריכה			
		1.10	0.81	0.10	0.19	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	20.00	3,278.40	2,420.00	298.40	560.00	80003224 - 7			
		3,279.50	2,420.81	298.49	560.19	סה"כ צריכה			
	20.00	2,437.60	1,704.80	168.00	564.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		1.06	0.78	0.10	0.19	80002031 - 8			
	11.80	3,033.70	2,169.10	249.90	614.70	81017159 - 8			
		5,472.36	3,874.68	418.00	1,179.69	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.31	97.10	68.40	5.10	23.60	15091250 - 2			
	0.09	0.60	0.40	0.00	0.20	16092121 - 1			
	27.20	2,826.80	2,131.20	160.40	535.20	80001690 - 6			
		8.60	6.10	0.78	1.71	80001767 - 2			
		92.40	66.75	5.92	19.73	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	5.60	352.00	224.80	28.00	99.20	80003224 - 4			
	0.20	141.90	101.45	13.50	26.95	80003257 - 5			
		3,519.40	2,599.11	213.70	706.59	סה"כ צריכה			
	1.02	122.10	79.50	2.00	40.60	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.66	8.70	5.90	0.10	2.70	15091162 - 3			
	13.07	303.70	282.10	0.60	21.00	15091162 - 4			
	65.73	42.50	26.60	1.50	14.40	16048009 - 1			
	0.83	131.50	67.80	1.50	62.20	16048009 - 2			
		608.50	461.90	5.70	140.90	סה"כ צריכה			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	499.84	232.48	1,730.40	2,462.72	4.62	
			16092121 - 4	1,615.68	751.36	5,570.56	7,937.60	15.56	
			80001690 - 2	400.80	67.20	1,449.60	1,917.60	30.40	
			80002031 - 7	201.35	97.08	761.15	1,059.59		
			81017159 - 7	360.60	46.10	720.80	1,127.50	5.20	
			סה"כ צריכה	3,078.27	1,194.22	10,232.51	14,505.01		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	120.00	57.00	420.40	597.40	1.37	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.26	0.13	0.98	1.38		
			80001976 - 2	0.52	0.26	1.94	2.72		
			80001976 - 5	14.06	6.00	44.71	64.76		
			80001976 - 6	141.88	71.06	532.91	745.86		
			סה"כ צריכה	276.72	134.45	1,000.95	1,412.11		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	40,574.56	19,918.70	151,759.44	212,252.70		
			סה"כ צריכה	40,574.56	19,918.70	151,759.44	212,252.70		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	52.12	26.12	195.50	273.74		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	48.50	29.70	212.90	291.10		
			סה"כ צריכה	100.62	55.82	408.40	564.84		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-40.60	-2.00	-79.50	-122.10	1.02	
			15091162 - 3	-2.70	-0.10	-5.90	-8.70	0.66	
			15091162 - 4	-21.00	-0.60	-282.10	-303.70	13.07	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	23.65	10.30	75.80	109.75	0.16	
			15091249 - 7	9.95	4.00	30.25	44.20	0.06	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.60	0.60	0.43	
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-14.40	-1.50	-26.60	-42.50	65.73	
			16048009 - 2	-62.20	-1.50	-67.80	-131.50	0.83	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	226.40	226.40	494.40	947.20	112.80	
			80001690 - 5	97.60	58.40	428.00	584.00	2.40	
			80001767 - 1	90.50	55.12	401.69	547.31		
			80001767 - 2	-1.71	-0.78	-6.10	-8.60		
			80001767 - 3	72.42	49.90	341.02	463.34		
			80001767 - 4	-19.73	-5.92	-66.75	-92.40		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	6.93	3.46	25.82	36.21		
			80001976 - 8	1.90	0.94	7.06	9.90		
			80002031 - 1	207.29	104.95	682.50	994.73		
			80003217 - 1	1.11	0.56	4.18	5.84		
			80003217 - 2	1.11	0.56	4.17	5.84		
			80003223 - 4	6,370.93	2,972.87	22,840.12	32,183.92		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	92.00	45.60	444.80	582.40	70.40	
			80003257 - 2	1.40	53.00	14.60	69.00	3.00	
			80003257 - 3	1.30	0.70	4.90	6.90		
			80003257 - 4	3,589.60	1,089.60	7,104.00	11,783.20	53.60	
			80003257 - 6	47.80	23.80	177.40	249.00	0.80	
			80003257 - 8	934.40	669.60	2,110.40	3,714.40	115.20	
			80003271 - 2	236.00	106.20	891.40	1,233.60		
			80003271 - 3	4.85	1.70	25.95	32.50		
			80003271 - 5	94.60	39.70	316.90	451.20		
			80003271 - 6	1,533.60	748.20	5,620.20	7,902.00		
			80003271 - 7	371.30	156.50	1,240.70	1,768.50		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	192.00	88.70	647.00	927.70	2.60	
			81017159 - 2	611.80	298.60	2,242.90	3,153.30	5.80	
			סה"כ צריכה	14,658.10	6,796.95	45,642.00	67,097.04		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	82.60	37.50	283.00	403.10	0.95	
			80001976 - 3	260.65	130.39	978.30	1,369.35		
			80001976 - 4	64.55	32.36	242.88	339.79		
			80003217 - 6	3,147.70	1,572.99	11,814.40	16,535.09		
			80003224 - 5	739.20	140.80	3,383.20	4,263.20	58.40	
			80003271 - 1	538.50	126.70	1,304.20	1,969.40		
			סה"כ צריכה	4,833.20	2,040.75	18,005.98	24,879.93		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-40.60	-2.00	-79.50	-122.10	1.02	
			15091162 - 3	-2.70	-0.10	-5.90	-8.70	0.66	
			15091162 - 4	-21.00	-0.60	-282.10	-303.70	13.07	
			16048009 - 1	-14.40	-1.50	-26.60	-42.50	65.73	
			16048009 - 2	-62.20	-1.50	-67.80	-131.50	0.83	
			16092121 - 3	124.96	58.12	432.60	615.68	4.62	
			16092121 - 4	403.92	187.84	1,392.64	1,984.40	15.56	
			80002031 - 6	29.02	12.20	119.15	160.37		
			80003224 - 8	104.80	11.20	429.60	545.60	8.80	
			81017159 - 6	134.10	16.00	320.80	470.90	2.20	
			סה"כ צריכה	655.90	279.66	2,232.89	3,168.45		
			סה"כ צריכה	72,147.00	33,769.00	258,004.00	363,920.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				363,920.00		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (72,147.00 Kwh)
■ גבע (33,769.00 Kwh)
■ שפל (258,004.00 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	20,319.36	9,351.33	72,421.28	102,091.97		
			סה"כ צריכה	20,319.36	9,351.33	72,421.28	102,091.97		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	3,410.40	1,591.20	12,835.20	17,836.80	101.60	
			סה"כ צריכה	3,410.40	1,591.20	12,835.20	17,836.80		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	7,040.00	2,739.20	18,227.20	28,006.40	172.80	
			סה"כ צריכה	7,040.00	2,739.20	18,227.20	28,006.40		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	22,278.40	10,048.00	80,601.60	112,928.00	281.60	
			סה"כ צריכה	22,278.40	10,048.00	80,601.60	112,928.00		

