



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 1

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 07/03/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בנין 1 חשמל	81017127 - 5	181.50	23.70	313.40	518.60	2.50	
			סה"כ צריכה	181.50	23.70	313.40	518.60		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בנין 1 מ"א	81018679 - 2	17.00	1.60	111.20	129.80		
			צילרים	51.51	11.51	355.45	418.47		
			סה"כ צריכה	68.51	13.11	466.65	548.27		
3	40087	אמדר בנין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	3.40	4.80	91.40	99.60	1.60	
			צילרים	10.30	34.54	292.16	337.01		
			סה"כ צריכה	13.70	39.34	383.56	436.61		
4	40101	אמדר בנין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	396.80	544.40	3,157.40	4,098.60	18.20	
			סה"כ צריכה	396.80	544.40	3,157.40	4,098.60		
5	40075	בבניה אנדריי - מטבחי ארן בנין 1 חשמל	81017127 - 7	168.30	25.10	472.20	665.60	3.40	
			סה"כ צריכה	168.30	25.10	472.20	665.60		
6	40098	גרוף פרו סנטר בע"מ בנין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	312.80	9.40	775.40	1,097.60	8.60	
			צילרים	947.73	67.65	2,478.58	3,493.96		
			סה"כ צריכה	1,260.53	77.05	3,253.98	4,591.56		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בנין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	338.90	0.50	237.70	577.10		
			צילרים	1,026.81	3.60	759.81	1,790.22		
			סה"כ צריכה	1,365.71	4.10	997.51	2,367.32		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בנין 1	81037892 - 1	15.00	7.40	113.30	135.70	1.20	
			סה"כ צריכה	15.00	7.40	113.30	135.70		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בנין 1 מ"א	81018679 - 4	0.90	2.40	42.10	45.40	7.80	
			צילרים	2.73	17.27	134.57	154.57		
			סה"כ צריכה	3.63	19.67	176.67	199.97		
10	40082	חניונים בנין 1	81018564 - 7	312.10	155.40	961.50	1,429.00	2.60	
			סה"כ צריכה	312.10	155.40	961.50	1,429.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	19.70	34.20	176.60	230.50	6.20	
			81037892 - 7	161.00	51.20	588.20	800.40	3.40	
			סה"כ צריכה	180.70	85.40	764.80	1,030.90		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	6.10	0.40	143.70	150.20	0.50	
			צילרים	18.48	2.88	459.34	480.70		
			סה"כ צריכה	24.58	3.28	603.04	630.90		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	77.10	28.70	400.70	506.50	2.80	
			סה"כ צריכה	77.10	28.70	400.70	506.50		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	40.40	19.00	142.00	201.40	0.40	
			סה"כ צריכה	40.40	19.00	142.00	201.40		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	45460	מ. רהיטי האחוזה בניין 1	81017127 - 8	1,137.00	175.80	2,214.40	3,527.20	14.00	
			סה"כ צריכה	1,137.00	175.80	2,214.40	3,527.20		
17	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	112.45	16.20	961.10	1,089.75	7.30	
			סה"כ צריכה	112.45	16.20	961.10	1,089.75		
18	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	21.25	19.45	109.05	149.75	1.05	
			סה"כ צריכה	21.25	19.45	109.05	149.75		
19	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	58.20	14.55	182.35	255.10	1.55	
			סה"כ צריכה	58.20	14.55	182.35	255.10		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	142.60	54.40	519.40	716.40	4.00	
			צילרים	432.06	391.49	1,660.27	2,483.82		
			סה"כ צריכה	574.66	445.89	2,179.67	3,200.22		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	337.20	200.80	1,887.60	2,425.60	12.20	
			סה"כ צריכה	337.20	200.80	1,887.60	2,425.60		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	108.40	23.20	368.00	499.60	3.60	
			צילרים	328.43	166.96	1,176.32	1,671.71		
			סה"כ צריכה	436.83	190.16	1,544.32	2,171.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון מ"א	81018866 - 5	566.00	130.40	1,758.00	2,454.40	18.80	
		צילרים		1,714.89	938.43	5,619.47	8,272.79		
		סה"כ צריכה		2,280.89	1,068.83	7,377.47	10,727.19		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	466.40	186.00	1,556.30	2,208.70	8.00	
		סה"כ צריכה		466.40	186.00	1,556.30	2,208.70		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	72.30	49.70	348.20	470.20	14.90	
		צילרים		219.06	357.67	1,113.03	1,689.75		
		סה"כ צריכה		291.36	407.37	1,461.23	2,159.95		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-77.10	-28.70	-400.70	-506.50	2.80	
			81017127 - 4	267.40	121.20	1,159.20	1,547.80	4.40	
			81037892 - 1	-15.00	-7.40	-113.30	-135.70	1.20	
			סה"כ צריכה	175.30	85.10	645.20	905.60		
			סה"כ צריכה	10,000.10	3,855.80	32,325.40	46,181.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				46,181.30		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (10,000.10 Kwh)  
■ גבע (3,855.80 Kwh)  
■ שפל (32,325.40 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	4,752.00	1,992.00	14,049.00	20,793.00	225.00	
		סה"כ צריכה		4,752.00	1,992.00	14,049.00	20,793.00		

