



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 09/03/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.03	879.15	568.20	23.25	287.70	19051836 - 3	מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית	37951	1
		295.25	187.70	8.55	99.00		ציבורי ומ"א		
		1,174.40	755.90	31.80	386.70		סה"כ צריכה		
		1,174.40	755.90	31.80	386.70		סה"כ צריכה		
		0.00					חשבון חברת חשמל		
		1,174.40					הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



■ פסגה (Kwh 386.70)
■ גבע (Kwh 31.80)
■ שפל (Kwh 755.90)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.92	1,174.40	755.90	31.80	386.70	19051836 - 1	מבנה 305 ציבורי	39302	1
	5.03	-879.15	-568.20	-23.25	-287.70	19051836 - 3			
		295.25	187.70	8.55	99.00		סה"כ צריכה		

