

**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 22

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 13/03/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39770	*לבדיקה מא ( נובה ) ( מועמס לפי אחוז	21055537 - 1	1,479.71	655.20	3,426.36	5,561.27	18.55	
			21055537 - 3	293.51	143.70	1,067.59	1,504.80	2.66	
			סה"כ צריכה	1,773.22	798.90	4,493.96	7,066.07		
2	39772	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות מועמס לפי אחוז רק 75%	21055537 - 4	4,944.11	1,820.05	15,281.56	22,045.72	214.60	
			21055538 - 2	4,769.66	1,985.57	16,875.38	23,630.62	140.52	
			21055543 - 4	9,099.00	4,247.40	32,481.60	45,828.00	119.78	
			סה"כ צריכה	18,812.77	8,053.01	64,638.55	91,504.33		
3	39786	*נובה ציבורי (50%) מועמס על שוכרים לפי יחס צריכה	21055538 - 1	19,456.48	9,020.80	69,384.20	97,861.48	418.45	
			21055540 - 1	24,710.95	11,291.73	85,911.78	121,914.45	524.45	
			21055538 - 2	-2,384.83	-992.78	-8,437.69	-11,815.31	140.52	
			21055538 - 3	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.40	
			21055538 - 4	-5,258.44	-2,478.87	-18,561.11	-26,298.42	91.30	
			20065587 - 2	-4,626.51	-1,918.71	-15,791.72	-22,336.94	122.23	
			20065587 - 3	-2,391.41	-1,191.35	-8,797.94	-12,380.70	40.22	
			20065587 - 4	-818.58	-371.06	-2,895.64	-4,085.28	30.09	
			21055544 - 1	-213.69	-103.65	-774.74	-1,092.08	4.32	
			21055544 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21055539 - 1	-379.05	-149.87	-954.21	-1,483.13	6.68	
			21055539 - 2	-38.36	-18.50	-140.97	-197.84	1.24	
			21055540 - 2	-5,418.39	-2,524.42	-19,054.35	-26,997.16	108.67	
			21055540 - 3	-5,258.43	-2,251.95	-17,875.29	-25,385.67	126.62	
			21055537 - 1	-739.85	-327.60	-1,713.18	-2,780.64	18.55	
			21055537 - 3	-146.75	-71.85	-533.80	-752.40	2.66	
			21055537 - 4	-2,472.05	-910.02	-7,640.78	-11,022.86	214.60	
			21055543 - 1	-19.90	-10.00	-74.00	-103.90	261.74	
			21055543 - 2	-548.10	-254.00	-1,786.20	-2,588.30	11.63	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055537 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,453.07	6,737.88	50,264.31	70,455.26		
4	46284	*שעות רגילות	00000015 - 1	9,851.06	2,671.20	26,536.83	39,059.10		
			סה"כ צריכה	9,851.06	2,671.20	26,536.83	39,059.10		
5	39784	ציבורי 100% לבדיקה	20065587 - 2	-9,253.02	-3,837.42	-31,583.44	-44,673.88	122.23	
			20065587 - 3	-4,782.82	-2,382.70	-17,595.87	-24,761.39	40.22	
			20065587 - 4	-1,637.16	-742.12	-5,791.29	-8,170.57	30.09	
			21055537 - 1	-1,479.71	-655.20	-3,426.36	-5,561.27	18.55	
			21055537 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055537 - 3	-293.51	-143.70	-1,067.59	-1,504.80	2.66	
			21055537 - 4	-4,944.11	-1,820.05	-15,281.56	-22,045.72	214.60	
			21055538 - 1	38,912.95	18,041.60	138,768.40	195,722.95	418.45	
			21055538 - 2	-4,769.66	-1,985.57	-16,875.38	-23,630.62	140.52	
			21055538 - 3	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.40	
			21055538 - 4	-10,516.88	-4,957.75	-37,122.22	-52,596.85	91.30	
			21055539 - 1	-758.10	-299.74	-1,908.42	-2,966.26	6.68	
			21055539 - 2	-76.72	-37.01	-281.94	-395.67	1.24	
			21055540 - 1	49,421.90	22,583.45	171,823.55	243,828.90	524.45	
			21055540 - 2	-10,836.78	-5,048.83	-38,108.70	-53,994.31	108.67	
			21055540 - 3	-10,516.87	-4,503.90	-35,750.58	-50,771.35	126.62	
			21055543 - 1	-39.80	-20.00	-148.00	-207.80	261.74	
			21055543 - 2	-1,096.20	-508.00	-3,572.40	-5,176.60	11.63	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055544 - 1	-427.38	-207.30	-1,549.48	-2,184.16	4.32	
			21055544 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	26,906.13	13,475.77	100,528.61	140,910.52		
6	39741	שנאי 1 - לבדיקה	21055538 - 1	38,912.95	18,041.60	138,768.40	195,722.95	418.45	
			סה"כ צריכה	38,912.95	18,041.60	138,768.40	195,722.95		
7	39757	שנאי 2 - לבדיקה	21055540 - 1	49,421.90	22,583.45	171,823.55	243,828.90	524.45	
			סה"כ צריכה	49,421.90	22,583.45	171,823.55	243,828.90		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39748	אפלייד חדש ק.3	20065587 - 4	1,637.16	742.12	5,791.29	8,170.57	30.09	
			מא שעות רגילות	606.83	164.55	1,634.67	2,406.04		
			ציבורי	448.17	224.99	1,698.77	2,371.93		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,692.16	1,131.65	9,124.73	12,948.54		
2	39785	אפריקה ישראל ציבורי (50%)	21055538 - 1	19,456.48	9,020.80	69,384.20	97,861.48	418.45	
			21055540 - 1	24,710.95	11,291.73	85,911.78	121,914.45	524.45	
			21055538 - 2	-2,384.83	-992.78	-8,437.69	-11,815.31	140.52	
			21055538 - 3	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.40	
			21055538 - 4	-5,258.44	-2,478.87	-18,561.11	-26,298.42	91.30	
			20065587 - 2	-4,626.51	-1,918.71	-15,791.72	-22,336.94	122.23	
			20065587 - 3	-2,391.41	-1,191.35	-8,797.94	-12,380.70	40.22	
			20065587 - 4	-818.58	-371.06	-2,895.64	-4,085.28	30.09	
			21055544 - 1	-213.69	-103.65	-774.74	-1,092.08	4.32	
			21055544 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055539 - 1	-379.05	-149.87	-954.21	-1,483.13	6.68	
			21055539 - 2	-38.36	-18.50	-140.97	-197.84	1.24	
			21055540 - 2	-5,418.39	-2,524.42	-19,054.35	-26,997.16	108.67	
			21055540 - 3	-5,258.43	-2,251.95	-17,875.29	-25,385.67	126.62	
			21055537 - 1	-739.85	-327.60	-1,713.18	-2,780.64	18.55	
			21055537 - 3	-146.75	-71.85	-533.80	-752.40	2.66	
			21055537 - 4	-2,472.05	-910.02	-7,640.78	-11,022.86	214.60	
			21055543 - 1	-19.90	-10.00	-74.00	-103.90	261.74	
			21055543 - 2	-548.10	-254.00	-1,786.20	-2,588.30	11.63	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055537 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,453.07	6,737.88	50,264.31	70,455.26		
3	39765	אפריקה ישראל ק.1	21055543 - 1	39.80	20.00	148.00	207.80	261.74	
			סה"כ צריכה	39.80	20.00	148.00	207.80		
4	39743	אפריקה ישראל ק.1 חדש	21055538 - 3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.40	
			מא שעות רגילות	207.86	56.36	559.93	824.15		
			סה"כ צריכה	207.86	56.36	560.03	824.25		
5	39758	ביומקס ק.ד	21055540 - 2	10,836.78	5,048.83	38,108.70	53,994.31	108.67	
			מא שעות רגילות	1,670.74	453.04	4,500.65	6,624.42		
			מיוזג אוויר	519.38	234.00	1,316.28	2,069.65		
			ציבורי	2,966.56	1,530.64	11,178.53	15,675.72		
			סה"כ צריכה	15,993.45	7,266.50	55,104.16	78,364.11		
6	39751	ביומקס ק.ד חיוני	21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39759	ביומקס ק.ה	3 - 21055540	10,516.87	4,503.90	35,750.58	50,771.35	126.62	
			מא שעות רגילות	1,670.74	453.04	4,500.65	6,624.42		
			מיזוג אוויר	519.38	234.00	1,316.28	2,069.65		
			ציבורי	2,878.98	1,365.43	10,486.82	14,731.23		
			סה"כ צריכה	15,585.96	6,556.36	52,054.32	74,196.65		
8	39752	ביומקס ק.ה חיוני	4 - 21055544	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39753	חניה	1 - 21055539	758.10	299.74	1,908.42	2,966.26	6.68	
			סה"כ צריכה	758.10	299.74	1,908.42	2,966.26		
10	39768	נובה	3 - 20065587	4,782.82	2,382.70	17,595.87	24,761.39	40.22	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מא שעות רגילות	1,062.93	288.22	2,863.32	4,214.48		
			ציבורי	1,309.29	722.36	5,161.45	7,193.09		
			סה"כ צריכה	7,155.04	3,393.28	25,620.64	36,168.96		
11	39754	נובה - לוח קומת גג	2 - 21055539	76.72	37.01	281.94	395.67	1.24	
			ציבורי	21.00	11.22	82.70	114.92		
			סה"כ צריכה	97.72	48.23	364.64	510.59		
12	46285	נובה מא חריג	1 - 00000016	8,961.71	5,381.82	38,101.71	52,445.23		
			סה"כ צריכה	8,961.71	5,381.82	38,101.71	52,445.23		
13	39766	נובה ק.1	2 - 21055543	1,096.20	508.00	3,572.40	5,176.60	11.63	
			ציבורי	300.08	154.01	1,047.90	1,501.99		
			סה"כ צריכה	1,396.28	662.01	4,620.30	6,678.59		
14	39762	נובה ק.6 - קומת גג - קפיטריה	2 - 21055537	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	39745	נובה ק.קרקע חדש 5ע	1 - 20065587	5,960.72	2,811.96	20,986.12	29,758.80	52.38	
			מא שעות רגילות	805.82	218.50	2,170.71	3,195.03		
			ציבורי	1,631.74	852.49	6,155.92	8,640.15		
			סה"כ צריכה	8,398.28	3,882.96	29,312.75	41,593.98		
16	39749	נובה ק.קרקע חיוני	1 - 21055544	427.38	207.30	1,549.48	2,184.16	4.32	
			ציבורי	117.00	62.85	454.51	634.36		
			סה"כ צריכה	544.38	270.15	2,003.99	2,818.52		
17	39769	נובה קומת קרקע	1 - 20065587	-5,960.72	-2,811.96	-20,986.12	-29,758.80	52.38	
			21055538 - 4	10,516.88	4,957.75	37,122.22	52,596.85	91.30	
			מא שעות רגילות	692.53	187.79	1,865.54	2,745.85		
			מיזוג אוויר	215.27	96.99	545.57	857.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	1,247.24	650.53	4,733.25	6,631.02		
			סה"כ צריכה	6,711.21	3,081.09	23,280.45	33,072.74		
18	39746	פתולאב 2.ק.	20065587 - 2	9,253.02	3,837.42	31,583.44	44,673.88	122.23	
			מא שעות רגילות	1,670.74	453.04	4,500.65	6,624.42		
			מיזוג אוויר	519.38	234.00	1,316.28	2,069.65		
			ציבורי	2,533.00	1,163.38	9,264.46	12,960.84		
			סה"כ צריכה	13,976.14	5,687.83	46,664.82	66,328.79		
19	39750	פתולאב 2.ק. חיוני	21055544 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	95,971.14	44,475.86	339,133.27	479,580.28		
			חשבון חברת חשמל	87,621.00	40,751.00	316,322.00	444,694.00		
			הפרש בקוטי"ש	8,350.14	3,724.86	22,811.27	34,886.28		
			הפרש באחוזים	9.53%	9.14%	7.21%	7.85%		



- פסגה (Kwh 95,971.14)
- גבע (Kwh 44,475.86)
- שפל (Kwh 339,133.27)

