



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (09/03/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 28/03/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	288.48	44,737.64	14,352.20	6,248.72	24,136.72	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		44,737.64	14,352.20	6,248.72	24,136.72	סה"כ צריכה			
		8,941.20	1,826.10	871.00	6,244.10	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		8,941.20	1,826.10	871.00	6,244.10	סה"כ צריכה			
		53,678.84	16,178.30	7,119.72	30,380.82	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		53,678.84				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (30,380.82 Kwh)
■ גבע (7,119.72 Kwh)
■ שפל (16,178.30 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.43	439.56	153.36	60.72	225.47	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		439.56	153.36	60.72	225.47	סה"כ צריכה			
	28.16	3,336.84	601.39	569.79	2,165.66	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		3,336.84	601.39	569.79	2,165.66	סה"כ צריכה			
	288.48	44,737.64	14,352.20	6,248.72	24,136.72	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		8,941.20	1,826.10	871.00	6,244.10	13127926 - 1			
		53,678.84	16,178.30	7,119.72	30,380.82	סה"כ צריכה			

