



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (21/03/22 - 22/02/22)

תאריך הפקה: 28/03/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,143.60	287.70	364.60	1,795.90	156.88	
			סה"כ צריכה	1,143.60	287.70	364.60	1,795.90		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	3,015.70	1,060.10	2,234.20	6,310.00		
			סה"כ צריכה	3,015.70	1,060.10	2,234.20	6,310.00		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	3,692.40	1,036.70	2,217.50	6,946.60		
			סה"כ צריכה	3,692.40	1,036.70	2,217.50	6,946.60		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	3,566.20	919.20	1,326.40	5,811.80		
			סה"כ צריכה	3,566.20	919.20	1,326.40	5,811.80		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	173.15	0.00	15.70	188.85	9.88	
			אוויר צח	5.45	1.37	1.74	8.56		
			סה"כ צריכה	178.60	1.37	17.43	197.41		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	113.26	0.00	27.02	140.29	5.87	
			אוויר צח	5.45	1.37	1.74	8.56		
			סה"כ צריכה	118.71	1.37	28.76	148.85		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	146.90	0.00	10.54	157.44	6.13	
			אוויר צח	5.45	1.37	1.74	8.56		
			סה"כ צריכה	152.35	1.37	12.28	166.00		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	812.00	14.00	50.00	876.00	205.68	
			אוויר צח	33.23	8.36	10.60	52.19		
			סה"כ צריכה	845.23	22.36	60.60	928.19		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	8.55	2.15	2.73	13.43		
			סה"כ צריכה	8.55	2.15	2.73	13.43		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	72.43	7.18	3.38	82.99	9.25	
			אוויר צח	8.70	2.19	2.77	13.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	81.13	9.37	6.15	96.65		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	76.02	0.00	1.50	77.52	6.49	
		אוויר צח		4.43	1.11	1.41	6.96		
		סה"כ צריכה		80.45	1.11	2.92	84.48		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		7.34	1.85	2.34	11.53		
		סה"כ צריכה		7.34	1.85	2.34	11.53		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	282.08	0.00	66.10	348.18	9.15	
		אוויר צח		7.34	1.85	2.34	11.53		
		סה"כ צריכה		289.42	1.85	68.44	359.71		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	56.75	3.74	25.01	85.50	1.65	
		אוויר צח		7.34	1.85	2.34	11.53		
		סה"כ צריכה		64.10	5.59	27.35	97.04		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	10.86	0.00	12.80	23.66	5.95	
		אוויר צח		5.45	1.37	1.74	8.56		
		סה"כ צריכה		16.31	1.37	14.54	32.22		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	461.70	0.00	137.02	598.72	12.61	
		אוויר צח		8.65	2.18	2.76	13.59		
		סה"כ צריכה		470.35	2.18	139.78	612.31		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תכנה	15129231 - 1	122.00	3.92	39.94	165.86	6.02	
		אוויר צח		5.21	1.31	1.66	8.18		
		סה"כ צריכה		127.21	5.23	41.60	174.03		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	3.15	0.03	0.05	3.23	10.49	
		אוויר צח		5.45	1.37	1.74	8.56		
		סה"כ צריכה		8.60	1.40	1.79	11.79		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	118.90	0.00	15.17	134.06	6.51	
		אוויר צח		5.45	1.37	1.74	8.56		
		סה"כ צריכה		124.35	1.37	16.91	142.62		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסויטק	15129231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	31.30	7.88	9.98	49.16		
			סה"כ צריכה	31.30	7.88	9.98	49.16		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	109.70	16.55	14.30	140.55	6.44	
			אוויר צח	20.47	5.15	6.53	32.14		
			סה"כ צריכה	130.17	21.70	20.83	172.69		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	65.95	13.95	13.80	93.70	15.83	
			אוויר צח	19.37	4.87	6.18	30.42		
			סה"כ צריכה	85.32	18.82	19.98	124.12		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	6.95	1.75	2.22	10.91		
			סה"כ צריכה	6.95	1.75	2.22	10.91		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	1.22	0.44	1.58	3.24	0.15	
			אוויר צח	9.92	2.50	3.16	15.57		
			סה"כ צריכה	11.14	2.94	4.74	18.81		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	12.10	0.40	10.50	23.00	3.71	
			אוויר צח	29.71	7.47	9.47	46.66		
			סה"כ צריכה	41.81	7.87	19.97	69.66		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חונה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	14.24	3.58	4.54	22.36		
			סה"כ צריכה	14.24	3.58	4.54	22.36		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	158.15	61.70	176.30	396.15	4.52	
			אוויר צח	17.17	4.32	5.47	26.96		
			סה"כ צריכה	175.32	66.02	181.77	423.11		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	17.26	5.60	14.40	37.26	1.70	
			אוויר צח	10.99	2.77	3.50	17.26		
			סה"כ צריכה	28.25	8.37	17.90	54.52		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	115.25	4.30	39.10	158.65	10.50	
			אוויר צח	16.82	4.23	5.36	26.41		
			סה"כ צריכה	132.07	8.53	44.46	185.06		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	11.36	1.00	5.16	17.52	1.05	
			אוויר צח	7.82	1.97	2.49	12.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	19.18	2.97	7.65	29.80		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	6.75	1.70	2.15	10.60		
			סה"כ צריכה	6.75	1.70	2.15	10.60		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	41.26	3.04	12.26	56.56	3.98	
			אוויר צח	31.55	7.94	10.06	49.54		
			סה"כ צריכה	72.81	10.98	22.32	106.10		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	27.55	0.00	0.00	27.55	8.46	
			אוויר צח	19.01	4.78	6.06	29.86		
			סה"כ צריכה	46.56	4.78	6.06	57.41		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	0.00	0.00	0.48	0.48	0.34	
			אוויר צח	7.49	1.88	2.39	11.76		
			סה"כ צריכה	7.49	1.88	2.87	12.24		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	23.14	0.00	0.00	23.14	6.64	
			אוויר צח	12.77	3.21	4.07	20.05		
			סה"כ צריכה	35.91	3.21	4.07	43.19		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	25.65	0.15	9.25	35.05	4.39	
			אוויר צח	14.20	3.57	4.53	22.31		
			סה"כ צריכה	39.85	3.72	13.78	57.36		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	118.70	7.00	48.15	173.85	8.56	
			אוויר צח	14.24	3.58	4.54	22.36		
			סה"כ צריכה	132.94	10.58	52.69	196.21		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	84.65	23.90	29.40	137.95	4.47	
			אוויר צח	25.08	6.31	8.00	39.39		
			סה"כ צריכה	109.73	30.21	37.40	177.34		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	101.85	4.75	10.60	117.20	9.41	
			אוויר צח	9.57	2.41	3.05	15.03		
			סה"כ צריכה	111.42	7.16	13.65	132.23		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	7.22	0.20	0.16	7.58	1.19	
			אוויר צח	11.63	2.93	3.71	18.27		
			סה"כ צריכה	18.85	3.13	3.87	25.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	39.05	3.75	2.60	45.40	4.67	
		אוויר צח		16.89	4.25	5.39	26.53		
		סה"כ צריכה		55.94	8.00	7.99	71.93		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	21.76	0.00	3.44	25.20	3.75	
		אוויר צח		3.36	0.84	1.07	5.27		
		סה"כ צריכה		25.12	0.84	4.51	30.47		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	36.40	0.50	3.10	40.00	3.42	
		אוויר צח		47.00	11.82	14.98	73.81		
		סה"כ צריכה		83.40	12.32	18.08	113.81		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	19.16	1.24	6.92	27.32	1.88	
		אוויר צח		8.47	2.13	2.70	13.30		
		סה"כ צריכה		27.63	3.37	9.62	40.62		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	16.28	0.18	9.24	25.70	0.77	
		אוויר צח		7.24	1.82	2.31	11.37		
		סה"כ צריכה		23.52	2.00	11.55	37.07		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	9.48	3.16	7.66	20.30	4.94	
		אוויר צח		8.88	2.23	2.83	13.94		
		סה"כ צריכה		18.36	5.39	10.49	34.24		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		12.77	3.21	4.07	20.05		
		סה"כ צריכה		12.77	3.21	4.07	20.05		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	188.10	4.50	17.95	210.55	16.23	
		אוויר צח		22.65	5.70	7.22	35.56		
		סה"כ צריכה		210.75	10.20	25.17	246.11		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	34.80	0.00	1.40	36.20	5.70	
		אוויר צח		11.09	2.79	3.54	17.41		
		סה"כ צריכה		45.89	2.79	4.94	53.61		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	252.35	6.60	33.25	292.20	11.37	
		אוויר צח		31.85	8.01	10.15	50.01		
		סה"כ צריכה		284.20	14.61	43.40	342.21		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	42.80	8.45	6.95	58.20	5.61	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	16.80	4.23	5.36	26.39		
			סה"כ צריכה	59.60	12.68	12.31	84.59		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	47.35	0.00	12.40	59.75	6.31	
			אוויר צח	10.84	2.73	3.46	17.03		
			סה"כ צריכה	58.19	2.73	15.86	76.78		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	8.76	2.20	2.79	13.75		
			סה"כ צריכה	8.76	2.20	2.79	13.75		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	2.02	0.00	0.50	2.52	0.46	
			אוויר צח	5.14	1.29	1.64	8.07		
			סה"כ צריכה	7.16	1.29	2.14	10.59		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	3.02	0.04	1.86	4.92	1.08	
			אוויר צח	7.14	1.80	2.28	11.21		
			סה"כ צריכה	10.16	1.84	4.14	16.13		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	47.53	11.96	15.15	74.63		
			סה"כ צריכה	47.53	11.96	15.15	74.63		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	227.68	7.48	65.50	300.66	11.57	
			אוויר צח	11.85	2.98	3.78	18.60		
			סה"כ צריכה	239.53	10.46	69.28	319.26		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	3.70	0.00	0.95	4.65	2.45	
			אוויר צח	20.27	5.10	6.46	31.83		
			סה"כ צריכה	23.97	5.10	7.41	36.48		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	16.46	0.00	0.00	16.46	3.18	
			אוויר צח	12.99	3.27	4.14	20.41		
			סה"כ צריכה	29.45	3.27	4.14	36.87		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	13.85	0.00	2.55	16.40	5.25	
			אוויר צח	14.92	3.75	4.76	23.43		
			סה"כ צריכה	28.77	3.75	7.31	39.83		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	19.00	2.50	3.80	25.30	5.38	
			אוויר צח	16.81	4.23	5.36	26.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	35.81	6.73	9.16	51.70		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	72.70	0.08	10.26	83.04	8.17	
			אוויר צח	14.32	3.60	4.57	22.49		
			סה"כ צריכה	87.02	3.68	14.83	105.53		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	15.56	3.92	4.96	24.44		
			סה"כ צריכה	15.56	3.92	4.96	24.44		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	41.10	0.00	13.90	55.00	7.36	
			אוויר צח	15.90	4.00	5.07	24.97		
			סה"כ צריכה	57.00	4.00	18.97	79.97		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	16.70	0.36	8.82	25.88	0.76	
			אוויר צח	5.94	1.49	1.89	9.32		
			סה"כ צריכה	22.64	1.85	10.71	35.20		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	27.66	0.00	7.50	35.16	3.03	
			אוויר צח	7.24	1.82	2.31	11.37		
			סה"כ צריכה	34.90	1.82	9.81	46.53		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	8.72	0.00	5.42	14.14	0.74	
			אוויר צח	5.94	1.49	1.89	9.32		
			סה"כ צריכה	14.66	1.49	7.31	23.46		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	1.42	0.00	0.48	1.90	0.62	
			אוויר צח	5.67	1.43	1.81	8.90		
			סה"כ צריכה	7.09	1.43	2.29	10.80		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	5.37	1.35	1.71	8.44		
			סה"כ צריכה	5.37	1.35	1.71	8.44		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	17.24	0.32	7.26	24.82	0.75	
			אוויר צח	7.70	1.94	2.45	12.09		
			סה"כ צריכה	24.94	2.26	9.71	36.91		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	93.96	2.94	0.00	96.90	23.69	
			אוויר צח	17.31	4.36	5.52	27.19		
			סה"כ צריכה	111.27	7.30	5.52	124.09		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	272.56	35.28	16.74	324.58	13.04	
		אוויר צח		11.02	2.77	3.51	17.30		
		סה"כ צריכה		283.58	38.05	20.25	341.88		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	21.12	0.00	4.22	25.34	5.74	
		אוויר צח		7.56	1.90	2.41	11.88		
		סה"כ צריכה		28.68	1.90	6.63	37.22		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	41.08	0.00	0.00	41.08	7.98	
		אוויר צח		11.40	2.87	3.64	17.91		
		סה"כ צריכה		52.48	2.87	3.64	58.99		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.12	0.00	0.00	0.12	0.07	
		אוויר צח		10.99	2.77	3.51	17.27		
		סה"כ צריכה		11.11	2.77	3.51	17.39		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	108.40	3.50	6.95	118.85	7.27	
		אוויר צח		16.81	4.23	5.36	26.40		
		סה"כ צריכה		125.21	7.73	12.31	145.25		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	34.70	0.00	1.02	35.72	6.32	
		אוויר צח		5.41	1.36	1.73	8.50		
		סה"כ צריכה		40.11	1.36	2.75	44.22		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	37.70	0.18	7.32	45.20	7.13	
		אוויר צח		6.27	1.58	2.00	9.85		
		סה"כ צריכה		43.97	1.76	9.32	55.05		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	7.78	0.00	1.34	9.12	1.85	
		אוויר צח		7.58	1.91	2.42	11.91		
		סה"כ צריכה		15.36	1.91	3.76	21.03		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	131.34	0.76	10.08	142.18	10.35	
		אוויר צח		15.06	3.79	4.80	23.65		
		סה"כ צריכה		146.40	4.55	14.88	165.83		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	6.80	0.00	1.28	8.08	0.54	
		אוויר צח		10.83	2.72	3.45	17.01		
		סה"כ צריכה		17.63	2.72	4.73	25.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	443.60	3.60	1.00	448.20	11.58	
		אוויר צח		8.26	2.08	2.63	12.97		
		סה"כ צריכה		451.86	5.68	3.63	461.17		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	478.85	34.00	46.55	559.40	19.85	
		אוויר צח		50.55	12.72	16.12	79.38		
		סה"כ צריכה		529.40	46.72	62.67	638.78		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	694.20	60.30	159.00	913.50	24.08	
		אוויר צח		77.12	19.40	24.59	121.12		
		סה"כ צריכה		771.32	79.70	183.59	1,034.62		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,557.50	588.50	1,285.20	3,431.20	18.84	
		סה"כ צריכה		1,557.50	588.50	1,285.20	3,431.20		
		סה"כ צריכה		19,896.62	4,243.78	8,706.77	32,847.17		
		חשבון חברת חשמל		33,440.00	8,120.00	17,320.00	58,880.00		
		הפרש בקוט"ש		-13,543.38	-3,876.22	-8,613.23	-26,032.83		
		הפרש באחוזים		-40.50%	-47.74%	-49.73%	-44.21%		



- פסגה (19,896.62 Kwh)
- גבע (4,243.78 Kwh)
- שפל (8,706.77 Kwh)

