



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (24/03/22 - 25/02/22)

תאריך הפקה: 28/03/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,276.20	288.20	230.80	1,795.20	156.88	
			סה"כ צריכה	1,276.20	288.20	230.80	1,795.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	2,341.80	897.90	1,118.20	4,357.90		
			סה"כ צריכה	2,341.80	897.90	1,118.20	4,357.90		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	5,112.80	1,212.00	2,206.30	8,531.10		
			סה"כ צריכה	5,112.80	1,212.00	2,206.30	8,531.10		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	3,534.80	895.20	1,116.30	5,546.30		
			סה"כ צריכה	3,534.80	895.20	1,116.30	5,546.30		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	205.98	0.00	3.82	209.81	9.81	
			אוויר צח	6.08	1.37	1.10	8.56		
			סה"כ צריכה	212.07	1.37	4.92	218.36		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	139.41	0.00	14.16	153.57	5.88	
			אוויר צח	6.08	1.37	1.10	8.56		
			סה"כ צריכה	145.49	1.37	15.26	162.12		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	213.52	0.00	10.54	224.06	6.14	
			אוויר צח	6.08	1.37	1.10	8.56		
			סה"כ צריכה	219.60	1.37	11.64	232.62		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	1,004.00	2.00	12.00	1,018.00	172.54	
			אוויר צח	37.09	8.37	6.71	52.17		
			סה"כ צריכה	1,041.09	10.37	18.71	1,070.17		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	9.54	2.16	1.73	13.42		
			סה"כ צריכה	9.54	2.16	1.73	13.42		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	96.22	7.87	3.25	107.34	9.25	
			אוויר צח	9.70	2.19	1.75	13.65		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	105.93	10.06	5.00	120.99		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	86.43	0.00	1.50	87.94	6.49	
		אוויר צח		4.94	1.12	0.89	6.96		
		סה"כ צריכה		91.38	1.12	2.40	94.89		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		8.20	1.85	1.48	11.53		
		סה"כ צריכה		8.20	1.85	1.48	11.53		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	332.46	0.00	30.70	363.17	9.18	
		אוויר צח		8.20	1.85	1.48	11.53		
		סה"כ צריכה		340.66	1.85	32.19	374.70		
13	35102	קומה 1 משרד 5 קומטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	63.89	3.71	14.05	81.65	1.52	
		אוויר צח		8.20	1.85	1.48	11.53		
		סה"כ צריכה		72.08	5.56	15.53	93.18		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	19.71	0.00	0.00	19.71	3.02	
		אוויר צח		6.08	1.37	1.10	8.56		
		סה"כ צריכה		25.79	1.37	1.10	28.27		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	607.54	0.00	45.87	653.41	12.74	
		אוויר צח		9.65	2.18	1.75	13.58		
		סה"כ צריכה		617.19	2.18	47.62	666.99		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	121.36	3.90	25.36	150.62	5.99	
		אוויר צח		5.81	1.31	1.05	8.17		
		סה"כ צריכה		127.17	5.22	26.41	158.80		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	3.15	0.03	0.05	3.23	10.49	
		אוויר צח		6.08	1.37	1.10	8.56		
		סה"כ צריכה		9.23	1.41	1.15	11.79		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	155.71	0.00	11.26	166.98	6.48	
		אוויר צח		6.08	1.37	1.10	8.56		
		סה"כ צריכה		161.79	1.37	12.36	175.53		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	0.02	0.00	0.00	0.02	0.06	
			15129231 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	34.93	7.89	6.32	49.14		
			סה"כ צריכה	34.95	7.89	6.32	49.16		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	159.30	7.25	11.50	178.05	6.82	
			אוויר צח	22.84	5.16	4.13	32.13		
			סה"כ צריכה	182.14	12.41	15.63	210.18		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	133.25	13.95	5.90	153.10	15.13	
			אוויר צח	21.62	4.88	3.91	30.41		
			סה"כ צריכה	154.87	18.83	9.81	183.51		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.75	1.75	1.40	10.91		
			סה"כ צריכה	7.75	1.75	1.40	10.91		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	1.20	0.46	1.36	3.02	0.009	
			אוויר צח	11.07	2.50	2.00	15.57		
			סה"כ צריכה	12.27	2.96	3.36	18.59		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	12.10	0.25	9.25	21.60	3.71	
			אוויר צח	33.16	7.49	6.00	46.64		
			סה"כ צריכה	45.26	7.74	15.25	68.24		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	15.89	3.59	2.87	22.35		
			סה"כ צריכה	15.89	3.59	2.87	22.35		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	155.30	61.10	155.90	372.30	4.52	
			אוויר צח	19.16	4.33	3.46	26.95		
			סה"כ צריכה	174.46	65.43	159.36	399.25		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	19.94	5.60	15.70	41.24	1.70	
			אוויר צח	12.27	2.77	2.22	17.26		
			סה"כ צריכה	32.21	8.37	17.92	58.50		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	116.30	4.30	15.05	135.65	9.92	
			אוויר צח	18.77	4.24	3.39	26.40		
			סה"כ צריכה	135.07	8.54	18.44	162.05		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	10.14	1.00	2.42	13.56	1.04	
			אוויר צח	8.73	1.97	1.58	12.28		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	18.87	2.97	4.00	25.84		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.53	1.70	1.36	10.60		
			סה"כ צריכה	7.53	1.70	1.36	10.60		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	55.00	0.90	5.00	60.90	3.89	
			אוויר צח	35.20	7.95	6.37	49.52		
			סה"כ צריכה	90.20	8.85	11.37	110.42		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	30.95	0.00	0.00	30.95	8.46	
			אוויר צח	21.22	4.79	3.84	29.85		
			סה"כ צריכה	52.17	4.79	3.84	60.80		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	0.00	0.00	0.48	0.48	0.34	
			אוויר צח	8.35	1.89	1.51	11.75		
			סה"כ צריכה	8.35	1.89	1.51	12.23		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	37.62	0.04	0.00	37.66	6.64	
			אוויר צח	14.25	3.22	2.58	20.04		
			סה"כ צריכה	51.87	3.26	2.58	57.70		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	30.65	0.55	0.15	31.35	2.23	
			אוויר צח	15.85	3.58	2.87	22.30		
			סה"כ צריכה	46.50	4.13	3.02	53.65		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	122.75	2.95	9.45	135.15	8.45	
			אוויר צח	15.89	3.59	2.87	22.35		
			סה"כ צריכה	138.64	6.54	12.32	157.50		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	84.65	26.45	37.10	148.20	4.46	
			אוויר צח	27.99	6.32	5.06	39.37		
			סה"כ צריכה	112.64	32.77	42.16	187.57		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	178.80	4.75	9.25	192.80	8.12	
			אוויר צח	10.68	2.41	1.93	15.02		
			סה"כ צריכה	189.48	7.16	11.18	207.82		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	7.36	0.20	0.16	7.72	1.19	
			אוויר צח	12.98	2.93	2.35	18.26		
			סה"כ צריכה	20.34	3.13	2.51	25.98		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	73.50	3.80	0.90	78.20	4.80	
		אוויר צח		18.85	4.26	3.41	26.52		
		סה"כ צריכה		92.35	8.06	4.31	104.72		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	32.62	0.00	2.52	35.14	3.76	
		אוויר צח		3.75	0.85	0.68	5.27		
		סה"כ צריכה		36.37	0.85	3.20	40.41		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	35.90	0.50	2.30	38.70	3.42	
		אוויר צח		52.45	11.84	9.49	73.78		
		סה"כ צריכה		88.35	12.34	11.79	112.48		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	29.06	1.20	2.18	32.44	3.01	
		אוויר צח		9.45	2.13	1.71	13.29		
		סה"כ צריכה		38.51	3.33	3.89	45.73		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	17.02	0.18	4.62	21.82	0.77	
		אוויר צח		8.08	1.82	1.46	11.37		
		סה"כ צריכה		25.10	2.00	6.08	33.19		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	12.88	3.16	16.32	32.36	4.94	
		אוויר צח		9.91	2.24	1.79	13.94		
		סה"כ צריכה		22.79	5.40	18.11	46.30		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		14.25	3.22	2.58	20.04		
		סה"כ צריכה		14.25	3.22	2.58	20.04		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	233.05	8.05	5.20	246.30	14.38	
		אוויר צח		25.27	5.71	4.57	35.55		
		סה"כ צריכה		258.32	13.76	9.77	281.85		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	36.00	0.00	0.00	36.00	4.12	
		אוויר צח		12.38	2.79	2.24	17.41		
		סה"כ צריכה		48.38	2.79	2.24	53.41		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	342.05	6.60	14.90	363.55	9.72	
		אוויר צח		35.54	8.03	6.43	49.99		
		סה"כ צריכה		377.59	14.63	21.33	413.54		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	48.85	8.65	5.30	62.80	5.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	18.75	4.23	3.39	26.38		
			סה"כ צריכה	67.60	12.88	8.69	89.18		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	48.15	0.00	6.15	54.30	6.31	
			אוויר צח	12.10	2.73	2.19	17.02		
			סה"כ צריכה	60.25	2.73	8.34	71.32		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	9.77	2.21	1.77	13.75		
			סה"כ צריכה	9.77	2.21	1.77	13.75		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	2.52	0.00	0.50	3.02	0.46	
			אוויר צח	5.74	1.30	1.04	8.07		
			סה"כ צריכה	8.26	1.30	1.54	11.09		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	3.94	0.04	0.90	4.88	1.29	
			אוויר צח	7.97	1.80	1.44	11.21		
			סה"כ צריכה	11.91	1.84	2.34	16.09		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	53.04	11.98	9.59	74.60		
			סה"כ צריכה	53.04	11.98	9.59	74.60		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	291.62	7.30	46.56	345.48	11.57	
			אוויר צח	13.22	2.99	2.39	18.59		
			סה"כ צריכה	304.84	10.29	48.95	364.07		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	3.70	0.00	0.95	4.65	2.45	
			אוויר צח	22.62	5.11	4.09	31.82		
			סה"כ צריכה	26.32	5.11	5.04	36.47		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	16.46	0.00	0.00	16.46	3.18	
			אוויר צח	14.50	3.27	2.62	20.40		
			סה"כ צריכה	30.96	3.27	2.62	36.86		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	21.15	0.00	2.35	23.50	5.25	
			אוויר צח	16.65	3.76	3.01	23.42		
			סה"כ צריכה	37.80	3.76	5.36	46.92		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	27.90	2.50	2.40	32.80	7.89	
			אוויר צח	18.76	4.24	3.39	26.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	46.66	6.74	5.79	59.19		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	92.56	0.00	5.62	98.18	8.25	
			אוויר צח	15.99	3.61	2.89	22.49		
			סה"כ צריכה	108.55	3.61	8.51	120.67		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	17.37	3.92	3.14	24.43		
			סה"כ צריכה	17.37	3.92	3.14	24.43		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	43.50	0.00	7.10	50.60	7.36	
			אוויר צח	17.75	4.01	3.21	24.96		
			סה"כ צריכה	61.25	4.01	10.31	75.56		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	16.34	0.08	4.00	20.42	0.75	
			אוויר צח	6.63	1.50	1.20	9.32		
			סה"כ צריכה	22.97	1.58	5.20	29.74		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	32.72	0.00	2.90	35.62	3.03	
			אוויר צח	8.08	1.82	1.46	11.37		
			סה"כ צריכה	40.80	1.82	4.36	46.99		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	8.72	0.00	5.36	14.08	0.74	
			אוויר צח	6.63	1.50	1.20	9.32		
			סה"כ צריכה	15.35	1.50	6.56	23.40		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	1.42	0.00	0.00	1.42	0.39	
			אוויר צח	6.33	1.43	1.14	8.90		
			סה"כ צריכה	7.75	1.43	1.14	10.32		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	5.99	1.35	1.08	8.43		
			סה"כ צריכה	5.99	1.35	1.08	8.43		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	21.38	0.14	2.56	24.08	6.54	
			אוויר צח	8.59	1.94	1.55	12.09		
			סה"כ צריכה	29.97	2.08	4.11	36.17		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	111.72	2.94	0.00	114.66	23.69	
			אוויר צח	19.32	4.36	3.49	27.18		
			סה"כ צריכה	131.04	7.30	3.49	141.84		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	389.90	10.68	0.14	400.72	13.05	
		אוויר צח		12.30	2.78	2.22	17.30		
		סה"כ צריכה		402.20	13.46	2.36	418.02		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	21.12	0.00	4.22	25.34	5.74	
		אוויר צח		8.44	1.91	1.53	11.88		
		סה"כ צריכה		29.56	1.91	5.75	37.22		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	47.10	0.00	0.00	47.10	7.98	
		אוויר צח		12.73	2.87	2.30	17.90		
		סה"כ צריכה		59.83	2.87	2.30	65.00		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.12	0.00	0.00	0.12	0.07	
		אוויר צח		12.27	2.77	2.22	17.26		
		סה"כ צריכה		12.39	2.77	2.22	17.38		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	183.30	6.35	3.75	193.40	10.60	
		אוויר צח		18.76	4.24	3.39	26.39		
		סה"כ צריכה		202.06	10.59	7.14	219.79		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	44.88	0.00	0.36	45.24	6.32	
		אוויר צח		6.04	1.36	1.09	8.50		
		סה"כ צריכה		50.92	1.36	1.45	53.74		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	64.32	0.00	2.82	67.14	6.51	
		אוויר צח		7.00	1.58	1.27	9.84		
		סה"כ צריכה		71.32	1.58	4.09	76.98		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	8.18	0.00	0.74	8.92	1.97	
		אוויר צח		8.46	1.91	1.53	11.90		
		סה"כ צריכה		16.64	1.91	2.27	20.82		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	162.14	0.54	7.56	170.24	10.35	
		אוויר צח		16.80	3.79	3.04	23.64		
		סה"כ צריכה		178.94	4.33	10.60	193.88		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	7.24	0.00	0.02	7.26	0.30	
		אוויר צח		12.09	2.73	2.19	17.00		
		סה"כ צריכה		19.33	2.73	2.21	24.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	605.20	3.60	0.00	608.80	10.82	
		אויר צח		9.22	2.08	1.67	12.96		
		סה"כ צריכה		614.42	5.68	1.67	621.76		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	482.55	39.00	24.20	545.75	14.31	
		אויר צח		56.41	12.74	10.20	79.35		
		סה"כ צריכה		538.96	51.74	34.40	625.10		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	817.70	58.70	117.90	994.30	24.08	
		אויר צח		86.07	19.44	15.57	121.07		
		סה"כ צריכה		903.77	78.14	133.47	1,115.37		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,716.00	588.30	1,123.40	3,427.70	18.84	
		סה"כ צריכה		1,716.00	588.30	1,123.40	3,427.70		
		סה"כ צריכה		22,624.80	4,192.88	6,549.55	33,367.22		
		חשבון חברת חשמל		33,440.00	8,120.00	17,320.00	58,880.00		
		הפרש בקוט"ש		-10,815.20	-3,927.12	-10,770.45	-25,512.78		
		הפרש באחוזים		-32.34%	-48.36%	-62.19%	-43.33%		



■ פסגה (Kwh 22,624.80)  
■ גבע (Kwh 4,192.88)  
■ שפל (Kwh 6,549.55)

