



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (24/03/22 - 25/02/22)

תאריך הפקה: 30/03/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	0.80	0.00	0.00	0.80	2.29	
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	0.00	0.80		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	70.08	18.40	73.76	162.24	9.22	
			סה"כ צריכה	70.08	18.40	73.76	162.24		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	1.80	1.80	0.00	3.60	15.42	
			סה"כ צריכה	1.80	1.80	0.00	3.60		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	4,989.29	462.70	1,263.40	6,715.39	95.89	
			סה"כ צריכה	4,989.29	462.70	1,263.40	6,715.39		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	4,398.20	679.10	2,054.90	7,132.20	117.60	
			סה"כ צריכה	4,398.20	679.10	2,054.90	7,132.20		
7	44593	קומה 2 בני השרון	20065478 - 2	241.36	50.80	168.92	461.08	156.27	
			סה"כ צריכה	241.36	50.80	168.92	461.08		
8	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	647.50	42.80	106.30	796.60	12.91	
			סה"כ צריכה	647.50	42.80	106.30	796.60		
9	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	106.08	21.64	40.52	168.24	157.08	
			סה"כ צריכה	106.08	21.64	40.52	168.24		
10	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	1,138.40	129.52	371.36	1,639.28	155.54	
			סה"כ צריכה	1,138.40	129.52	371.36	1,639.28		
11	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	302.08	17.92	73.16	393.16	12.10	
			סה"כ צריכה	302.08	17.92	73.16	393.16		
13	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	175.52	14.04	51.40	240.96	6.23	
			סה"כ צריכה	175.52	14.04	51.40	240.96		
14	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	354.00	48.28	147.24	549.52	8.14	
			סה"כ צריכה	354.00	48.28	147.24	549.52		
15	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	209.48	36.36	112.52	358.36	4.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	209.48	36.36	112.52	358.36		
16	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	174.56	22.92	49.40	246.88	4.22	
			סה"כ צריכה	174.56	22.92	49.40	246.88		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	253.92	4.12	21.88	279.92	7.04	
			סה"כ צריכה	253.92	4.12	21.88	279.92		
18	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	267.80	19.20	79.76	366.76	6.08	
			סה"כ צריכה	267.80	19.20	79.76	366.76		
19	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	190.96	25.72	82.64	299.32	3.71	
			סה"כ צריכה	190.96	25.72	82.64	299.32		
20	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	268.40	18.40	75.00	361.80	10.80	
			סה"כ צריכה	268.40	18.40	75.00	361.80		
21	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	709.16	44.72	159.60	913.48	17.18	
			סה"כ צריכה	709.16	44.72	159.60	913.48		
22	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	425.32	56.88	126.56	608.76	9.42	
			סה"כ צריכה	425.32	56.88	126.56	608.76		
23	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	2,021.12	77.76	243.36	2,342.24	49.44	
			סה"כ צריכה	2,021.12	77.76	243.36	2,342.24		
24	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	1,610.24	198.88	668.48	2,477.60	41.64	
			סה"כ צריכה	1,610.24	198.88	668.48	2,477.60		
25	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	130.20	42.70	70.30	243.20	10.44	
			20281613 - 1	198.50	76.50	182.50	457.50	2.07	
			סה"כ צריכה	328.70	119.20	252.80	700.70		
			סה"כ צריכה	18,884.77	2,111.16	6,222.96	27,218.89		
			חשבון חברת חשמל	23,160.00	4,220.00	10,880.00	38,260.00		
			הפרש בקוט"ש	-4,275.23	-2,108.84	-4,657.04	-11,041.11		
			הפרש באחוזים	-18.46%	-49.97%	-42.80%	-28.86%		





- פסגה (Kwh 18,884.77)
- גבע (Kwh 2,111.16)
- שפל (Kwh 6,222.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	23,668.10	4,528.20	9,769.90	37,966.20	372.25	
			סה"כ צריכה	23,668.10	4,528.20	9,769.90	37,966.20		

