



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (31/03/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 05/04/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	531.34	36.01	104.78	672.12	13.13	
			סה"כ צריכה	531.34	36.01	104.78	672.12		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,622.25	515.28	972.34	4,109.86	11.10	
			סה"כ צריכה	2,622.25	515.28	972.34	4,109.86		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	965.74	243.51	585.02	1,794.27	9.09	
			00023364 - 8	1,245.28	229.45	511.52	1,986.25	11.30	
			סה"כ צריכה	2,211.02	472.96	1,096.54	3,780.51		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	9,693.29	2,393.36	5,769.85	17,856.50	62.42	
			00021300 - 7	-3,767.76	-1,142.82	-2,817.24	-7,727.82	28.59	
			00021300 - 8	-2,365.92	-355.70	-803.91	-3,525.53	38.62	
			סה"כ צריכה	3,559.62	894.84	2,148.70	6,603.16		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	3,767.76	1,142.82	2,817.24	7,727.82	28.59	
			סה"כ צריכה	3,767.76	1,142.82	2,817.24	7,727.82		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	2,365.92	355.70	803.91	3,525.53	38.62	
			סה"כ צריכה	2,365.92	355.70	803.91	3,525.53		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	929.53	340.65	879.84	2,150.02	3.00	
			סה"כ צריכה	929.53	340.65	879.84	2,150.02		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,067.95	380.57	989.24	2,437.77	3.38	
			00021300 - 2	147.19	52.71	137.36	337.26	0.54	
			00021300 - 3	6,450.74	1,723.57	4,385.41	12,559.72	85.18	
			00021300 - 4	99.21	35.60	92.68	227.50	0.37	
			00021300 - 5	5,701.14	2,025.86	5,267.79	12,994.79	32.55	
			סה"כ צריכה	13,466.24	4,218.32	10,872.48	28,557.03		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	21,377.64	5,522.00	13,911.64	40,811.28	154.32	
			00020900 - 1	-2,622.25	-515.28	-972.34	-4,109.86	11.10	
			00021300 - 1	-1,067.95	-380.57	-989.24	-2,437.77	3.38	
			00021300 - 2	-147.19	-52.71	-137.36	-337.26	0.54	
			00021300 - 3	-6,450.74	-1,723.57	-4,385.41	-12,559.72	85.18	
			00021300 - 4	-99.21	-35.60	-92.68	-227.50	0.37	
			00021300 - 5	-5,701.14	-2,025.86	-5,267.79	-12,994.79	32.55	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	28,616.84	7,100.12	17,784.64	53,501.60	122.72	
			00022181 - 1	-531.34	-36.01	-104.78	-672.12	13.13	
			00023361 - 1	-3,820.49	-816.43	-2,073.13	-6,710.05	25.01	
			00023361 - 2	-2,388.37	-603.83	-1,534.23	-4,526.44	13.02	
			00023361 - 3	-5,689.60	-1,121.72	-2,836.93	-9,648.26	26.32	
			00023361 - 4	-2,751.17	-735.66	-1,881.78	-5,368.61	15.68	
			00023361 - 5	-3,230.75	-957.98	-2,478.59	-6,667.31	15.08	
			00023361 - 6	-3,242.36	-932.62	-2,385.14	-6,560.11	16.38	
			00023361 - 7	-2,541.47	-773.76	-1,985.58	-5,300.81	12.19	
			00023364 - 1	-3,310.58	-752.04	-1,765.51	-5,828.13	27.59	
			00023364 - 2	-908.01	-88.66	-215.99	-1,212.67	15.44	
			00023364 - 3	-310.95	-6.67	-18.52	-336.14	13.56	
			00023364 - 4	-696.55	-56.73	-146.41	-899.69	13.80	
			00023364 - 5	-898.32	-191.39	-467.96	-1,557.67	11.34	
			00023364 - 6	-621.29	-68.30	-199.23	-888.82	14.46	
			00023364 - 7	-432.63	-28.27	-70.15	-531.04	9.21	
			סה"כ צריכה	2,532.12	718.47	1,687.54	4,938.12		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,820.49	816.43	2,073.13	6,710.05	25.01	
			00023361 - 8	-965.74	-243.51	-585.02	-1,794.27	9.09	
			00023364 - 1	3,310.58	752.04	1,765.51	5,828.13	27.59	
			00023364 - 8	-1,245.28	-229.45	-511.52	-1,986.25	11.30	
			סה"כ צריכה	4,920.05	1,095.52	2,742.10	8,757.67		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,696.30	485.78	1,305.79	5,487.88	24.12	
			00023322 - 1	1,839.69	111.87	620.17	2,571.73	25.24	
			סה"כ צריכה	5,535.99	597.66	1,925.97	8,059.61		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,388.37	603.83	1,534.23	4,526.44	13.02	
			00023364 - 2	908.01	88.66	215.99	1,212.67	15.44	
			סה"כ צריכה	3,296.39	692.49	1,750.23	5,739.11		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,689.60	1,121.72	2,836.93	9,648.26	26.32	
			00023364 - 5	898.32	191.39	467.96	1,557.67	11.34	
			סה"כ צריכה	6,587.93	1,313.11	3,304.90	11,205.93		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,230.75	957.98	2,478.59	6,667.31	15.08	
			00023364 - 3	310.95	6.67	18.52	336.14	13.56	
			סה"כ צריכה	3,541.70	964.65	2,497.10	7,003.45		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,242.36	932.62	2,385.14	6,560.11	16.38	
			00023364 - 4	696.55	56.73	146.41	899.69	13.80	
			סה"כ צריכה	3,938.91	989.34	2,531.55	7,459.80		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,541.47	773.76	1,985.58	5,300.81	12.19	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	432.63	28.27	70.15	531.04	9.21	
			סה"כ צריכה	2,974.10	802.03	2,055.72	5,831.85		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,751.17	735.66	1,881.78	5,368.61	15.68	
			00023364 - 6	621.29	68.30	199.23	888.82	14.46	
			סה"כ צריכה	3,372.46	803.96	2,081.01	6,257.43		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	51,981.57	12,706.72	33,051.04	97,739.33	228.42	
			סה"כ צריכה	51,981.57	12,706.72	33,051.04	97,739.33		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	137,259.70	50,185.40	129,358.45	316,803.55	461.60	
			סה"כ צריכה	137,259.70	50,185.40	129,358.45	316,803.55		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	53,053.90	15,113.80	37,813.30	105,981.00		
			סה"כ צריכה	53,053.90	15,113.80	37,813.30	105,981.00		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	61,207.10	16,519.25	43,335.80	121,062.15	381.30	
			סה"כ צריכה	61,207.10	16,519.25	43,335.80	121,062.15		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	112,318.35	39,750.75	102,383.55	254,452.65	410.70	
			סה"כ צריכה	112,318.35	39,750.75	102,383.55	254,452.65		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	21,377.64	5,522.00	13,911.64	40,811.28	154.32	
			סה"כ צריכה	21,377.64	5,522.00	13,911.64	40,811.28		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	28,616.84	7,100.12	17,784.64	53,501.60	122.72	
			סה"כ צריכה	28,616.84	7,100.12	17,784.64	53,501.60		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	30,606.48	5,776.28	15,977.12	52,359.88	242.00	
			סה"כ צריכה	30,606.48	5,776.28	15,977.12	52,359.88		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	46,297.80	13,939.08	35,390.72	95,627.60	198.48	
			00023317 - 1	-3,696.30	-485.78	-1,305.79	-5,487.88	24.12	
			סה"כ צריכה	42,601.50	13,453.30	34,084.93	90,139.72		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	228,401.95	82,016.65	209,564.40	519,983.00	806.50	
			סה"כ צריכה	228,401.95	82,016.65	209,564.40	519,983.00		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	149,837.00	58,130.30	158,782.30	366,749.60		
			סה"כ צריכה	149,837.00	58,130.30	158,782.30	366,749.60		
			סה"כ צריכה	917,262.03	306,274.57	796,047.17	2,019,583.76		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,019,583.76		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 917,262.03)
- גבע (Kwh 306,274.57)
- שפל (Kwh 796,047.17)

