



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה אורות אור יהודה

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)


תאריך הפקה: 05/04/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44219	TSG	20004194 - 2	68.55	19.85	49.35	137.75	0.49	
			20004195 - 1	-57.56	-15.64	-40.24	-113.44	0.95	
			20004195 - 3	-441.90	-42.78	-31.02	-515.70	20.56	
			20004195 - 4	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.62	
			20004196 - 1	44,736.00	14,486.40	37,897.60	97,120.00	205.42	
			20004196 - 2	-8,447.20	-2,727.60	-6,522.40	-17,697.20	53.78	
			20004196 - 3	-2,086.40	-542.40	-1,017.60	-3,646.40	51.50	
			20004196 - 4	-1,888.80	-1,051.60	-3,050.40	-5,990.80	40.22	
			חניון	3,469.70	1,115.11	2,962.25	7,547.06		
			סה"כ צריכה	35,351.79	11,241.34	30,247.54	76,840.67		
2	46419	אביגד מוריס	20281601 - 1	11,439.20	4,161.70	10,833.10	26,434.00	88.20	
			סה"כ צריכה	11,439.20	4,161.70	10,833.10	26,434.00		
3	44078	חזי בסון	20004195 - 3	441.90	42.78	31.02	515.70	20.56	
			סה"כ צריכה	441.90	42.78	31.02	515.70		
4	44075	מיזוג אויר	20004196 - 2	8,447.20	2,727.60	6,522.40	17,697.20	53.78	
			20004196 - 3	2,086.40	542.40	1,017.60	3,646.40	51.50	
			20004196 - 4	1,888.80	1,051.60	3,050.40	5,990.80	40.22	
			סה"כ צריכה	12,422.40	4,321.60	10,590.40	27,334.40		
5	47297	פטיסר שוקולטרי תאריך כניסה: 29/03/22	20004195 - 4	0.60	0.00	0.00	0.60	0.62	
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	0.00	0.60		
6	44220	פיתוח	20004194 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004195 - 1	29.47	8.01	20.60	58.08	0.95	
			סה"כ צריכה	29.47	8.01	20.60	58.08		
7	46241	צרות בנין סחר והשקעות	20004194 - 3	84.50	16.00	35.80	136.30	0.55	
			20004194 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004195 - 1	28.09	7.63	19.64	55.36	0.95	
			חניון	3,307.05	1,062.84	2,823.40	7,193.29		
			סה"כ צריכה	3,419.64	1,086.47	2,878.83	7,384.95		
			סה"כ צריכה	63,105.00	20,861.90	54,601.50	138,568.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				138,568.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (63,105.00 Kwh)
■ גבע (20,861.90 Kwh)
■ שפל (54,601.50 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44218	חניון מועמס	1 - 20004194	6,929.80	2,213.80	5,870.80	15,014.40	88.68	
			2 - 20004194	-68.55	-19.85	-49.35	-137.75	0.49	
			3 - 20004194	-84.50	-16.00	-35.80	-136.30	0.55	
			סה"כ צריכה	6,776.75	2,177.95	5,785.65	14,740.35		

