

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)

תאריך הפקה: 07/04/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28618	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	6 - 80003223	6,822.01	2,440.72	6,369.25	15,631.98		
			סה"כ צריכה	6,822.01	2,440.72	6,369.25	15,631.98		
2	27969	ARM קומה 2	3 - 80002031	0.50	0.17	0.48	1.15		
			2 - 80003223	333.78	114.90	266.80	715.48		
			סה"כ צריכה	334.28	115.07	267.28	716.63		
3	27966	ARM קומה 3	4 - 80002031	0.51	0.17	0.45	1.13		
			7 - 80003257	3,028.00	300.80	721.60	4,050.40	48.80	
			4 - 81017159	4,921.40	1,190.90	2,971.60	9,083.90	17.60	
			סה"כ צריכה	7,949.91	1,491.87	3,693.65	13,135.44		
4	27970	ARM קומה 4	5 - 80002031	0.57	0.19	0.48	1.24		
			7 - 80003224	3,446.40	313.60	839.20	4,599.20	32.80	
			סה"כ צריכה	3,446.97	313.79	839.68	4,600.44		
5	27968	ARM קומה 7	3 - 80001690	2,185.60	233.60	552.00	2,971.20	16.00	
			8 - 80002031	0.52	0.18	0.50	1.19		
			8 - 81017159	2,118.40	469.50	1,146.70	3,734.60	13.90	
			סה"כ צריכה	4,304.52	703.28	1,699.20	6,706.99		
6	13026	NICE	1 - 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 15091250	8.13	16.60	70.48	95.20	0.29	
			1 - 16092121	0.19	0.00	0.38	0.58	0.04	
			6 - 80001690	2,429.20	259.60	528.80	3,217.60	24.00	
			2 - 80001767	15.36	1.59	3.74	20.69		
			4 - 80001767	92.42	13.28	34.66	140.36		
			5 - 80001767	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 80003224	135.20	39.20	88.80	263.20	5.60	
			5 - 80003257	67.85	24.95	64.35	157.15	0.20	
			סה"כ צריכה	2,748.34	355.22	791.21	3,894.77		
7	13028	ORCA קומה 5	1 - 15091162	155.36	3.42	0.96	159.74	1.01	
			3 - 15091162	11.84	0.00	0.00	11.84	0.19	
			4 - 15091162	423.66	0.19	0.10	423.95	2.62	
			1 - 16048009	33.01	4.34	7.63	44.99	65.81	
			2 - 16048009	138.29	7.56	2.92	148.76	1.05	
			סה"כ צריכה	762.16	15.51	11.60	789.28		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,049.72	447.13	1,073.11	2,569.96	4.61	
			16092121 - 4	3,393.23	1,438.80	3,441.32	8,273.34	15.72	
			80001690 - 2	3,026.40	199.20	340.80	3,566.40	47.20	
			80002031 - 7	624.15	187.89	483.37	1,295.41		
			81017159 - 7	1,135.80	182.60	212.40	1,530.80	5.50	
			סה"כ צריכה	9,229.30	2,455.62	5,551.00	17,235.92		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	180.89	77.25	183.54	441.68	0.64	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.66	0.24	0.62	1.52		
			80001976 - 2	1.30	0.48	1.24	3.02		
			80001976 - 5	11.25	1.94	3.96	17.15		
			80001976 - 6	351.88	129.29	333.40	814.57		
			סה"כ צריכה	545.98	209.19	522.78	1,277.95		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	115.20	43.76	114.27	273.23		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	147.40	47.20	124.20	318.80		
			סה"כ צריכה	262.60	90.96	238.47	592.03		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-155.36	-3.42	-0.96	-159.74	1.01	
			15091162 - 3	-11.84	0.00	0.00	-11.84	0.19	
			15091162 - 4	-423.66	-0.19	-0.10	-423.95	2.62	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	43.55	19.06	43.84	106.45	0.15	
			15091249 - 7	35.88	13.32	21.81	71.01	0.55	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-33.01	-4.34	-7.63	-44.99	65.81	
			16048009 - 2	-138.29	-7.56	-2.92	-148.76	1.05	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	169.60	62.40	161.60	393.60	0.80	
			80001690 - 5	312.80	45.60	129.60	488.00	8.00	
			80001767 - 1	294.82	41.71	114.48	451.02		
			80001767 - 2	-15.36	-1.59	-3.74	-20.69		
			80001767 - 3	196.32	30.62	85.16	312.09		
			80001767 - 4	-92.42	-13.28	-34.66	-140.36		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	3.15	1.07	2.78	7.00		
			80001976 - 8	4.73	1.74	4.48	10.95		
			80002031 - 1	403.42	189.19	488.31	1,080.92		
			80003217 - 1	2.79	1.03	2.65	6.47		
			80003217 - 2	2.79	1.02	2.65	6.46		
			80003223 - 4	13,433.46	5,503.38	13,466.65	32,403.49		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	231.20	85.60	220.00	536.80	0.80	
			80003257 - 2	48.40	1.20	27.60	77.20	3.00	
			80003257 - 3	3.20	1.20	3.00	7.40		
			80003257 - 4	9,902.40	2,198.40	1,031.20	13,132.00	53.60	
			80003257 - 6	120.60	43.80	112.60	277.00	0.40	
			80003257 - 8	4,319.20	546.40	217.60	5,083.20	112.00	
			80003271 - 2	828.80	171.80	435.80	1,436.40		
			80003271 - 3	28.35	3.70	10.55	42.60		
			80003271 - 5	270.20	65.80	166.00	502.00		
			80003271 - 6	3,402.00	1,410.40	3,527.40	8,339.80		
			80003271 - 7	925.70	303.30	747.30	1,976.30		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	500.40	149.30	328.00	977.70	5.30	
			81017159 - 2	1,440.70	515.20	1,330.90	3,286.80	5.40	
			סה"כ צריכה	36,054.52	11,375.85	22,631.96	70,062.33		
13	25872	קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	174.54	71.83	168.93	415.30	0.96	
			80001976 - 3	652.99	239.83	617.95	1,510.77		
			80001976 - 4	161.03	59.35	152.97	373.36		
			80003217 - 6	7,998.28	2,923.04	7,548.81	18,470.12		
			80003224 - 5	4,257.60	232.80	422.40	4,912.80	48.00	
			80003271 - 1	1,175.40	343.60	738.40	2,257.40		
			סה"כ צריכה	14,419.84	3,870.45	9,649.46	27,939.75		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-155.36	-3.42	-0.96	-159.74	1.01	
			15091162 - 3	-11.84	0.00	0.00	-11.84	0.19	
			15091162 - 4	-423.66	-0.19	-0.10	-423.95	2.62	
			16048009 - 1	-33.01	-4.34	-7.63	-44.99	65.81	
			16048009 - 2	-138.29	-7.56	-2.92	-148.76	1.05	
			16092121 - 3	262.43	111.78	268.28	642.49	4.61	
			16092121 - 4	848.31	359.70	860.33	2,068.34	15.72	
			80002031 - 6	81.05	16.36	40.39	137.79		
			80003224 - 8	729.60	29.60	56.80	816.00	15.20	
			81017159 - 6	467.40	51.10	74.00	592.50	2.30	
			סה"כ צריכה	1,626.62	553.03	1,288.19	3,467.85		
			סה"כ צריכה	88,507.07	23,990.55	53,553.74	166,051.35		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				166,051.35		
			הפרש באחוזים						



פסגה (88,507.07 Kwh) ■
 גבע (23,990.55 Kwh) ■
 שפל (53,553.74 Kwh) ■





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	1 - 80003223	50,051.87	16,973.89	42,317.18	109,342.94		
			סה"כ צריכה	50,051.87	16,973.89	42,317.18	109,342.94		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	2 - 80003224	11,740.00	3,012.00	8,208.00	22,960.00	113.60	
			סה"כ צריכה	11,740.00	3,012.00	8,208.00	22,960.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	1 - 80003257	25,491.20	3,878.40	3,859.20	33,228.80	192.00	
			סה"כ צריכה	25,491.20	3,878.40	3,859.20	33,228.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	1 - 80003224	59,974.40	17,990.40	44,729.60	122,694.40	281.60	
			סה"כ צריכה	59,974.40	17,990.40	44,729.60	122,694.40		

