

### דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)

תאריך הפקה: 07/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		15,631.98	6,369.25	2,440.72	6,822.01	80003223 - 6	חדר - ARM UPS חשמל ראשי בחניון	28618	1
		15,631.98	6,369.25	2,440.72	6,822.01	סה"כ צריכה			
		1.15	0.48	0.17	0.50	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		715.48	266.80	114.90	333.78	80003223 - 2			
		716.63	267.28	115.07	334.28	סה"כ צריכה			
		1.13	0.45	0.17	0.51	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	48.80	4,050.40	721.60	300.80	3,028.00	80003257 - 7			
	17.60	9,083.90	2,971.60	1,190.90	4,921.40	81017159 - 4			
		13,135.44	3,693.65	1,491.87	7,949.91	סה"כ צריכה			
		1.24	0.48	0.19	0.57	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	32.80	4,599.20	839.20	313.60	3,446.40	80003224 - 7			
		4,600.44	839.68	313.79	3,446.97	סה"כ צריכה			
	16.00	2,971.20	552.00	233.60	2,185.60	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		1.19	0.50	0.18	0.52	80002031 - 8			
	13.90	3,734.60	1,146.70	469.50	2,118.40	81017159 - 8			
		6,706.99	1,699.20	703.28	4,304.52	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.29	95.20	70.48	16.60	8.13	15091250 - 2			
	0.04	0.58	0.38	0.00	0.19	16092121 - 1			
	24.00	3,217.60	528.80	259.60	2,429.20	80001690 - 6			
		20.69	3.74	1.59	15.36	80001767 - 2			
		140.36	34.66	13.28	92.42	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	5.60	263.20	88.80	39.20	135.20	80003224 - 4			
	0.20	157.15	64.35	24.95	67.85	80003257 - 5			
		3,894.77	791.21	355.22	2,748.34	סה"כ צריכה			
	1.01	159.74	0.96	3.42	155.36	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.19	11.84	0.00	0.00	11.84	15091162 - 3			
	2.62	423.95	0.10	0.19	423.66	15091162 - 4			
	65.81	44.99	7.63	4.34	33.01	16048009 - 1			
	1.05	148.76	2.92	7.56	138.29	16048009 - 2			
		789.28	11.60	15.51	762.16	סה"כ צריכה			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,049.72	447.13	1,073.11	2,569.96	4.61	
			16092121 - 4	3,393.23	1,438.80	3,441.32	8,273.34	15.72	
			80001690 - 2	3,026.40	199.20	340.80	3,566.40	47.20	
			80002031 - 7	624.15	187.89	483.37	1,295.41		
			81017159 - 7	1,135.80	182.60	212.40	1,530.80	5.50	
			סה"כ צריכה	9,229.30	2,455.62	5,551.00	17,235.92		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	180.89	77.25	183.54	441.68	0.64	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.66	0.24	0.62	1.52		
			80001976 - 2	1.30	0.48	1.24	3.02		
			80001976 - 5	11.25	1.94	3.96	17.15		
			80001976 - 6	351.88	129.29	333.40	814.57		
			סה"כ צריכה	545.98	209.19	522.78	1,277.95		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	115.20	43.76	114.27	273.23		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	147.40	47.20	124.20	318.80		
			סה"כ צריכה	262.60	90.96	238.47	592.03		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-155.36	-3.42	-0.96	-159.74	1.01	
			15091162 - 3	-11.84	0.00	0.00	-11.84	0.19	
			15091162 - 4	-423.66	-0.19	-0.10	-423.95	2.62	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	43.55	19.06	43.84	106.45	0.15	
			15091249 - 7	35.88	13.32	21.81	71.01	0.55	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-33.01	-4.34	-7.63	-44.99	65.81	
			16048009 - 2	-138.29	-7.56	-2.92	-148.76	1.05	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	169.60	62.40	161.60	393.60	0.80	
			80001690 - 5	312.80	45.60	129.60	488.00	8.00	
			80001767 - 1	294.82	41.71	114.48	451.02		
			80001767 - 2	-15.36	-1.59	-3.74	-20.69		
			80001767 - 3	196.32	30.62	85.16	312.09		
			80001767 - 4	-92.42	-13.28	-34.66	-140.36		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	3.15	1.07	2.78	7.00		
			80001976 - 8	4.73	1.74	4.48	10.95		
			80002031 - 1	403.42	189.19	488.31	1,080.92		
			80003217 - 1	2.79	1.03	2.65	6.47		
			80003217 - 2	2.79	1.02	2.65	6.46		
			80003223 - 4	13,433.46	5,503.38	13,466.65	32,403.49		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	231.20	85.60	220.00	536.80	0.80	
			80003257 - 2	48.40	1.20	27.60	77.20	3.00	
			80003257 - 3	3.20	1.20	3.00	7.40		
			80003257 - 4	9,902.40	2,198.40	1,031.20	13,132.00	53.60	
			80003257 - 6	120.60	43.80	112.60	277.00	0.40	
			80003257 - 8	4,319.20	546.40	217.60	5,083.20	112.00	
			80003271 - 2	828.80	171.80	435.80	1,436.40		
			80003271 - 3	28.35	3.70	10.55	42.60		
			80003271 - 5	270.20	65.80	166.00	502.00		
			80003271 - 6	3,402.00	1,410.40	3,527.40	8,339.80		
			80003271 - 7	925.70	303.30	747.30	1,976.30		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.30	977.70	328.00	149.30	500.40	81017159 - 1			
	5.40	3,286.80	1,330.90	515.20	1,440.70	81017159 - 2			
		70,062.33	22,631.96	11,375.85	36,054.52	סה"כ צריכה			
	0.96	415.30	168.93	71.83	174.54	16092120 - 1	קומה 8 סייברביט	25872	13
		1,510.77	617.95	239.83	652.99	80001976 - 3			
		373.36	152.97	59.35	161.03	80001976 - 4			
		18,470.12	7,548.81	2,923.04	7,998.28	80003217 - 6			
	48.00	4,912.80	422.40	232.80	4,257.60	80003224 - 5			
		2,257.40	738.40	343.60	1,175.40	80003271 - 1			
		27,939.75	9,649.46	3,870.45	14,419.84	סה"כ צריכה			
	1.01	-159.74	-0.96	-3.42	-155.36	15091162 - 1	תדהר	13027	14
	0.19	-11.84	0.00	0.00	-11.84	15091162 - 3			
	2.62	-423.95	-0.10	-0.19	-423.66	15091162 - 4			
	65.81	-44.99	-7.63	-4.34	-33.01	16048009 - 1			
	1.05	-148.76	-2.92	-7.56	-138.29	16048009 - 2			
	4.61	642.49	268.28	111.78	262.43	16092121 - 3			
	15.72	2,068.34	860.33	359.70	848.31	16092121 - 4			
		137.79	40.39	16.36	81.05	80002031 - 6			
	15.20	816.00	56.80	29.60	729.60	80003224 - 8			
	2.30	592.50	74.00	51.10	467.40	81017159 - 6			
		3,467.85	1,288.19	553.03	1,626.62	סה"כ צריכה			
		166,051.35	53,553.74	23,990.55	88,507.07	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		166,051.35				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (88,507.07 Kwh) 53%  
■ גבע (23,990.55 Kwh) 14%  
■ שפל (53,553.74 Kwh) 32%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	50,051.87	16,973.89	42,317.18	109,342.94		
			סה"כ צריכה	50,051.87	16,973.89	42,317.18	109,342.94		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	11,740.00	3,012.00	8,208.00	22,960.00	113.60	
			סה"כ צריכה	11,740.00	3,012.00	8,208.00	22,960.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	25,491.20	3,878.40	3,859.20	33,228.80	192.00	
			סה"כ צריכה	25,491.20	3,878.40	3,859.20	33,228.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	59,974.40	17,990.40	44,729.60	122,694.40	281.60	
			סה"כ צריכה	59,974.40	17,990.40	44,729.60	122,694.40		

