



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (03/04/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 08/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		17,243.38	7,221.83	2,887.51	7,134.04	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		17,243.38	7,221.83	2,887.51	7,134.04	סה"כ צריכה			
		1.20	0.48	0.22	0.50	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		779.66	292.62	128.54	358.50	80003223 - 2			
		780.86	293.10	128.76	359.00	סה"כ צריכה			
		1.26	0.52	0.20	0.53	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	48.80	4,145.60	761.60	322.40	3,061.60	80003257 - 7			
	17.60	9,597.80	3,222.40	1,322.70	5,052.70	81017159 - 4			
		13,744.66	3,984.52	1,645.30	8,114.83	סה"כ צריכה			
		1.37	0.57	0.23	0.57	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	32.80	4,843.20	924.00	358.40	3,560.80	80003224 - 7			
		4,844.57	924.57	358.63	3,561.37	סה"כ צריכה			
	16.00	3,155.20	612.80	267.20	2,275.20	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		1.31	0.56	0.21	0.54	80002031 - 8			
	13.90	3,971.80	1,252.20	524.50	2,195.10	81017159 - 8			
		7,128.31	1,865.56	791.91	4,470.84	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.29	104.35	77.35	18.30	8.70	15091250 - 2			
	0.04	0.60	0.40	0.00	0.20	16092121 - 1			
	24.00	3,323.60	558.00	280.40	2,485.20	80001690 - 6			
		21.90	4.31	1.85	15.74	80001767 - 2			
		142.38	36.11	13.54	92.73	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	5.60	284.80	99.20	44.80	140.80	80003224 - 4			
	0.20	172.40	72.40	29.20	70.80	80003257 - 5			
		4,050.03	847.77	388.09	2,814.17	סה"כ צריכה			
	1.01	171.50	1.00	3.50	167.00	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.19	12.30	0.00	0.00	12.30	15091162 - 3			
	2.62	441.30	0.10	0.20	441.00	15091162 - 4			
	65.81	49.50	9.00	4.80	35.70	16048009 - 1			
	1.05	159.50	3.00	7.80	148.70	16048009 - 2			
		834.10	13.10	16.30	804.70	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,134.88	483.20	1,193.76	2,811.84	4.63	
			16092121 - 4	3,667.20	1,555.20	3,827.84	9,050.24	15.72	
			80001690 - 2	3,076.00	221.60	383.20	3,680.80	47.20	
			80002031 - 7	649.23	218.07	540.76	1,408.05		
			81017159 - 7	1,182.90	198.20	236.10	1,617.20	5.50	
			סה"כ צריכה	9,710.21	2,676.27	6,181.66	18,568.13		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	195.20	83.40	203.80	482.40	0.64	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.69	0.28	0.70	1.67		
			80001976 - 2	1.36	0.56	1.39	3.31		
			80001976 - 5	12.68	4.11	7.53	24.32		
			80001976 - 6	367.00	150.92	374.57	892.50		
			סה"כ צריכה	576.93	239.27	588.00	1,404.20		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	104,802.45	44,003.05	44,003.05	192,808.55		
			סה"כ צריכה	104,802.45	44,003.05	44,003.05	192,808.55		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	120.22	51.09	128.56	299.87		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	153.60	55.10	136.50	345.20		
			סה"כ צריכה	273.82	106.19	265.06	645.07		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-167.00	-3.50	-1.00	-171.50	1.01	
			15091162 - 3	-12.30	0.00	0.00	-12.30	0.19	
			15091162 - 4	-441.00	-0.20	-0.10	-441.30	2.62	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	47.30	20.65	49.70	117.65	0.16	
			15091249 - 7	44.85	16.85	34.00	95.70	0.79	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-35.70	-4.80	-9.00	-49.50	65.81	
			16048009 - 2	-148.70	-7.80	-3.00	-159.50	1.05	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	176.80	72.80	181.60	431.20	0.80	
			80001690 - 5	316.00	50.40	139.20	505.60	9.60	
			80001767 - 1	301.07	44.52	122.68	468.27		
			80001767 - 2	-15.74	-1.85	-4.31	-21.90		
			80001767 - 3	202.55	33.39	92.52	328.45		
			80001767 - 4	-92.73	-13.54	-36.11	-142.38		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	3.28	1.26	3.11	7.65		
			80001976 - 8	4.93	2.03	5.05	12.02		
			80002031 - 1	412.78	206.42	524.25	1,143.45		
			80003217 - 1	2.91	1.20	2.98	7.09		
			80003217 - 2	2.91	1.20	2.98	7.08		
			80003223 - 4	13,442.23	5,515.74	13,489.91	32,447.89		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	241.60	100.00	248.00	589.60	0.80	
			80003257 - 2	51.20	1.40	28.40	81.00	3.20	
			80003257 - 3	3.30	1.40	3.40	8.10		
			80003257 - 4	10,315.20	2,660.80	1,162.40	14,138.40	53.60	
			80003257 - 6	125.80	51.20	126.60	303.60	0.40	
			80003257 - 8	4,319.20	696.00	236.00	5,251.20	117.60	
			80003271 - 2	859.20	199.20	488.60	1,547.00		
			80003271 - 3	29.30	4.35	11.85	45.50		
			80003271 - 5	280.80	76.50	186.80	544.10		
			80003271 - 6	3,402.50	1,411.00	3,528.10	8,341.60		
			80003271 - 7	967.60	356.90	844.80	2,169.30		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	519.30	170.80	366.00	1,056.10	5.30	
			81017159 - 2	1,503.80	601.40	1,493.80	3,599.00	5.40	
			סה"כ צריכה	36,663.25	12,265.72	23,319.21	72,248.18		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	188.40	77.70	190.50	456.60	0.96	
			80001976 - 3	681.22	280.09	694.50	1,655.81		
			80001976 - 4	167.94	69.26	171.81	409.01		
			80003217 - 6	8,347.94	3,420.64	8,495.52	20,264.10		
			80003224 - 5	4,366.40	264.00	486.40	5,116.80	48.00	
			80003271 - 1	1,219.00	377.40	820.50	2,416.90		
			סה"כ צריכה	14,970.91	4,489.08	10,859.23	30,319.22		
14	13027	תדרה	15091162 - 1	-167.00	-3.50	-1.00	-171.50	1.01	
			15091162 - 3	-12.30	0.00	0.00	-12.30	0.19	
			15091162 - 4	-441.00	-0.20	-0.10	-441.30	2.62	
			16048009 - 1	-35.70	-4.80	-9.00	-49.50	65.81	
			16048009 - 2	-148.70	-7.80	-3.00	-159.50	1.05	
			16092121 - 3	283.72	120.80	298.44	702.96	4.63	
			16092121 - 4	916.80	388.80	956.96	2,262.56	15.72	
			80002031 - 6	83.76	18.92	44.77	147.45		
			80003224 - 8	739.20	33.60	64.80	837.60	15.20	
			81017159 - 6	484.70	58.10	82.10	624.90	2.30	
			סה"כ צריכה	1,703.48	603.92	1,433.98	3,741.37		
			סה"כ צריכה	195,960.00	70,600.003	101,800.63	368,360.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				368,360.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 195,960.00) 53%  
■ גבע (Kwh 70,600.003) 19%  
■ שפל (Kwh 101,800.63) 28%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	51,367.17	18,540.19	45,298.75	115,206.11		
			סה"כ צריכה	51,367.17	18,540.19	45,298.75	115,206.11		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	13,171.20	5,087.20	11,927.20	30,185.60	115.20	
			סה"כ צריכה	13,171.20	5,087.20	11,927.20	30,185.60		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	26,508.80	4,614.40	4,236.80	35,360.00	192.00	
			סה"כ צריכה	26,508.80	4,614.40	4,236.80	35,360.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	61,600.00	19,712.00	48,012.80	129,324.80	281.60	
			סה"כ צריכה	61,600.00	19,712.00	48,012.80	129,324.80		

