



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)

תאריך הפקה: 10/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.38	535.20	125.05	73.50	336.65	19051927 - 4	מבנה 105 חץ	37973	1
		529.59	122.49	53.67	353.43	מיזוג אוויר			
		30.50	10.70	4.12	15.67	ציבורי			
		1,095.29	258.25	131.29	705.76	סה"כ צריכה			
	4.40	101.70	30.85	9.70	61.15	19051927 - 3	מבנה 105 ק.1 FINMA	46099	2
	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20004345 - 1			
	32.77	11.08	2.03	0.20	8.85	20004345 - 4			
		112.92	32.20	7.23	73.49	מיזוג אוויר			
		6.63	2.81	0.56	3.26	ציבורי			
		232.32	67.89	17.68	146.75	סה"כ צריכה			
	38.47	10,109.60	2,527.20	2,043.20	5,539.20	19051927 - 2	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	37971	3
	52.53	-492.64	-101.58	-30.44	-360.62	20004345 - 3			
		561.62	207.64	112.86	241.12	ציבורי			
		10,178.58	2,633.26	2,125.62	5,419.70	סה"כ צריכה			
		11,506.20	2,959.40	2,274.60	6,272.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		11,506.20				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 6,272.20)
- גבע (Kwh 2,274.60)
- שפל (Kwh 2,959.40)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	66.30	30.46	53.11	149.88	32.80	
			20004345 - 3	360.62	30.44	101.58	492.64	52.53	
			סה"כ צריכה	426.92	60.90	154.69	642.51		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	6,272.20	2,274.60	2,959.40	11,506.20	41.69	
			19051927 - 2	-5,539.20	-2,043.20	-2,527.20	-10,109.60	38.47	
			19051927 - 3	-61.15	-9.70	-30.85	-101.70	4.40	
			19051927 - 4	-336.65	-73.50	-125.05	-535.20	4.38	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			20004345 - 2	-66.30	-30.46	-53.11	-149.88	32.80	
			20004345 - 4	-8.85	-0.20	-2.03	-11.08	32.77	
			סה"כ צריכה	260.05	117.54	221.16	598.75		

