



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 311 (ישן 124)

תקופת דוח: (31/03/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 10/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.07	273.70	112.50	42.80	118.40	19051923 - 2	מבנה 311 אמטא	37963	1
		200.79	95.24	39.21	66.34	ציבורי ומ"א			
		474.49	207.74	82.01	184.74	סה"כ צריכה			
	2.87	768.85	158.15	96.30	514.40	19051923 - 3	מבנה 311 ברוקס	37964	2
		510.33	133.88	88.23	288.22	ציבורי ומ"א			
		1,279.18	292.03	184.53	802.62	סה"כ צריכה			
	6.82	707.75	65.00	23.10	619.65	19051923 - 4	מבנה 311 תמיס טכנולוגיות	44428	3
		423.38	55.03	21.16	347.19	ציבורי ומ"א			
		1,131.13	120.03	44.26	966.84	סה"כ צריכה			
		2,884.80	619.80	310.80	1,954.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		2,884.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 1,954.20)
■ גבע (Kwh 310.80)
■ שפל (Kwh 619.80)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	16.07	2,884.80	619.80	310.80	1,954.20	19051923 - 1	מבנה 311 ציבורי	39303	1
	1.07	-273.70	-112.50	-42.80	-118.40	19051923 - 2			
	2.87	-768.85	-158.15	-96.30	-514.40	19051923 - 3			
	6.82	-707.75	-65.00	-23.10	-619.65	19051923 - 4			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	701.75	148.60	284.15	1,134.50		

