



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 400 (ישן 125)

תקופת דוח: (31/03/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 10/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	15.69	1,509.50	352.20	199.30	958.00	19051820 - 2	מבנה 400 לייט ספיד	37967	1
		1,509.50	352.20	199.30	958.00	סה"כ צריכה			
	28.38	3,559.30	729.70	545.10	2,284.50	19051820 - 1	מבנה 400 סהו וציבורי	37968	2
	15.69	-1,509.50	-352.20	-199.30	-958.00	19051820 - 2			
		2,049.80	377.50	345.80	1,326.50	סה"כ צריכה			
		3,559.30	729.70	545.10	2,284.50	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		3,559.30				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 2,284.50)
- גבע (Kwh 545.10)
- שפל (Kwh 729.70)

