



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 112

תקופת דוח: (31/03/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 12/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	39.53	244.10	150.65	20.50	72.95	19093234 - 1	בסמר קומה א	40153	1
	6.18	1,580.50	635.20	159.40	785.90	19093325 - 2			
		1.96	0.81	0.33	0.82	משאבות			
		951.08	251.42	56.69	642.97	ציבורי			
		2,777.64	1,038.08	236.92	1,502.64	סה"כ צריכה			
	2.37	477.60	38.30	68.70	370.60	17312592 - 1	חנות טומי ק. קרקע	40152	2
	32.94	221.85	124.60	21.35	75.90	19093234 - 2			
	8.63	2,486.00	987.60	115.10	1,383.30	19093325 - 4			
		3.31	1.19	0.37	1.75	משאבות			
		3,188.76	1,151.69	205.52	1,831.55	סה"כ צריכה			
	34.32	499.70	322.00	49.95	127.75	19093234 - 3	פיטנגו קומה ב	40154	3
	4.95	929.60	359.50	87.30	482.80	19093325 - 3			
		1.54	0.70	0.25	0.58	משאבות			
		718.37	218.03	43.25	457.08	ציבורי			
		2,149.20	900.24	180.75	1,068.21	סה"כ צריכה			
		8,115.60	3,090.00	623.20	4,402.40	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		8,115.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 4,402.40) 54%
- גבע (Kwh 623.20) 8%
- שפל (Kwh 3,090.00) 38%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40155	משאבות - לחלוקה	17312591 - 1	3.16	0.95	2.70	6.81	1,310.72	
			סה"כ צריכה	3.16	0.95	2.70	6.81		
2	40156	ציבורי	17312591 - 1	-3.16	-0.95	-2.70	-6.81	1,310.72	
			17312592 - 1	-370.60	-68.70	-38.30	-477.60	2.37	
			19093234 - 1	-72.95	-20.50	-150.65	-244.10	39.53	
			19093234 - 2	-75.90	-21.35	-124.60	-221.85	32.94	
			19093234 - 3	-127.75	-49.95	-322.00	-499.70	34.32	
			19093325 - 1	4,402.40	623.20	3,090.00	8,115.60	45.40	
			19093325 - 2	-785.90	-159.40	-635.20	-1,580.50	6.18	
			19093325 - 3	-482.80	-87.30	-359.50	-929.60	4.95	
			19093325 - 4	-1,383.30	-115.10	-987.60	-2,486.00	8.63	
			סה"כ צריכה	1,100.05	99.95	469.45	1,669.44		

