



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)

תאריך הפקה: 13/04/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21128	*בניין 20 - ק.גג היולט פקארד מיזוג אויר	00024457 - 4	28,377.77	7,083.68	13,375.30	48,836.74	187.01	
		סה"כ צריכה		28,377.77	7,083.68	13,375.30	48,836.74		
2	21115	*בניין 20 - ק.קרקע - היולט פקארד	00024457 - 2	11,807.86	1,818.45	3,499.02	17,125.33	70.77	
		סה"כ צריכה		11,807.86	1,818.45	3,499.02	17,125.33		
3	22806	*בניין 20 - ק.קרקע - ראשי אינדיגו	00013101 - 1	43,672.70	10,455.68	24,905.74	79,034.12	236.00	
		סה"כ צריכה		43,672.70	10,455.68	24,905.74	79,034.12		
4	27666	*בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו	00024457 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32650	אפריקה ישראל	13170760 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21141	אפריקה ישראל קומה 1	13170737 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21126	לוח ציבורי חיוני	13170739 - 8	4,815.20	783.20	1,956.00	7,554.40	31.74	
		סה"כ צריכה		4,815.20	783.20	1,956.00	7,554.40		
8	21129	משרד אפריקה	13170737 - 10	258.20	34.90	92.70	385.80	3.42	
		סה"כ צריכה		258.20	34.90	92.70	385.80		
9	21135	צילר 1 + משאבות	13170739 - 11	1,613.00	345.00	970.00	2,928.00	47.02	
		סה"כ צריכה		1,613.00	345.00	970.00	2,928.00		
10	21136	צילר 2 + משאבות	13170737 - 7	2,780.40	666.00	1,792.80	5,239.20	54.14	
		סה"כ צריכה		2,780.40	666.00	1,792.80	5,239.20		
11	20663	ק.ביניים לומס	13170739 - 7	3,082.00	406.60	928.60	4,417.20	26.07	
		סה"כ צריכה		3,082.00	406.60	928.60	4,417.20		
12	21107	ק.קרקע אומריקס	13170739 - 1	4,741.20	384.80	930.00	6,056.00	40.28	
		סה"כ צריכה		4,741.20	384.80	930.00	6,056.00		
13	32412	ק.קרקע אורג'ניסיס	13170739 - 12	1,294.00	23.60	60.60	1,378.20	19.31	
		סה"כ צריכה		1,294.00	23.60	60.60	1,378.20		
14	21109	ק.קרקע אמריקס מחסן	13170737 - 5	6,651.60	2,264.20	6,027.00	14,942.80	26.41	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6,651.60	2,264.20	6,027.00	14,942.80		
15	21104	ק.קרקע לומוס	10 - 13170760	5,142.60	898.00	2,434.60	8,475.20	24.80	
			סה"כ צריכה	5,142.60	898.00	2,434.60	8,475.20		
16	21131	קומה 1 אלקטרה כיתות הדרכה	13 - 13170737	20.60	0.40	1.20	22.20	3.56	
			סה"כ צריכה	20.60	0.40	1.20	22.20		
17	21117	קומה 1 ג'י אס ייעוץ ומחקר	9 - 13170737	76.80	11.40	24.80	113.00	2.56	
			סה"כ צריכה	76.80	11.40	24.80	113.00		
18	21130	קומה 1 ג'י אס ייעוץ ומחקר משרד K	12 - 13170737	124.50	1.40	1.70	127.60	1.54	
			סה"כ צריכה	124.50	1.40	1.70	127.60		
19	46146	קומה 1 חברת ויירסיטי דיאגנוסטיק	14 - 13170737	898.10	45.20	95.40	1,038.70	9.77	
			סה"כ צריכה	898.10	45.20	95.40	1,038.70		
20	21127	קומה 1 חן חיים נחמיאס	6 - 13170760	384.80	5.80	2.60	393.20	9.00	
			סה"כ צריכה	384.80	5.80	2.60	393.20		
21	25686	קומה 1 לומוס	4 - 13170760	762.90	54.40	157.30	974.60	8.36	
			סה"כ צריכה	762.90	54.40	157.30	974.60		
22	29708	קומה 1 לוקסמבורג ביוטכנולוגיות	3 - 13170760	493.80	9.00	24.30	527.10	5.67	
			סה"כ צריכה	493.80	9.00	24.30	527.10		
23	25822	קומה 1 משמרות טכנולוגיות בע"מ	5 - 13170760	358.10	7.10	4.20	369.40	3.75	
			סה"כ צריכה	358.10	7.10	4.20	369.40		
24	21132	קומה 1 סינרגיית איכות	13 - 13170739	476.90	7.70	17.10	501.70	6.16	
			סה"כ צריכה	476.90	7.70	17.10	501.70		
25	36939	קומה 1 פינום פיפול	2 - 13170760	114.00	4.50	4.70	123.20	5.02	
			סה"כ צריכה	114.00	4.50	4.70	123.20		
26	25831	קומה 1 פנום פיפול	7 - 13170760	936.90	35.60	54.90	1,027.40	12.92	
			סה"כ צריכה	936.90	35.60	54.90	1,027.40		
27	21108	קומה 2 חשבים הרגל	3 - 13170739	7,791.20	1,224.80	3,092.00	12,108.00	49.94	
			סה"כ צריכה	7,791.20	1,224.80	3,092.00	12,108.00		
28	21105	קומה 2 לומוס	11 - 13170760	6,814.80	1,409.60	3,500.00	11,724.40	38.13	
			סה"כ צריכה	6,814.80	1,409.60	3,500.00	11,724.40		
29	21133	קומה 3 פאוורבול	8 - 13170760	4,856.40	767.60	1,692.40	7,316.40	39.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,856.40	767.60	1,692.40	7,316.40		
30	21111	קומה 3 פאוורבול צד צפון	13170739 - 4	5,042.80	628.80	1,414.40	7,086.00	50.06	
			סה"כ צריכה	5,042.80	628.80	1,414.40	7,086.00		
31	21110	קומה א	13170737 - 2	3,589.20	259.60	614.80	4,463.60	32.83	
			סה"כ צריכה	3,589.20	259.60	614.80	4,463.60		
			סה"כ צריכה	146,978.33	29,637.01	67,674.15	244,289.49		
			חשבון חברת חשמל			277,896.00	277,896.00		
			הפרש בקוט"ש			-33,606.51	-210,221.85		
			הפרש באחוזים			-12.09%	-75.65%		



■ פסגה (Kwh 146,978.33)
■ גבע (Kwh 29,637.01)
■ שפל (Kwh 67,674.15)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21118	לא להפקה - ריק	13170760 - 1	327.70	29.40	58.70	415.80	6.66	
			סה"כ צריכה	327.70	29.40	58.70	415.80		
2	21120	לא להפקה ציבורי	00024457 - 3	2,007.39	471.48	1,153.37	3,632.24	10.74	
			סה"כ צריכה	2,007.39	471.48	1,153.37	3,632.24		
3	21122	לא להפקה קומה 4 דרום	13170737 - 4	4,872.80	874.40	2,002.80	7,750.00	39.75	
			סה"כ צריכה	4,872.80	874.40	2,002.80	7,750.00		
4	21121	לא להפקה קומה 1	13170737 - 3	6,809.60	1,405.60	3,491.20	11,706.40	38.00	
			סה"כ צריכה	6,809.60	1,405.60	3,491.20	11,706.40		
5	21123	לא להפקה קומת קרקע	13170737 - 1	5,148.80	900.80	2,442.40	8,492.00	24.84	
			סה"כ צריכה	5,148.80	900.80	2,442.40	8,492.00		
6	21124	לא להפקה שמור 1	13170739 - 6	25.20	8.60	23.40	57.20	0.11	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25.20	8.60	23.40	57.20		
7	21125	לא להפקה שמור 2	13170739 - 5	24.90	8.70	23.50	57.10	0.10	
			סה"כ צריכה	24.90	8.70	23.50	57.10		
8	21119	ראשי לוח חלוקה קומה 1	13170739 - 2	2,487.20	281.60	702.00	3,470.80	27.64	
			סה"כ צריכה	2,487.20	281.60	702.00	3,470.80		
9	21139	ראשי שנאי 1	13170737 - 6	29,400.00	6,195.00	15,860.00	51,455.00	175.70	
			סה"כ צריכה	29,400.00	6,195.00	15,860.00	51,455.00		
10	21140	ראשי שנאי 2	13170739 - 9	34,175.00	11,055.00	27,600.00	72,830.00	161.15	
			סה"כ צריכה	34,175.00	11,055.00	27,600.00	72,830.00		

