



**דוח קוט"ש**


עבור: בית שמואל

דוח מסכם עבור: בית שמואל

תקופת דוח: (21/04/22 - 22/03/22)

תאריך הפקה: 26/04/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר        | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh   | גבע Kwh    | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 37382     | היברו יוניין   | 0000001 - 1       | 83,605.00  | 27,968.00  | 66,838.00  | 178,411.00        |           |           |
|    |           |                | 00004093 - 1      | -25,602.58 | -13,299.83 | -31,961.42 | -70,863.83        | 293.75    |           |
|    |           |                | 00016763 - 1      | -21,560.28 | -9,070.63  | -22,633.93 | -53,264.83        | 256.55    |           |
|    |           |                | סה"כ צריכה        | 36,442.15  | 5,597.55   | 12,242.65  | 54,282.35         |           |           |
| 2  | 37194     | לוח ראשי הוסטל | 00004093 - 1      | 25,602.58  | 13,299.83  | 31,961.42  | 70,863.83         | 293.75    |           |
|    |           |                | הפסדי נצילות      | 512.05     | 266.00     | 639.23     | 1,417.28          |           |           |
|    |           |                | סה"כ צריכה        | 26,114.63  | 13,565.82  | 32,600.65  | 72,281.10         |           |           |
| 3  | 43035     | מא הוסטל חדש   | 00016763 - 1      | 21,560.28  | 9,070.63   | 22,633.93  | 53,264.83         | 256.55    |           |
|    |           |                | הפסדי נצילות      | 431.21     | 181.41     | 452.68     | 1,065.30          |           |           |
|    |           |                | סה"כ צריכה        | 21,991.48  | 9,252.04   | 23,086.60  | 54,330.12         |           |           |
|    |           |                | סה"כ צריכה        | 84,548.26  | 28,415.41  | 67,929.91  | 180,893.57        |           |           |
|    |           |                | חשבון חברת חשמל   |            |            |            | 0.00              |           |           |
|    |           |                | הפרש בקוט"ש       |            |            |            | 180,893.57        |           |           |
|    |           |                | הפרש באחוזים      |            |            |            |                   |           |           |



- פסגה (84,548.26 Kwh)
- גבע (28,415.41 Kwh)
- שפל (67,929.91 Kwh)

