



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/01/22 - 03/01/22)

תאריך הפקה: 28/04/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	1,031.56	360.31	2,532.41	3,924.28	22.43	
			סה"כ צריכה	1,031.56	360.31	2,532.41	3,924.28		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	656.20	278.00	1,743.94	2,678.14	9.61	
			סה"כ צריכה	656.20	278.00	1,743.94	2,678.14		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	354.57	90.23	838.48	1,283.28	5.38	
			סה"כ צריכה	354.57	90.23	838.48	1,283.28		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	2,709.14	735.14	7,500.41	10,944.68	60.86	
			סה"כ צריכה	2,709.14	735.14	7,500.41	10,944.68		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	12,381.92	4,394.28	35,706.28	52,482.48	134.80	
			00015926 - 2	-57.26	-28.36	-213.43	-299.05	0.46	
			00015926 - 3	-4,385.20	-1,756.00	-13,944.04	-20,085.24	53.96	
			00015926 - 4	-1,031.56	-360.31	-2,532.41	-3,924.28	22.43	
			00015926 - 5	-2,709.14	-735.14	-7,500.41	-10,944.68	60.86	
			00015926 - 6	-354.57	-90.23	-838.48	-1,283.28	5.38	
			00015926 - 7	-656.20	-278.00	-1,743.94	-2,678.14	9.61	
			סה"כ צריכה	3,187.98	1,146.25	8,933.58	13,267.81		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	57.26	28.36	213.43	299.05	0.46	
			סה"כ צריכה	57.26	28.36	213.43	299.05		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	4,385.20	1,756.00	13,944.04	20,085.24	53.96	
			סה"כ צריכה	4,385.20	1,756.00	13,944.04	20,085.24		
			סה"כ צריכה	12,381.92	4,394.28	35,706.28	52,482.48		
			חשבון חברת חשמל			56,700.00	56,700.00		
			הפרש בקוט"ש			-4,217.52	-20,993.72		
			הפרש באחוזים			-7.44%	-37.03%		





■ פסגה (Kwh 12,381.92)
■ גבע (Kwh 4,394.28)
■ שפל (Kwh 35,706.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	12,381.92	4,394.28	35,706.28	52,482.48	134.80	
				12,381.92	4,394.28	35,706.28	52,482.48		

