

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (28/02/22 - 01/02/22)

תאריך הפקה: 28/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	24.84	5,161.30	3,300.27	562.53	1,298.50	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		5,161.30	3,300.27	562.53	1,298.50	סה"כ צריכה			
	10.26	2,937.24	1,906.77	280.05	750.41	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,937.24	1,906.77	280.05	750.41	סה"כ צריכה			
	5.61	1,311.71	859.46	87.96	364.29	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,311.71	859.46	87.96	364.29	סה"כ צריכה			
	58.08	10,383.72	6,997.19	792.38	2,594.15	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		10,383.72	6,997.19	792.38	2,594.15	סה"כ צריכה			
	161.92	53,622.60	36,255.04	4,677.12	12,690.44	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	21.38	-305.53	-223.16	-27.54	-54.83	00015926 - 2			
	61.76	-20,724.08	-14,359.96	-1,795.02	-4,569.10	00015926 - 3			
	24.84	-5,161.30	-3,300.27	-562.53	-1,298.50	00015926 - 4			
	58.08	-10,383.72	-6,997.19	-792.38	-2,594.15	00015926 - 5			
	5.61	-1,311.71	-859.46	-87.96	-364.29	00015926 - 6			
	10.26	-2,937.24	-1,906.77	-280.05	-750.41	00015926 - 7			
		12,799.04	8,608.23	1,131.65	3,059.16	סה"כ צריכה			
	21.38	305.53	223.16	27.54	54.83	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		305.53	223.16	27.54	54.83	סה"כ צריכה			
	61.76	20,724.08	14,359.96	1,795.02	4,569.10	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		20,724.08	14,359.96	1,795.02	4,569.10	סה"כ צריכה			
		53,622.60	36,255.04	4,677.12	12,690.44	סה"כ צריכה			
		55,800.00	37,780.00	4,960.00	13,060.00	חשבון חברת חשמל			
		-2,177.40	-1,524.96	-282.88	-369.56	הפרש בקוט"ש			
		-3.90%	-4.04%	-5.70%	-2.83%	הפרש באחוזים			



- פסגה (12,690.44 Kwh)
- גבע (4,677.12 Kwh)
- שפל (36,255.04 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	12,690.44	4,677.12	36,255.04	53,622.60	161.92	
				12,690.44	4,677.12	36,255.04	53,622.60		

