



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (03/04/22 - 01/03/22)

תאריך הפקה: 28/04/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	24.92	6,040.86	2,044.83	1,173.15	2,822.88	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		6,040.86	2,044.83	1,173.15	2,822.88	סה"כ צריכה			
	9.17	3,804.18	965.06	685.22	2,153.91	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,804.18	965.06	685.22	2,153.91	סה"כ צריכה			
	5.26	1,507.77	270.33	213.46	1,023.97	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,507.77	270.33	213.46	1,023.97	סה"כ צריכה			
	82.37	12,869.83	2,665.30	2,139.93	8,064.61	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		12,869.83	2,665.30	2,139.93	8,064.61	סה"כ צריכה			
	160.80	68,988.08	22,500.08	11,976.24	34,511.76	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	0.46	-1,405.90	-492.51	-541.07	-372.32	00015926 - 2			
	62.77	-27,246.33	-10,194.29	-4,346.12	-12,705.92	00015926 - 3			
	24.92	-6,040.86	-2,044.83	-1,173.15	-2,822.88	00015926 - 4			
	82.37	-12,869.83	-2,665.30	-2,139.93	-8,064.61	00015926 - 5			
	5.26	-1,507.77	-270.33	-213.46	-1,023.97	00015926 - 6			
	9.17	-3,804.18	-965.06	-685.22	-2,153.91	00015926 - 7			
		16,113.20	5,867.76	2,877.29	7,368.15	סה"כ צריכה			
	0.46	1,405.90	492.51	541.07	372.32	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		1,405.90	492.51	541.07	372.32	סה"כ צריכה			
	62.77	27,246.33	10,194.29	4,346.12	12,705.92	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		27,246.33	10,194.29	4,346.12	12,705.92	סה"כ צריכה			
		68,988.08	22,500.08	11,976.24	34,511.76	סה"כ צריכה			
		65,320.00	65,320.00			חשבון חברת חשמל			
		3,668.08	-42,819.92			הפרש בקוט"ש			
		5.62%	-65.55%			הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 34,511.76)
- גבע (Kwh 11,976.24)
- שפל (Kwh 22,500.08)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	34,511.76	11,976.24	22,500.08	68,988.08	160.80	
				34,511.76	11,976.24	22,500.08	68,988.08		

