



**דוח קוט"ש**


עבור: רמות שער יוקנעם

דוח מסכם עבור: שער יוקנעם חרמון+רימון+שנאים+תבור

תקופת דוח: (30/04/22 - 01/04/22)

תאריך הפקה: 03/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6403	הזנה ללוח גיוון קומה 2	16254191 - 4	25,756.00	9,966.00	23,750.00	59,472.00	144.30	
			סה"כ צריכה	25,756.00	9,966.00	23,750.00	59,472.00		
2	6400	הזנה ללוח גיוון קומה 3	16254191 - 1	17,552.00	6,136.00	13,506.00	37,194.00	98.44	
			סה"כ צריכה	17,552.00	6,136.00	13,506.00	37,194.00		
3	43815	מיזוג אוויר מלאנוקס חדש על הגג (16)	16254191 - 2	53,352.00	25,868.00	62,280.00	141,500.00	254.74	
			סה"כ צריכה	53,352.00	25,868.00	62,280.00	141,500.00		
4	45544	צילרים 2-15 קומה א חרמון	16254191 - 3	11,416.80	4,866.00	11,245.20	27,528.00	80.16	
			סה"כ צריכה	11,416.80	4,866.00	11,245.20	27,528.00		
			סה"כ צריכה	108,076.80	46,836.00	110,781.20	265,694.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				265,694.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 108,076.80) 42%
- גבע (Kwh 46,836.00) 18%
- שפל (Kwh 110,781.20) 41%

