



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (30/04/22 - 04/04/22)

תאריך הפקה: 03/05/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		14,289.27	6,204.76	2,369.84	5,714.68	80003223 - 6	חדר - ARM UPS חשמל ראשי בחניון	28618	1
		14,289.27	6,204.76	2,369.84	5,714.68	סה"כ צריכה			
		1.21	0.57	0.19	0.45	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		492.23	178.48	82.10	231.66	80003223 - 2			
		493.45	179.05	82.29	232.11	סה"כ צריכה			
		1.18	0.55	0.21	0.43	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	10.40	2,251.20	432.00	308.00	1,511.20	80003257 - 7			
	17.40	7,165.00	2,219.70	1,170.00	3,775.30	81017159 - 4			
		9,417.38	2,652.25	1,478.21	5,286.93	סה"כ צריכה			
		1.25	0.57	0.21	0.46	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	13.60	2,957.60	634.40	272.00	2,051.20	80003224 - 7			
		2,958.85	634.97	272.21	2,051.66	סה"כ צריכה			
	12.00	2,236.00	459.20	208.80	1,568.00	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		1.16	0.54	0.20	0.42	80002031 - 8			
	11.70	2,564.50	824.80	334.00	1,405.70	81017159 - 8			
		4,801.66	1,284.54	543.00	2,974.12	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.28	97.57	62.32	17.55	17.70	15091250 - 2			
	0.04	0.60	0.20	0.20	0.20	16092121 - 1			
	8.40	1,223.60	240.00	119.20	864.40	80001690 - 6			
		11.99	5.22	2.10	4.67	80001767 - 2			
		55.09	8.71	3.07	43.31	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	4.80	204.00	76.80	32.80	94.40	80003224 - 4			
	1.00	135.50	59.60	23.40	52.50	80003257 - 5			
		1,728.36	452.86	198.32	1,077.18	סה"כ צריכה			
	1.13	130.17	0.70	2.30	127.17	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	4.59	15.17	0.20	3.10	11.87	15091162 - 3			
	5.49	49.30	0.10	0.10	49.10	15091162 - 4			
	66.13	47.20	11.25	5.30	30.65	16048009 - 1			
	0.96	124.90	1.65	8.00	115.25	16048009 - 2			
		366.73	13.90	18.80	334.03	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	914.88	393.68	994.16	2,302.72	4.67	
			16092121 - 4	2,948.32	1,265.12	3,181.28	7,394.72	15.40	
			80001690 - 2	1,000.00	181.60	303.20	1,484.80	11.20	
			80002031 - 7	498.27	183.30	463.13	1,144.70		
			81017159 - 7	838.90	155.90	176.00	1,170.80	5.20	
			סה"כ צריכה	6,200.37	2,179.60	5,117.77	13,497.73		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	155.30	66.60	167.30	389.20	0.63	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.54	0.24	0.61	1.39		
			80001976 - 2	0.99	0.44	1.12	2.55		
			80001976 - 5	2.06	0.92	2.32	5.30		
			80001976 - 6	269.39	119.74	303.94	693.07		
			סה"כ צריכה	428.28	187.94	475.30	1,091.52		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	109,258.50	44,749.69	112,284.86	266,293.05		
			סה"כ צריכה	109,258.50	44,749.69	112,284.86	266,293.05		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	91.77	41.89	108.43	242.09		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	64.30	30.70	71.50	166.50		
			סה"כ צריכה	156.07	72.59	179.93	408.59		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-127.17	-2.30	-0.70	-130.17	1.13	
			15091162 - 3	-11.87	-3.10	-0.20	-15.17	4.59	
			15091162 - 4	-49.10	-0.10	-0.10	-49.30	5.49	
			15091249 - 1	2.70	0.05	0.05	2.80	1.32	
			15091249 - 2	2.50	0.05	0.05	2.60	1.26	
			15091249 - 3	42.13	17.07	42.90	102.10	1.33	
			15091249 - 7	228.83	70.82	154.67	454.33	1.42	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-30.65	-5.30	-11.25	-47.20	66.13	
			16048009 - 2	-115.25	-8.00	-1.65	-124.90	0.96	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	131.20	59.20	151.20	341.60	0.80	
			80001690 - 5	120.80	45.60	91.20	257.60	9.60	
			80001767 - 1	108.62	40.09	76.26	224.97		
			80001767 - 2	-4.67	-2.10	-5.22	-11.99		
			80001767 - 3	68.35	38.58	71.21	178.14		
			80001767 - 4	-43.31	-3.07	-8.71	-55.09		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	2.23	1.00	2.54	5.77		
			80001976 - 8	3.67	1.57	3.84	9.08		
			80002031 - 1	180.24	82.64	235.49	498.36		
			80003217 - 1	2.15	0.96	2.44	5.56		
			80003217 - 2	2.17	0.97	2.45	5.59		
			80003223 - 4	4,791.07	2,508.96	6,953.18	14,253.22		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	181.60	80.80	206.40	468.80	0.80	
			80003257 - 2	44.20	3.80	9.60	57.60	3.60	
			80003257 - 3	2.50	1.00	2.60	6.10		
			80003257 - 4	8,824.00	2,190.40	1,201.60	12,216.00	56.80	
			80003257 - 6	98.40	41.60	105.20	245.20	8.80	
			80003257 - 8	8,932.00	828.80	172.80	9,933.60	230.40	
			80003271 - 2	644.60	155.40	372.80	1,172.80		
			80003271 - 3	20.95	3.40	9.35	33.70		
			80003271 - 5	209.60	62.70	155.20	427.50		
			80003271 - 6	999.00	539.90	1,481.20	3,020.10		
			80003271 - 7	770.70	305.90	725.20	1,801.80		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	341.10	136.20	296.70	774.00	2.30	
			81017159 - 2	1,070.50	468.20	1,193.30	2,732.00	5.20	
			סה"כ צריכה	27,443.80	7,661.69	13,691.60	48,797.10		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	150.00	63.80	162.30	376.10	0.96	
			80001976 - 3	507.27	225.51	572.09	1,304.87		
			80001976 - 4	125.37	55.71	141.58	322.66		
			80003217 - 6	6,289.00	2,787.85	7,090.66	16,167.52		
			80003224 - 5	1,866.40	291.20	642.40	2,800.00	17.60	
			80003271 - 1	969.30	301.90	753.50	2,024.70		
			סה"כ צריכה	9,907.34	3,725.97	9,362.54	22,995.85		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-127.17	-2.30	-0.70	-130.17	1.13	
			15091162 - 3	-11.87	-3.10	-0.20	-15.17	4.59	
			15091162 - 4	-49.10	-0.10	-0.10	-49.30	5.49	
			16048009 - 1	-30.65	-5.30	-11.25	-47.20	66.13	
			16048009 - 2	-115.25	-8.00	-1.65	-124.90	0.96	
			16092121 - 3	228.72	98.42	248.54	575.68	4.67	
			16092121 - 4	737.08	316.28	795.32	1,848.68	15.40	
			80002031 - 6	52.76	13.16	31.01	96.93		
			80003224 - 8	239.20	36.00	57.60	332.80	7.20	
			81017159 - 6	331.20	54.80	67.10	453.10	2.30	
			סה"כ צריכה	1,254.93	499.86	1,185.67	2,940.45		
			סה"כ צריכה	172,320.00	64,040.002	153,720.00	390,080.00		
			חשבון חברת חשמל	172,320.00	64,040.00	153,720.00	390,080.00		
			הפרש בקוט"ש	-0.001	0.002	-0.004	-0.003		
			הפרש באחוזים	-0.00%	0.00%	-0.00%	-0.00%		



■ פסגה (Kwh 172,320.00) 44%  
■ גבע (Kwh 64,040.002) 16%  
■ שפל (Kwh 153,720.00) 39%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	31,472.80	12,656.42	30,632.54	74,761.76		
			סה"כ צריכה	31,472.80	12,656.42	30,632.54	74,761.76		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	22,462.40	9,087.20	20,910.40	52,460.00	170.40	
			סה"כ צריכה	22,462.40	9,087.20	20,910.40	52,460.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	22,841.60	3,987.20	3,206.40	30,035.20	281.60	
			סה"כ צריכה	22,841.60	3,987.20	3,206.40	30,035.20		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	36,262.40	13,408.00	33,568.00	83,238.40	268.80	
			סה"כ צריכה	36,262.40	13,408.00	33,568.00	83,238.40		

