



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (30/04/22 - 01/04/22)


תאריך הפקה: 04/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	135.19	67.16	164.51	366.86	0.52	
			81007765 - 2	21,204.37	7,766.50	17,931.20	46,902.06	99.52	
			81007907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 2	175.38	87.40	214.43	477.22	0.68	
			81007907 - 3	4,709.29	2,336.32	5,698.90	12,744.51	17.87	
			81007907 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 8	102.43	51.07	125.17	278.66	0.40	
			סה"כ צריכה	26,326.65	10,308.45	24,134.20	60,769.31		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	2,898.01	948.65	1,879.04	5,725.70	12.44	
			81007805 - 2	170.74	56.28	128.70	355.72	1.07	
			81007805 - 8	9,921.46	3,553.82	7,139.11	20,614.39	41.11	
			81007907 - 5	-71.32	-77.53	-263.07	-411.92	1.03	
			סה"כ צריכה	12,918.89	4,481.22	8,883.78	26,283.89		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-308.20	-144.50	-354.57	-807.28	1.21	
			81007765 - 6	2,983.66	1,030.74	2,438.90	6,453.30	11.71	
			סה"כ צריכה	2,675.46	886.24	2,084.32	5,646.02		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	446.12	139.74	317.10	902.97	4.91	
			סה"כ צריכה	446.12	139.74	317.10	902.97		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	105.64	53.02	127.50	286.17	0.53	
			סה"כ צריכה	105.64	53.02	127.50	286.17		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	308.20	144.50	354.57	807.28	1.21	
			81007765 - 3	3,529.06	813.63	1,837.50	6,180.19	17.47	
			81007765 - 8	-446.12	-139.74	-317.10	-902.97	4.91	
			סה"כ צריכה	3,391.14	818.39	1,874.97	6,084.50		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	5,251.10	2,358.30	5,708.90	13,318.30	35.46	
			סה"כ צריכה	5,251.10	2,358.30	5,708.90	13,318.30		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטוור	81007765 - 4	5,758.66	2,199.79	5,142.74	13,101.18	25.98	
			81007765 - 5	5,223.23	1,731.02	4,015.55	10,969.81	21.46	
			סה"כ צריכה	10,981.89	3,930.82	9,158.29	24,070.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	2,306.90	707.47	1,318.35	4,332.72	15.89	
			סה"כ צריכה	2,306.90	707.47	1,318.35	4,332.72		
10	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	2,346.58	646.99	1,634.68	4,628.24	16.24	
			סה"כ צריכה	2,346.58	646.99	1,634.68	4,628.24		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	29,681.78	13,446.71	31,154.63	74,283.13	114.50	
			סה"כ צריכה	29,681.78	13,446.71	31,154.63	74,283.13		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	5,019.40	2,210.56	5,037.32	12,267.28	25.56	
			סה"כ צריכה	5,019.40	2,210.56	5,037.32	12,267.28		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	906.14	369.03	858.54	2,133.70	4.82	
			סה"כ צריכה	906.14	369.03	858.54	2,133.70		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	6,592.37	2,525.33	6,087.69	15,205.38	28.85	
			סה"כ צריכה	6,592.37	2,525.33	6,087.69	15,205.38		
			סה"כ צריכה	108,950.05	42,882.27	98,380.28	250,212.60		
			חשבון חברת חשמל	114,911.00	45,449.25	104,358.50	264,718.75		
			הפרש בקוט"ש	-5,960.95	-2,566.98	-5,978.22	-14,506.15		
			הפרש באחוזים	-5.19%	-5.65%	-5.73%	-5.48%		



■ פסגה (Kwh 108,950.05)
■ גבע (Kwh 42,882.27)
■ שפל (Kwh 98,380.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	18,610.43	7,866.82	18,852.22	45,329.47	69.63	
			סה"כ צריכה	18,610.43	7,866.82	18,852.22	45,329.47		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	52,139.33	21,477.95	48,065.79	121,683.07	203.78	
			סה"כ צריכה	52,139.33	21,477.95	48,065.79	121,683.07		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	38,714.56	13,543.68	31,387.33	83,645.57	148.99	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	38,714.56	13,543.68	31,387.33	83,645.57		

