



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: דורבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (01/04/22 - 30/04/22)

תאריך הפקה: 08/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	00025509 - 1	807.73	210.42	313.10	1,331.25	8.84	
			סה"כ צריכה	807.73	210.42	313.10	1,331.25		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	21055407 - 3	6,513.40	1,541.40	2,840.60	10,895.40	48.41	
			סה"כ צריכה	6,513.40	1,541.40	2,840.60	10,895.40		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	161.36	12.39	20.74	194.49	3.38	
			סה"כ צריכה	161.36	12.39	20.74	194.49		
4	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	00025509 - 6	184.80	48.55	95.05	328.40	3.26	
			סה"כ צריכה	184.80	48.55	95.05	328.40		
5	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	00025509 - 7	40.83	7.81	19.66	68.30	0.66	
			סה"כ צריכה	40.83	7.81	19.66	68.30		
6	45953	ניר כספי (מבנה 4 אגף מערבי)	20004259 - 3	64.35	4.05	6.45	74.85	3.27	
			סה"כ צריכה	64.35	4.05	6.45	74.85		
7	29781	סופרשוק יוחננוף (מבנה 6)	00024696 - 1	66,034.34	25,466.45	56,328.36	147,829.15	300.48	
			סה"כ צריכה	66,034.34	25,466.45	56,328.36	147,829.15		
8	29777	סופרשוק יוחננוף (שילוט ותאורה)	20004259 - 4	117.10	195.65	676.90	989.65	3.01	
			סה"כ צריכה	117.10	195.65	676.90	989.65		
9	47445	רואי פלג מצורי (מבנה 4 אגף מזרחי)	21055407 - 1	1,285.40	139.60	323.60	1,748.60	13.38	
			סה"כ צריכה	1,285.40	139.60	323.60	1,748.60		
			סה"כ צריכה	75,209.31	27,626.32	60,624.46	163,460.09		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				163,460.09		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 75,209.31)
■ גבע (Kwh 27,626.32)
■ שפל (Kwh 60,624.46)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 (לאימות בלבד)	4 - 21055407	9,386.40	2,205.60	4,262.40	15,854.40	65.33	
		סה"כ צריכה		9,386.40	2,205.60	4,262.40	15,854.40		

