



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (01/04/22 - 30/04/22)

תאריך הפקה: 08/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל LT ( 1 אזור)	00025485 - 2	954.35	216.64	281.49	1,452.48	10.00	
			00025485 - 5	2,822.83	649.37	442.09	3,914.29	14.10	
			סה"כ צריכה	3,777.18	866.01	723.58	5,366.77		
2	11783	אזור קיפופים (אזור) LT ( 2	00025485 - 3	928.65	163.51	251.74	1,343.90	12.54	
			00025485 - 6	2,715.65	673.78	1,331.64	4,721.07	18.48	
			סה"כ צריכה	3,644.30	837.29	1,583.38	6,064.97		
3	42950	זול סטוק מעלות המעפילים	81013142 - 2	3,072.26	707.14	899.70	4,679.10	13.06	
			סה"כ צריכה	3,072.26	707.14	899.70	4,679.10		
4	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	675.11	130.09	198.40	1,003.60	12.68	
			81013142 - 1	405.06	66.28	122.14	593.48	2.66	
			81013142 - 3	282.03	107.28	239.95	629.26	1.70	
			סה"כ צריכה	1,362.20	303.65	560.50	2,226.35		
5	30922	מפעל LT	70034417 - 1	14,532.85	1,993.18	5,877.97	22,404.00	113.15	
			סה"כ צריכה	14,532.85	1,993.18	5,877.97	22,404.00		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	3,465.51	715.71	2,163.73	6,344.95	26.46	
			00025485 - 4	-0.82	-0.22	-0.12	-1.16	0.19	
			סה"כ צריכה	3,464.69	715.49	2,163.61	6,343.79		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	16,168.79	3,862.67	10,676.91	30,708.37	83.95	
			סה"כ צריכה	16,168.79	3,862.67	10,676.91	30,708.37		
			סה"כ צריכה	46,022.27	9,285.42	22,485.66	77,793.35		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				77,793.35		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 46,022.27)
- גבע (Kwh 9,285.42)
- שפל (Kwh 22,485.66)

