



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/04/22 - 30/04/22)

תאריך הפקה: 09/05/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	81021274 - 5	3,258.27	660.53	1,492.53	5,411.33	18.00	
			סה"כ צריכה	3,258.27	660.53	1,492.53	5,411.33		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	17313238 - 1	179.30	41.80	47.10	268.20	387,317.76	
			סה"כ צריכה	179.30	41.80	47.10	268.20		
3	18248	וייס טק ק.4	81011517 - 4	2,917.07	417.36	645.73	3,980.16	17.09	
			סה"כ צריכה	2,917.07	417.36	645.73	3,980.16		
4	44849	טונוס מא	81018654 - 5	687.90	63.45	158.85	910.20	5.00	
			סה"כ צריכה	687.90	63.45	158.85	910.20		
5	44848	טונוס מאור וכוח	81018654 - 6	115.60	48.90	120.10	284.60	0.60	
			סה"כ צריכה	115.60	48.90	120.10	284.60		
6	18282	טרפילוג קומה 2	70057656 - 1	413.91	105.49	260.66	780.06	2.52	
			81011517 - 1	1,702.62	343.87	845.89	2,892.38	9.42	
			81011517 - 3	350.45	73.53	179.45	603.42	3.58	
			סה"כ צריכה	2,466.98	522.89	1,286.00	4,275.86		
7	33625	טרפילוג קומה 3	81022257 - 3	252.70	234.30	619.50	1,106.50	8.60	
			סה"כ צריכה	252.70	234.30	619.50	1,106.50		
8	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	81011489 - 1	181.07	73.59	180.44	435.09	1.34	
			סה"כ צריכה	181.07	73.59	180.44	435.09		
9	31605	מיזוג אויר - צילרים	17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17312730 - 1	16,085.30	2,924.90	6,897.60	25,907.80	255.60	
			17312748 - 1	6,812.30	2,958.70	7,590.60	17,361.60	53.24	
			18017294 - 1	13,471.43	3,729.00	7,366.48	24,566.92	1,160.33	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017294 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075331 - 1	12,512.90	4,976.60	8,916.10	26,405.60		
			סה"כ צריכה	48,881.93	14,589.20	30,770.78	94,241.92		
10	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	32.11	13.17	32.29	77.58	0.35	
			70054614 - 1	37.07	4.89	26.07	68.03	1.95	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.49	956.70	289.60	124.35	542.76	70057645 - 1			
	0.25	27.03	4.13	1.40	21.51	70057650 - 1			
		1,129.34	352.09	143.81	633.44	סה"כ צריכה			
	4.95	1,366.55	681.70	310.35	374.50	81022257 - 5	פרטנר חדר תקשורת	18275	11
		1,366.55	681.70	310.35	374.50	סה"כ צריכה			
	255.60	-25,907.80	-6,897.60	-2,924.90	-16,085.30	17312730 - 1	ציבורי	18297	12
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 3			
	1,160.33	-24,566.92	-7,366.48	-3,729.00	-13,471.43	18017294 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017294 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017294 - 3			
	53.24	-17,361.60	-7,590.60	-2,958.70	-6,812.30	17312748 - 1			
		-26,405.60	-8,916.10	-4,976.60	-12,512.90	18075331 - 1			
	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17312729 - 1			
	387,317.76	-268.20	-47.10	-41.80	-179.30	17313238 - 1			
	392.32	-896.18	-325.20	-122.15	-448.83	18017319 - 4			
	10.84	-6,367.20	-2,850.40	-1,162.30	-2,354.50	20281819 - 1			
	404.88	133,511.58	42,849.54	18,314.82	72,347.22	70025142 - 1			
	0.35	-77.58	-32.29	-13.17	-32.11	70043921 - 1			
	21.15	-4,996.78	-1,434.32	-758.94	-2,803.52	70049937 - 1			
	1.95	-68.03	-26.07	-4.89	-37.07	70054614 - 1			
	286.08	78,043.68	24,237.18	13,183.08	40,623.42	70057638 - 1			
	3.49	-956.70	-289.60	-124.35	-542.76	70057645 - 1			
	0.25	-27.03	-4.13	-1.40	-21.51	70057650 - 1			
	44.64	-9,676.59	-2,534.48	-1,635.40	-5,506.71	70057655 - 1			
	2.52	-780.06	-260.66	-105.49	-413.91	70057656 - 1			
	112.02	46,571.04	16,105.44	7,435.50	23,030.10	70057666 - 1			
	2.36	-1,664.00	-748.82	-304.94	-610.24	70057676 - 1			
	14.98	-3,960.95	-1,050.83	-560.84	-2,349.28	81010653 - 3			
	170.78	-44,409.52	-12,551.31	-5,409.77	-26,448.44	81010653 - 6			
	5.01	-123.03	-23.38	-7.20	-92.45	81010653 - 7			
	10.73	-2,387.33	-1,018.81	-422.97	-945.54	81011058 - 6			
	0.75	-527.51	-236.51	-96.46	-194.54	81011058 - 7			
	6.54	-2,125.13	-794.51	-335.27	-995.35	81011058 - 8			
	1.34	-435.09	-180.44	-73.59	-181.07	81011489 - 1			
	21.01	-3,967.08	-993.96	-552.00	-2,421.12	81011489 - 5			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011489 - 7	-434.44	-58.59	-140.94	-633.97	9.30	
			81011489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 1	-5,988.36	-1,361.69	-2,363.63	-9,713.69	31.70	
			81011516 - 5	-692.41	-955.95	-2,170.60	-3,818.96	10.92	
			81011516 - 6	-1,239.62	-441.73	-1,109.93	-2,791.28	8.91	
			81011516 - 7	-348.63	-106.60	-225.79	-681.02	5.52	
			81011516 - 8	-1,047.46	-259.97	-628.11	-1,935.54	9.25	
			81011517 - 1	-1,702.62	-343.87	-845.89	-2,892.38	9.42	
			81011517 - 2	-69.54	-9.99	-23.99	-103.51	1.31	
			81011517 - 3	-350.45	-73.53	-179.45	-603.42	3.58	
			81011517 - 4	-2,917.07	-417.36	-645.73	-3,980.16	17.09	
			81018654 - 5	-687.90	-63.45	-158.85	-910.20	5.00	
			81018654 - 6	-115.60	-48.90	-120.10	-284.60	0.60	
			81021274 - 4	-393.40	-63.33	-157.93	-614.67	2.50	
			81021274 - 5	-3,258.27	-660.53	-1,492.53	-5,411.33	18.00	
			81021274 - 6	-1,575.93	-402.47	-952.73	-2,931.13	12.80	
			81022257 - 3	-252.70	-234.30	-619.50	-1,106.50	8.60	
			81022257 - 4	-317.20	-282.80	-913.20	-1,513.20	17.20	
			81022257 - 5	-374.50	-310.35	-681.70	-1,366.55	4.95	
			סה"כ צריכה	18,774.48	6,515.86	13,587.95	38,878.29		
13	43882	קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה וניקיון 2.ק.	81011517 - 2	69.54	9.99	23.99	103.51	1.31	
			סה"כ צריכה	69.54	9.99	23.99	103.51		
14	41886	קורנית (טריטון) ק.קרקע	18017319 - 4	448.83	122.15	325.20	896.18	392.32	
			סה"כ צריכה	448.83	122.15	325.20	896.18		
15	18292	קורנית (קומה קרקע)	81010653 - 7	92.45	7.20	23.38	123.03	5.01	
			81011058 - 7	194.54	96.46	236.51	527.51	0.75	
			סה"כ צריכה	286.99	103.66	259.89	650.54		
16	46575	קורנית אולם CTO	81011516 - 8	1,047.46	259.97	628.11	1,935.54	9.25	
			סה"כ צריכה	1,047.46	259.97	628.11	1,935.54		
17	34645	קורנית אולם הנדסה	81021274 - 6	1,575.93	402.47	952.73	2,931.13	12.80	
			סה"כ צריכה	1,575.93	402.47	952.73	2,931.13		
18	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	26,448.44	5,409.77	12,551.31	44,409.52	170.78	
			81011058 - 6	945.54	422.97	1,018.81	2,387.33	10.73	
			81011516 - 5	692.41	955.95	2,170.60	3,818.96	10.92	
			81011516 - 7	348.63	106.60	225.79	681.02	5.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28,435.02	6,895.30	15,966.51	51,296.83		
19	44206	קורנית ח.שרתים קומה 2	1 - 20281819	2,354.50	1,162.30	2,850.40	6,367.20	10.84	
			סה"כ צריכה	2,354.50	1,162.30	2,850.40	6,367.20		
20	18242	קורנית משרדים ק.קרקע	6 - 81011516	1,239.62	441.73	1,109.93	2,791.28	8.91	
			סה"כ צריכה	1,239.62	441.73	1,109.93	2,791.28		
21	18295	קורנית קומה 2	7 - 81011489	434.44	58.59	140.94	633.97	9.30	
			1 - 81011516	5,988.36	1,361.69	2,363.63	9,713.69	31.70	
			סה"כ צריכה	6,422.80	1,420.29	2,504.57	10,347.65		
22	44947	קורנית קומה 3 צפון	3 - 81010653	2,349.28	560.84	1,050.83	3,960.95	14.98	
			סה"כ צריכה	2,349.28	560.84	1,050.83	3,960.95		
23	45227	קורנית קומה 4	5 - 81011489	2,421.12	552.00	993.96	3,967.08	21.01	
			סה"כ צריכה	2,421.12	552.00	993.96	3,967.08		
24	18296	קורנית קומת קרקע	1 - 70049937	2,803.52	758.94	1,434.32	4,996.78	21.15	
			1 - 70057655	5,506.71	1,635.40	2,534.48	9,676.59	44.64	
			1 - 70057676	610.24	304.94	748.82	1,664.00	2.36	
			8 - 81011058	995.35	335.27	794.51	2,125.13	6.54	
			סה"כ צריכה	9,915.81	3,034.55	5,512.14	18,462.50		
25	18447	רם אדרת	4 - 81021274	393.40	63.33	157.93	614.67	2.50	
			4 - 81022257	317.20	282.80	913.20	1,513.20	17.20	
			סה"כ צריכה	710.60	346.13	1,071.13	2,127.87		
			סה"כ צריכה	136,000.74	38,933.40	83,192.16	258,126.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				258,126.30		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 136,000.74)  
■ גבע (Kwh 38,933.40)  
■ שפל (Kwh 83,192.16)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	72,347.22	18,314.82	42,849.54	133,511.58	404.88	
			סה"כ צריכה	72,347.22	18,314.82	42,849.54	133,511.58		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	23,030.10	7,435.50	16,105.44	46,571.04	112.02	
			סה"כ צריכה	23,030.10	7,435.50	16,105.44	46,571.04		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	40,623.42	13,183.08	24,237.18	78,043.68	286.08	
			סה"כ צריכה	40,623.42	13,183.08	24,237.18	78,043.68		

