



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (30/04/22 - 01/04/22)

תאריך הפקה: 11/05/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.12	551.55	172.20	80.55	298.80	19051927 - 4	מבנה 105 חץ	37973	1
		231.07	57.98	42.54	130.55	מיזוג אוויר			
		33.34	16.22	4.67	12.45	ציבורי			
		815.96	246.40	127.76	441.80	סה"כ צריכה			
	4.17	382.95	147.10	68.00	167.85	19051927 - 3	מבנה 105 ק.1 FINMA	46099	2
	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20004345 - 1			
	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20004345 - 4			
		158.78	49.53	35.91	73.34	מיזוג אוויר			
		24.79	13.85	3.94	6.99	ציבורי			
		566.51	210.48	107.85	248.18	סה"כ צריכה			
	36.34	8,340.00	2,442.60	1,726.20	4,171.20	19051927 - 2	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	37971	3
	52.52	-275.72	-72.68	-45.20	-157.84	20004345 - 3			
		487.85	223.20	97.39	167.25	ציבורי			
		8,552.13	2,593.12	1,778.39	4,180.61	סה"כ צריכה			
		9,934.60	3,050.00	2,014.00	4,870.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		9,934.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 4,870.60)  
■ גבע (Kwh 2,014.00)  
■ שפל (Kwh 3,050.00)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	46.05	33.25	34.83	114.13	32.80	
			20004345 - 3	157.84	45.20	72.68	275.72	52.52	
			סה"כ צריכה	203.89	78.45	107.51	389.85		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	4,870.60	2,014.00	3,050.00	9,934.60	41.13	
			19051927 - 2	-4,171.20	-1,726.20	-2,442.60	-8,340.00	36.34	
			19051927 - 3	-167.85	-68.00	-147.10	-382.95	4.17	
			19051927 - 4	-298.80	-80.55	-172.20	-551.55	4.12	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			20004345 - 2	-46.05	-33.25	-34.83	-114.13	32.80	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	
			סה"כ צריכה	186.70	106.00	253.28	545.98		

